

#147543#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 9-9д, Калининград
13

Заводской номер счётчика 23192345	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	113,888	28,707	85.181	20.345

Подпись исполнителя _____



#147542#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 10166
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 23192345
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	2,706	0	34,476	34,461	0	33,773	34,092	0	24	0	67,1	48	0,38	0,37
25.08.2025	-	2,905	0	45,919	45,842	0	45,022	45,308	0	24	0	65,4	50	0,38	0,37
26.08.2025	-	1,748	0	69,211	69,137	0,543	68,557	68,661	0,538	24	0	43,9	38,2	0,37	0,36
27.08.2025	-	2,81	0,092	69,924	69,614	0	68,733	68,775	0	24	0	60,6	50,9	0,4	0,38
28.08.2025	-	2,528	0	37,36	37,097	0,022	36,615	36,67	0,022	24	0	66,1	49,7	0,39	0,36
29.08.2025	-	2,686	0,004	34,483	34,475	0	33,751	34,083	0	24	0	68,6	49,6	0,41	0,38
30.08.2025	-	2,83	0	37,594	37,829	0	36,807	37,395	0	24	0	68	49,7	0,41	0,37
31.08.2025	-	2,96	0	38,174	38,361	0	37,372	37,928	0	24	0	68,2	49,3	0,41	0,38
01.09.2025	-	2,78	0	36,629	36,787	0	35,855	36,361	0	24	0	68,3	49,8	0,41	0,38
02.09.2025	-	2,862	0	37,386	37,509	0	36,602	37,081	0	24	0	68,2	49,5	0,41	0,38
03.09.2025	-	2,811	0	37,251	37,368	0	36,47	36,938	0	24	0	68,1	49,7	0,41	0,38
04.09.2025	-	2,729	0	38,565	38,667	0	37,763	38,207	0	24	0	67,7	50,5	0,41	0,38
05.09.2025	-	2,638	0	35,454	35,566	0	34,705	35,148	0	24	0	68,4	50,3	0,42	0,38
06.09.2025	-	2,732	0	36,665	36,761	0	35,887	36,327	0	24	0	68,5	50,3	0,42	0,38
07.09.2025	-	2,892	0	38,075	38,149	0	37,272	37,71	0	24	0	68,3	49,8	0,42	0,38
08.09.2025	-	2,775	0	36,711	36,803	0	35,936	36,375	0	24	0	68,4	50	0,43	0,38
09.09.2025	-	2,667	0	36,237	36,338	0	35,47	35,906	0	24	0	68,5	50,6	0,42	0,38
10.09.2025	-	2,696	0	36,366	36,467	0	35,595	36,035	0	24	0	68,6	50,5	0,42	0,38
11.09.2025	-	2,657	0	37,625	37,725	0	36,833	37,27	0	24	0	68,2	50,9	0,42	0,38
12.09.2025	-	2,673	0	36,455	36,541	0	35,684	36,105	0	24	0	68,5	50,6	0,42	0,38
13.09.2025	-	2,709	0	36,876	36,951	0	36,095	36,512	0	24	0	68,4	50,5	0,42	0,38
14.09.2025	-	2,891	0	38,268	38,307	0	37,46	37,862	0	24	0	68,4	49,9	0,42	0,38
15.09.2025	-	2,679	0	36,35	36,412	0	35,577	35,977	0	24	0	68,6	50,6	0,42	0,39
16.09.2025	-	2,869	0	36,471	36,509	0	35,69	36,088	0	24	0	68,9	49,7	0,42	0,4
17.09.2025	-	2,771	0	35,921	35,969	0	35,151	35,547	0	24	0	69	50,2	0,42	0,4
18.09.2025	-	2,764	0	34,989	35,022	0	34,231	34,613	0	24	0	69,4	50,1	0,43	0,39
19.09.2025	-	2,985	0	36,58	36,589	0	35,789	36,175	0	24	0	69,2	49,3	0,43	0,39
20.09.2025	-	2,828	0	35,066	35,091	0	34,308	34,688	0	24	0	69,3	49,7	0,43	0,39
21.09.2025	-	2,915	0	34,834	34,861	0	34,077	34,47	0	24	0	69,5	49	0,43	0,39
22.09.2025	-	2,89	0	35,033	35,054	0	34,274	34,655	0	24	0	69,4	49,3	0,43	0,39
23.09.2025	-	2,794	0	35,221	35,248	0	34,457	34,836	0	24	0	69,3	49,9	0,43	0,39
Итого:	-	85,18	0,096	1206,169	1207,51	0,565	1181,811	1193,798	0,56	744	0	67,32	49,55	0,41	0,38

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	28,707	346,829	344,85	0	339,725	341,302	0	295	80
23.09.2025	113,888	1552,998	1552,363	0,565	1521,536	1535,099	0,559	1039	80

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения