

#151787#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 9-9д, Калининград
13

Заводской номер счётчика 23192345	Показания прибора, ГДж 23.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	333,052	113,888	219.164	52.346

Подпись исполнителя _____



#151545#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 10166
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 23192345
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	2,984	0	36,139	36,141	0	35,356	35,735	0	24	0	69,3	49,2	0,43	0,39
25.09.2025	-	2,9	0	35,84	35,836	0	35,064	35,426	0	24	0	69,4	49,6	0,43	0,39
26.09.2025	-	3,065	0	36,374	36,346	0	35,583	35,939	0	24	0	69,5	48,9	0,43	0,39
27.09.2025	-	2,977	0	35,569	35,539	0	34,801	35,143	0	24	0	69,2	48,8	0,43	0,39
28.09.2025	-	3,253	0	36,721	36,665	0	35,926	36,279	0	24	0	69,3	47,7	0,43	0,39
29.09.2025	-	3,287	0	40,257	40,181	0	39,403	39,737	0	24	0	68,5	48,6	0,43	0,39
30.09.2025	-	3,188	0	36,734	36,665	0	35,939	36,268	0	24	0	69,3	48,1	0,43	0,39
01.10.2025	-	2,83	0	48,655	48,411	0	47,775	47,886	0	24	0	61,9	47,7	0,28	0,23
02.10.2025	-	5,908	0	59,26	58,552	0,328	57,988	58,004	0,325	24	0	68,8	44,7	0,29	0,17
03.10.2025	-	9,528	0,057	88,969	87,909	0,063	87,062	87,168	0,063	24	0	68,8	42,7	0,33	0,22
04.10.2025	-	9,475	0,01	85,651	84,88	0,034	83,823	84,2	0,034	24	0	68,8	41,8	0,34	0,23
05.10.2025	-	8,685	0,005	78,077	77,36	0,03	76,424	76,752	0,03	24	0	68,5	41,4	0,34	0,23
06.10.2025	-	8,158	0,004	71,066	70,135	0,02	69,546	69,602	0,02	24	0	68,7	40,7	0,32	0,24
07.10.2025	-	8,119	0,003	71,927	70,83	0,022	70,388	70,273	0,022	24	0	68,8	41,3	0,3	0,23
08.10.2025	-	8,29	0,003	74,029	73,137	0,215	72,451	72,562	0,213	24	0	68,6	41,4	0,29	0,23
09.10.2025	-	7,934	0,033	70,826	70,048	0,535	69,341	69,508	0,531	24	0	68	40,9	0,29	0,23
10.10.2025	-	8,35	0,08	75,501	74,57	0,018	73,907	73,985	0,018	24	0	68,3	41,3	0,29	0,23
11.10.2025	-	7,742	0,003	67,749	66,896	0,014	66,302	66,384	0,014	24	0	68,7	40,9	0,29	0,23
12.10.2025	-	8,275	0,002	72,262	71,418	0	70,718	70,872	0	24	0	68,7	40,8	0,29	0,23
13.10.2025	-	9,124	0	83,717	82,827	0,341	81,943	82,154	0,338	24	0	68,4	42	0,29	0,23
14.10.2025	-	9,271	0,052	86,015	85,232	0,031	84,185	84,525	0,031	24	0	68,7	42,4	0,3	0,24
15.10.2025	-	8,208	0,005	73,022	72,382	0,011	71,447	71,805	0,011	24	0	69,1	41,7	0,32	0,25
16.10.2025	-	8,837	0,002	77,684	76,982	0,001	76,011	76,379	0,001	22	2	69	41,3	0,33	0,25
17.10.2025	-	8,751	0	77,351	76,669	0,007	75,688	76,062	0,007	24	0	69	41,4	0,32	0,25
18.10.2025	-	10,149	0,001	96,01	95,208	0,004	93,971	94,406	0,004	24	0	68,5	42,7	0,32	0,25
19.10.2025	-	10,337	0,001	95,044	94,205	0,003	93,003	93,43	0,003	24	0	68,8	42,3	0,32	0,26
20.10.2025	-	10,747	0	99,891	98,808	0	97,689	97,938	0	24	0	69,9	43,7	0,3	0,24
21.10.2025	-	10,489	0	99,043	97,91	0,001	96,891	97,051	0,001	24	0	69,4	43,5	0,31	0,25
22.10.2025	-	9,728	0	84,979	84,122	0	83,15	83,472	0	24	0	69,1	41,2	0,32	0,25
23.10.2025	-	8,577	0	69,948	69,265	0	68,408	68,765	0	24	0	69,8	39,9	0,33	0,25
Итого:	-	219,166	0,261	2064,31	2045,129	1,678	2020,183	2027,71	1,666	718	2	68,69	43,62	0,34	0,27

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 718 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	113,888	1552,998	1552,363	0,565	1521,536	1535,099	0,559	1039	80
23.10.2025	333,052	3617,309	3597,494	2,243	3541,719	3562,811	2,223	1757	82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения