

#162511#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Калужская 26, Калининград
13
6345
ВКТ-7
00257163
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,536	124,76	120,41	0	121,88	117,9	3,98	24	0	0	72,5	68	4,5	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,598	124,4	119,94	0	121,52	117,46	4,06	24	0	0	72,6	67,6	5,04	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,577	124,06	119,41	0	121,14	116,93	4,21	24	0	0	72,7	67,8	4,89	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,558	123,85	119,21	0	120,96	116,71	4,25	24	0	0	72,5	67,8	4,72	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,577	123,88	119,56	0	121	117,1	3,9	24	0	0	72,5	67,6	4,87	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,609	122,86	118,39	0	120,01	116	4,01	24	0	0	72,1	66,9	5,19	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,583	121,72	117,36	0	118,87	114,93	3,94	24	0	0	72,6	67,6	5,02	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,936	141,99	137,07	0	138,71	134,43	4,28	24	0	0	71,7	64,8	6,92	0,6	0,4	-
02.10.2025	1,713	179,56	173,29	0	175,48	170,29	5,19	24	0	0	71,4	61,4	10,02	0,6	0,4	-
03.10.2025	1,782	164,95	160,88	0	161,1	158,11	2,99	24	0	0	72,4	61,1	11,24	0,6	0,4	-
04.10.2025	1,617	156,97	152,65	0	153,37	150,06	3,31	24	0	0	71,6	60,8	10,76	0,6	0,4	-
05.10.2025	1,777	157,68	153,65	0	154,03	151,07	2,96	24	0	0	72	60,3	11,73	0,6	0,4	-
06.10.2025	1,664	155,23	150,83	0	151,59	148,23	3,36	24	0	0	72,3	61,1	11,21	0,6	0,4	-
07.10.2025	1,753	152,38	147,59	0	148,78	145,07	3,71	24	0	0	72,7	60,6	12,03	0,6	0,4	-
08.10.2025	1,726	149,77	145,23	0	146,31	142,8	3,51	24	0	0	72,2	60,2	12,04	0,6	0,4	-
09.10.2025	1,619	150,28	145,77	0	146,72	143,23	3,49	24	0	0	72,6	61,3	11,25	0,6	0,4	-
10.10.2025	1,628	150,25	145,63	0	146,69	143,11	3,58	24	0	0	72,7	61,3	11,34	0,6	0,4	-
11.10.2025	1,665	151,98	147,03	0	148,38	144,49	3,89	24	0	0	72,6	61,2	11,47	0,6	0,4	-
12.10.2025	1,718	151,4	146,46	0	147,88	143,98	3,9	24	0	0	72,5	60,6	11,89	0,6	0,4	-
13.10.2025	1,73	150,99	145,75	0	147,45	143,3	4,15	24	0	0	72,6	60,5	12,03	0,6	0,4	-
14.10.2025	1,663	149,62	144,98	0	146,08	142,49	3,59	24	0	0	72,6	60,9	11,64	0,6	0,4	-
15.10.2025	1,656	150,07	145,62	0	146,5	143,1	3,4	24	0	0	72,7	61,2	11,53	0,6	0,4	-
16.10.2025	1,725	150,22	145,43	0	146,67	142,98	3,69	24	0	0	72,5	60,5	12,02	0,6	0,4	-
17.10.2025	1,64	149,47	144,79	0	145,94	142,29	3,65	24	0	0	72,5	61	11,48	0,6	0,4	-
18.10.2025	1,701	148,03	143,42	0	144,56	140,97	3,59	24	0	0	72,6	60,6	12,02	0,6	0,4	-
19.10.2025	1,761	147,93	142,77	0	144,49	140,39	4,1	24	0	0	72,6	60,1	12,5	0,6	0,4	-
20.10.2025	1,729	146,46	141,73	0	143,06	139,37	3,69	24	0	0	72,3	59,9	12,37	0,6	0,4	-
21.10.2025	1,737	146,14	141,68	0	142,73	139,34	3,39	24	0	0	72,4	60	12,43	0,6	0,4	-
22.10.2025	1,677	147,7	143,5	0	144,22	141,03	3,19	24	0	0	72,8	60,9	11,85	0,6	0,4	-
23.10.2025	1,686	147,73	143,76	0	144,25	141,3	2,95	24	0	0	72,8	60,8	11,91	0,6	0,4	-
Итого:	42,341	4362,33	4223,79	0	4260,37	4148,46	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,341															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	137,909	23848,29	23078,64	0	23305,03	22628,41
23.10.2025	180,25	28210,62	27302,43	0	27565,4	26776,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:31:53