

#165885#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Калужская 26, Калининград

13

6345

ВКТ-7

00257163

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,681	147,38	143,16	0	143,92	140,72	3,2	24	0	0	72,7	60,8	11,89	0,6	0,4	-
25.10.2025	1,701	146,87	142,55	0	143,46	140,13	3,33	24	0	0	72,6	60,4	12,11	0,6	0,4	-
26.10.2025	1,691	146,53	142,07	0	143,17	139,67	3,5	24	0	0	72,3	60,3	12,07	0,6	0,4	-
27.10.2025	1,688	146,05	141,56	0	142,67	139,17	3,5	24	0	0	72,7	60,6	12,1	0,6	0,4	-
28.10.2025	1,793	146,92	142,7	0	143,49	140,32	3,17	24	0	0	72,6	59,8	12,72	0,6	0,4	-
29.10.2025	1,694	146,98	142,42	0	143,53	140	3,53	24	0	0	72,7	60,6	12,07	0,6	0,4	-
30.10.2025	1,766	147,44	143,1	0	143,98	140,69	3,29	24	0	0	72,7	60,1	12,53	0,6	0,4	-
31.10.2025	1,832	145,85	141,6	0	142,44	139,25	3,19	24	0	0	72,8	59,6	13,13	0,6	0,4	-
01.11.2025	1,703	144,65	140,42	0	141,28	138,03	3,25	24	0	0	72,8	60,5	12,29	0,6	0,4	-
02.11.2025	1,754	146,11	141,93	0	142,73	139,54	3,19	24	0	0	72,8	60,3	12,53	0,6	0,4	-
03.11.2025	1,758	146,51	142,3	0	143,07	139,91	3,16	24	0	0	72,8	60,3	12,54	0,6	0,4	-
04.11.2025	1,718	145,84	141,44	0	142,46	139,05	3,41	24	0	0	72,7	60,4	12,32	0,6	0,4	-
05.11.2025	1,683	146,92	143,01	0	143,47	140,55	2,92	24	0	0	72,9	61	11,94	0,6	0,4	-
06.11.2025	1,731	148,23	143,8	0	144,73	141,35	3,38	24	0	0	72,7	60,5	12,23	0,6	0,4	-
07.11.2025	1,784	148,15	143,25	0	144,64	140,85	3,79	24	0	0	73	60,4	12,61	0,6	0,4	-
08.11.2025	1,77	146,75	142,45	0	143,31	140,06	3,25	24	0	0	72,8	60,2	12,6	0,6	0,4	-
09.11.2025	1,795	145,67	141,52	0	142,29	139,15	3,14	24	0	0	72,6	59,7	12,86	0,6	0,4	-
10.11.2025	1,753	146,12	141,53	0	142,74	139,17	3,57	24	0	0	72,5	60	12,57	0,6	0,4	-
11.11.2025	1,747	149,25	144,57	0	145,77	142,1	3,67	24	0	0	72,7	60,4	12,25	0,6	0,4	-
12.11.2025	1,766	142,71	139,16	0	139,37	136,88	2,49	24	0	0	72,4	59,5	12,86	0,6	0,4	-
13.11.2025	1,691	144,9	140,84	0	141,54	138,49	3,05	24	0	0	72,4	60,2	12,17	0,6	0,4	-
14.11.2025	1,758	146,23	141,42	0	142,82	139,05	3,77	24	0	0	72,7	60,1	12,62	0,6	0,4	-
15.11.2025	1,826	144,2	139,22	0	140,79	136,9	3,89	24	0	0	73,3	60	13,31	0,6	0,4	-
16.11.2025	2,001	142,43	137,69	0	138,67	135,22	3,45	24	0	0	77,2	62,4	14,77	0,6	0,4	-
17.11.2025	1,821	143,22	138,58	0	139,66	136,17	3,49	24	0	0	75	61,7	13,33	0,6	0,4	-
18.11.2025	1,868	141,29	137,27	0	137,93	135,01	2,92	24	0	0	73,5	59,7	13,81	0,6	0,4	-
19.11.2025	1,828	140,58	136,6	0	137,15	134,26	2,89	24	0	0	74,3	60,8	13,57	0,6	0,4	-
20.11.2025	1,942	140,55	136,81	0	136,97	134,41	2,56	24	0	0	76,1	61,7	14,42	0,6	0,4	-
21.11.2025	1,92	141,75	137,59	0	138,16	135,2	2,96	24	0	0	75,4	61,2	14,14	0,6	0,4	-
22.11.2025	1,922	142,4	137,95	0	138,8	135,52	3,28	24	0	0	75,9	61,8	14,15	0,6	0,4	-
23.11.2025	2,061	142,48	137,73	0	138,44	135,01	3,43	24	0	0	80,8	65,6	15,21	0,6	0,4	-
Итого:	55,446	4500,96	4366,24	0	4393,45	4291,83	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,446															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	180,25	28210,62	27302,43	0	27565,4	26776,87
23.11.2025	235,696	32711,58	31668,67	0	31958,85	31068,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:58:12