

#189971#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Калужская 26, Калининград
13
6345
ВКТ-7
00257163
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,129	142,98	137,96	0	138,89	135,25	3,64	24	0	0	81,4	65,7	15,69	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	2,001	142,92	138,14	0	139,03	135,5	3,53	24	0	0	79,2	64,5	14,71	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	2,072	141,6	137,15	0	137,76	134,6	3,16	24	0	0	78,7	63,3	15,34	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	2,096	140,09	135,47	0	136,37	133,09	3,28	24	0	0	77,8	62,1	15,71	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	1,953	140,37	135,71	0	136,7	133,26	3,44	24	0	0	77,3	62,6	14,63	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	2,081	139,73	135,14	0	136,09	132,77	3,32	24	0	0	77,4	61,8	15,62	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	2,07	138,92	134,65	0	135,3	132,28	3,02	24	0	0	77,4	61,9	15,59	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	1,982	140	135,38	0	136,36	133,03	3,33	24	0	0	76,4	61,5	14,86	0,6	0,4	-
02.12.2025	2,064	139,48	134,84	0	135,72	132,41	3,31	24	0	0	78,2	62,6	15,53	0,6	0,4	-
03.12.2025	1,812	140,09	135,61	0	136,73	133,3	3,43	24	0	0	74,3	60,7	13,57	0,6	0,4	-
04.12.2025	1,854	140,93	136,65	0	137,56	134,39	3,17	24	0	0	73,7	60	13,76	0,6	0,4	-
05.12.2025	1,782	142,17	137,73	0	138,79	135,39	3,4	24	0	0	73,7	60,6	13,12	0,6	0,4	-
06.12.2025	1,841	143,25	138,9	0	139,81	136,55	3,26	24	0	0	73,7	60,3	13,44	0,6	0,4	-
07.12.2025	1,798	141,79	137,43	0	138,42	135,11	3,31	24	0	0	73,6	60,4	13,26	0,6	0,4	-
08.12.2025	1,925	142,88	138,34	0	139,49	136,05	3,44	24	0	0	73,6	59,5	14,12	0,6	0,4	-
09.12.2025	1,791	145,97	141,58	0	142,42	139,15	3,27	24	0	0	73,7	60,8	12,83	0,6	0,4	-
10.12.2025	1,829	146,33	142,12	0	142,74	139,69	3,05	24	0	0	73,8	60,8	13,06	0,6	0,4	-
11.12.2025	1,833	146,14	141,73	0	142,61	139,33	3,28	24	0	0	73,5	60,4	13,13	0,6	0,4	-
12.12.2025	1,778	145,3	140,89	0	141,83	138,52	3,31	24	0	0	73,5	60,7	12,79	0,6	0,4	-
13.12.2025	1,855	143,43	139,17	0	139,98	136,85	3,13	24	0	0	73,5	60	13,51	0,6	0,4	-
14.12.2025	1,824	144,56	140,19	0	141,01	137,8	3,21	24	0	0	73,8	60,6	13,19	0,6	0,4	-
15.12.2025	1,53	123,89	120,13	0	120,96	118,1	2,86	21	3	1	73	60,1	12,92	0,6	0,4	-
16.12.2025	1,838	141,34	137,03	0	137,95	134,7	3,25	24	0	0	74	60,4	13,6	0,6	0,4	-
17.12.2025	2,091	141,31	136,8	0	137,71	134,44	3,27	24	0	0	76,4	60,9	15,51	0,6	0,4	-
18.12.2025	1,953	141,18	136,78	0	137,57	134,38	3,19	24	0	0	76,2	61,7	14,51	0,6	0,4	-
19.12.2025	1,833	142,42	137,96	0	139	135,62	3,38	24	0	0	73,8	60,4	13,48	0,6	0,4	-
20.12.2025	1,907	143,97	139,69	0	140,54	137,37	3,17	24	0	0	73,5	59,7	13,83	0,6	0,4	-
21.12.2025	1,901	144,26	139,65	0	140,81	137,33	3,48	24	0	0	73,6	59,8	13,8	0,6	0,4	-
22.12.2025	1,846	143,6	139,2	0	140,15	136,85	3,3	24	0	0	73,8	60,4	13,43	0,6	0,4	-
23.12.2025	2,081	142,47	137,79	0	138,62	135,27	3,35	24	0	0	78,4	63	15,34	0,6	0,4	-
Итого:	57,35	4253,37	4119,81	0	4146,92	4048,38	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,35															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	235,696	32711,58	31668,67	0	31958,85	31068,7
23.12.2025	293,046	36964,95	35788,48	0	36105,77	35117,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:25:55