

#193544#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 21.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Калужская 26, Калининград
13
6345
ВКТ-7
00257163
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	2,244	139,67	135,84	0	135,39	133	2,39	24	0	0	84,6	67,7	16,82	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	2,081	139,28	135,2	0	135,23	132,49	2,74	24	0	0	81,9	66,2	15,68	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	1,903	143,34	138,42	0	139,77	136,06	3,71	24	0	0	74,9	61	13,94	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	1,842	142,04	137,78	0	138,64	135,46	3,18	24	0	0	73,7	60,1	13,55	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	1,815	142,21	138,1	0	138,82	135,79	3,03	24	0	0	73,7	60,4	13,32	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	1,735	141,36	136,95	0	137,86	134,52	3,34	24	0	0	74,9	62	12,84	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	2,116	149,29	144,21	0	145,12	141,46	3,66	24	0	0	80	65,1	14,91	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	2,504	154,69	148,99	0	150,09	146,04	4,05	24	0	0	82,6	65,6	17,09	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	2,193	154,67	149,19	0	150,17	146,15	4,02	24	0	0	82	67	14,93	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	2,15	156,95	151,64	0	152,64	148,74	3,9	24	0	0	79	64,6	14,42	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	2,066	155,92	150,45	0	151,57	147,51	4,06	24	0	0	79,6	65,6	13,95	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	2,19	153,81	148,03	0	149,41	145,06	4,35	24	0	0	81,3	66,3	15,03	0,6	0,4	-4
05.01.2026	2,26	155,24	148,88	0	150,7	145,86	4,84	24	0	0	82,2	66,8	15,42	0,6	0,4	-3
06.01.2026	2,37	155,19	149,23	0	150,39	146,11	4,28	24	0	0	84,4	68,2	16,16	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	2,487	153,27	147,05	0	148,36	143,89	4,47	24	0	0	86,4	69,2	17,23	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	2,482	150,55	144,34	0	145,6	141,15	4,45	24	0	0	87,7	70,2	17,52	0,6	0,4	-11
09.01.2026	2,423	151,59	146,01	0	146,59	142,74	3,85	24	0	0	87,6	70,7	16,9	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	2,394	153,46	147,91	0	148,73	144,83	3,9	24	0	0	84,5	68	16,46	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	2,431	153,38	147,02	0	148,75	144,04	4,71	24	0	0	83,8	66,9	16,82	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	2,364	153,58	147,2	0	148,8	144,08	4,72	24	0	0	84,8	68,5	16,34	0,6	0,4	-
13.01.2026	2,375	153,6	147,42	0	148,6	144,12	4,48	24	0	0	86,8	70,4	16,39	0,6	0,4	-
14.01.2026	2,347	152,63	146,69	0	147,81	143,49	4,32	24	0	0	85,6	69,3	16,29	0,6	0,4	-
15.01.2026	2,252	153,91	148,25	0	149,56	145,35	4,21	24	0	0	80,7	65,2	15,42	0,6	0,4	-
16.01.2026	2,306	152,93	146,8	0	148,37	143,79	4,58	24	0	0	83,2	67,2	15,99	0,6	0,4	-
17.01.2026	2,382	152,68	146,71	0	147,77	143,51	4,26	24	0	0	86,2	69,7	16,52	0,6	0,4	-
18.01.2026	2,439	151,47	145,53	0	146,53	142,29	4,24	24	0	0	87,6	70,6	17,06	0,6	0,4	-
19.01.2026	2,46	151,44	145,08	0	146,35	141,79	4,56	24	0	0	88,6	71,4	17,26	0,6	0,4	-
20.01.2026	2,29	152,37	146,28	0	147,39	142,92	4,47	24	0	0	87,5	71,6	15,94	0,6	0,4	-
21.01.2026	2,35	153,49	147,26	0	148,37	143,82	4,55	24	0	0	88,6	72,3	16,27	0,6	0,4	-
Итого:	65,251	4374,01	4212,46	0	4243,38	4126,06	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,251															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	293,046	36964,95	35788,48	0	36105,77	35117,08
21.01.2026	360,7	41487,58	40143,44	0	40492,82	39382,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2026 15:27:02