

#144886#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/07/25г.-23/08/25г.

Абонент:калужская 28
Адрес: УК УЮТ
Договор N:15023743 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
тхв: не исп.

Серийный номер 15023743, БД=1, ТВ2, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х430С

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.25 00	69,93	64,62	5,3	4,18	2,53	44,565	44,301	43,586	43,454	0,132	0,233	24	0	
25.07.25 00	69,98	64,41	5,56	4,19	2,52	42,092	41,814	41,166	41,019	0,147	0,231	24	0	
26.07.25 00	70,55	65,13	5,42	4,2	2,52	42,151	41,871	41,209	41,058	0,151	0,225	24	0	
27.07.25 00	69,57	64,52	5,04	4,2	2,52	42,89	42,639	41,956	41,826	0,129	0,213	24	0	
28.07.25 00	70	64,84	5,16	4,2	2,51	44,266	44,014	43,291	43,166	0,124	0,225	24	0	
29.07.25 00	69,66	64,58	5,08	4,23	2,5	45,147	44,909	44,16	44,052	0,109	0,226	24	0	
30.07.25 00	69,5	64,26	5,24	4,14	2,54	44,507	44,373	43,541	43,531	0,009	0,23	24	0	
31.07.25 00	69,32	64,19	5,14	4,06	2,63	42,042	41,985	41,131	41,192	-0,061	0,213	24	0	
01.08.25 00	69,61	64,23	5,39	4,04	2,65	41,77	41,643	40,858	40,855	0,003	0,221	24	0	
02.08.25 00	69,33	63,91	5,42	4,03	2,65	41,224	41,077	40,33	40,308	0,023	0,22	24	0	
03.08.25 00	69,37	64,06	5,31	4,02	2,65	43,08	42,936	42,146	42,128	0,018	0,225	24	0	
04.08.25 00	68,81	63,68	5,13	4,05	2,64	43,43	43,27	42,501	42,463	0,038	0,219	24	0	
05.08.25 00	69,82	64,18	5,64	4,03	2,64	42,014	41,849	41,094	41,059	0,034	0,233	24	0	
06.08.25 00	69,73	64,28	5,44	4,02	2,65	41,124	40,916	40,223	40,142	0,08	0,22	24	0	
07.08.25 00	69,56	63,83	5,72	4,02	2,65	42,757	42,588	41,827	41,792	0,035	0,241	24	0	
08.08.25 00	69,96	64,23	5,73	4,02	2,66	41,417	41,236	40,505	40,457	0,048	0,233	24	0	
09.08.25 00	69,68	64,19	5,49	4,03	2,65	42,79	42,626	41,856	41,822	0,034	0,231	24	0	
10.08.25 00	69,05	64,28	4,77	4,03	2,65	42,051	41,877	41,146	41,085	0,061	0,198	24	0	
11.08.25 00	68,69	63,87	4,82	4,03	2,66	43,908	43,751	42,974	42,934	0,04	0,208	24	0	
12.08.25 00	68,96	64,17	4,79	4,03	2,66	41,684	41,485	40,79	40,701	0,088	0,197	24	0	
13.08.25 00	67,73	63,25	4,48	< 4,01	2,51	41,972	41,8	41,1	41,031	0,07	0,185	24	0	*
14.08.25 00	50,13	50,57	-0,44	< 2,63	2,02	34,076	34,771	33,677	34,353	-0,675	0,016	< 24	0	*
15.08.25 00	32,17	29,54	2,63	< 0,62	0,61	0,83	0,819	0,826	0,816	0,011	0,002	< 24	0	*

16.08.25 00	29,06	24,12	4,94	0	0	0,131	0,108	0,131	0,107	0,023	0,001 <	24	0	*
17.08.25 00	23,03	24,63	-1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
18.08.25 00	22,4	24	-1,61	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
19.08.25 00	21,69	23,39	-1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
20.08.25 00	21,31	22,99	-1,67	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
21.08.25 00	20,83	22,42	-1,59	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
22.08.25 00	20,71	22,17	-1,47	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
23.08.25 00	20,77	24,74	-3,98	< 2,06	2,03	0,214	0,387	0,213	0,387	-0,173	0 <	24	0	*
Итого/Средн	68,7	63,68	5,03	2,94	1,91	932,135	929,045	912,238	911,74	0,499	4,645	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
23.07.25 00	2777,151	2766,082	2714,04	2713,558	0,482	18,319	1213	0
23.08.25 00	3709,286	3695,127	3626,278	3625,298	0,981	22,963	1957	0
Итого	932,135	929,045	912,238	911,74	0,499	4,645	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

