

#161641#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Калужская 28, Калининград
13

Заводской номер счётчика 15023743	Показания прибора, ГДж 23.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	236,41	132,317	104.093	24.862

Подпись исполнителя



#161640#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 15023743
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	1,513	0	52,618	52,908	0	51,454	51,936	0	24	0	70,3	63,3	0,42	0,26
25.09.2025	-	1,54	0	53,731	54,029	0	52,537	53,034	0	24	0	70,2	63,4	0,42	0,26
26.09.2025	-	1,489	0	52,99	53,259	0	51,816	52,276	0	24	0	70,3	63,2	0,42	0,26
27.09.2025	-	1,55	0	53,379	53,636	0	52,195	52,654	0	24	0	70,1	63,4	0,42	0,26
28.09.2025	-	1,521	0	54,452	54,75	0	53,248	53,741	0	24	0	70,1	63,1	0,42	0,26
29.09.2025	-	1,594	0	55,041	55,353	0	53,824	54,344	0	24	0	68	62,6	0,41	0,26
30.09.2025	-	1,274	0	57,086	57,451	0	55,893	56,411	0	24	0	67,7	62,9	0,41	0,26
01.10.2025	-	1,078	0	53,936	54,23	0	52,817	53,245	0	24	0	67,2	62,3	0,41	0,26
02.10.2025	-	1,125	0	56,577	56,921	0	55,419	55,901	0	24	0	67,6	57,5	0,43	0,27
03.10.2025	-	3,083	0	74,371	74,065	0	72,83	72,92	0	24	0	67,4	55,6	0,43	0,29
04.10.2025	-	4,884	0	100,94	100,576	0	98,862	99,129	0	24	0	66,8	55	0,43	0,3
05.10.2025	-	4,863	0	100,246	99,948	0	98,217	98,538	0	24	0	67,3	55,1	0,43	0,3
06.10.2025	-	4,499	0	89,629	89,043	0	87,791	87,785	0	24	0	68	55,3	0,43	0,31
07.10.2025	-	4,245	0	81,559	81,164	0	79,852	80,009	0	24	0	68,2	55,3	0,42	0,31
08.10.2025	-	4,099	0	76,975	76,569	0	75,359	75,481	0	24	0	67,4	53,8	0,42	0,31
09.10.2025	-	4,238	0	75,51	74,986	0	73,955	73,974	0	24	0	68,2	54,7	0,42	0,31
10.10.2025	-	4,208	0	75,841	75,401	0	74,249	74,354	0	24	0	68,5	55,3	0,42	0,31
11.10.2025	-	4,215	0	78,266	77,927	0	76,608	76,82	0	24	0	68,4	55,3	0,42	0,31
12.10.2025	-	4,197	0	77,759	77,438	0	76,117	76,338	0	24	0	67,8	55,1	0,42	0,31
13.10.2025	-	4,225	0	80,644	80,31	0	78,969	79,175	0	24	0	68,2	55,5	0,42	0,31
14.10.2025	-	4,225	0	81,039	80,735	0	79,336	79,58	0	24	0	68,2	54,7	0,42	0,31
15.10.2025	-	4,31	0	77,886	77,535	0	76,249	76,455	0	24	0	68,1	54,9	0,42	0,31
16.10.2025	-	4,261	0	78,161	77,747	0	76,519	76,658	0	24	0	67,9	55,5	0,42	0,31
17.10.2025	-	4,269	0	83,899	83,45	0	82,147	82,251	0	24	0	67,5	55,5	0,42	0,31
18.10.2025	-	4,166	0	83,884	83,399	0	82,151	82,208	0	24	0	67,5	55,2	0,42	0,31
19.10.2025	-	4,615	0	91,024	90,503	0	89,142	89,22	0	24	0	68	55,2	0,42	0,31
20.10.2025	-	4,958	0	94,207	93,775	0	92,236	92,445	0	24	0	68	54,9	0,42	0,31
21.10.2025	-	4,979	0	93,116	92,746	0	91,173	91,447	0	24	0	67,1	54,7	0,42	0,31
22.10.2025	-	4,453	0	87,141	86,622	0	85,364	85,418	0	24	0	67,5	54,8	0,42	0,31
23.10.2025	-	4,417	0	84,988	84,516	0	83,235	83,335	0	24	0	67,7	55,1	0,42	0,31
Итого:	-	104,093	0	2256,895	2250,992	0	2209,564	2217,082	0	720	0	68,17	57,27	0,42	0,29

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	132,317	5019,987	5011,229	0	4909,824	4918,877	0	2701	0
23.10.2025	236,41	7276,884	7262,22	0	7119,387	7135,959	0	3421	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения