

#207107#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Кирова 29-39, Калининград
13
7143
ВКТ-7
00272053
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,951	0	128,26	125,93	124,23	124,72	-0,49	24	0	0	85,1	45,1	40,04	0,51	0,49	-9,4
25.01.2026	5,007	0	133,59	131,22	129,46	129,9	-0,44	24	0	0	84,7	45,8	38,84	0,51	0,49	-7,3
26.01.2026	4,711	0	135,74	133,6	131,78	132,28	-0,5	24	0	0	81,7	45,8	35,92	0,51	0,49	-4,4
27.01.2026	4,759	0	137,93	135,77	133,88	134,36	-0,48	24	0	0	81,9	46,2	35,71	0,51	0,49	-3,8
28.01.2026	4,645	0	132,78	130,68	128,93	129,41	-0,48	24	0	0	81,7	45,5	36,23	0,51	0,49	-6
29.01.2026	4,997	0	128,11	125,75	124,05	124,55	-0,5	24	0	0	86	45,6	40,45	0,51	0,49	-9,7
30.01.2026	4,988	-0,001	122,93	120,63	118,97	119,51	-0,54	24	0	0	86,6	44,5	42,12	0,5	0,49	-12,4
31.01.2026	5,017	-0,001	120,18	117,88	116,23	116,79	-0,56	24	0	0	87,4	44,1	43,38	0,5	0,49	-13,8
01.02.2026	4,992	-0,002	114,85	112,58	111,03	111,62	-0,59	24	0	0	88,1	42,9	45,18	0,5	0,49	-18,9
02.02.2026	5,195	0	116,36	113,91	112,35	112,88	-0,53	24	0	0	89,8	43,4	46,44	0,51	0,49	-20,1
03.02.2026	5,348	-0,001	123,06	120,48	118,83	119,36	-0,53	24	0	0	90,1	44,9	45,19	0,51	0,49	-18
04.02.2026	5,391	0	125,59	122,98	121,27	121,8	-0,53	24	0	0	90	45,3	44,62	0,51	0,49	-12,3
05.02.2026	5,317	0	133,84	131,28	129,44	129,94	-0,5	24	0	0	87,6	46,4	41,24	0,51	0,48	-7,6
06.02.2026	4,983	0	138,44	136,14	134,2	134,7	-0,5	24	0	0	84,1	46,8	37,31	0,51	0,49	-3,2
07.02.2026	4,765	0	136,83	134,71	132,83	133,33	-0,5	24	0	0	82,1	46,1	36,04	0,51	0,49	-3,3
08.02.2026	4,886	-0,002	135,72	133,55	131,62	132,23	-0,61	24	0	0	83,3	45,9	37,34	0,5	0,49	-4,9
09.02.2026	4,957	0	125,96	123,73	121,95	122,52	-0,57	24	0	0	86,4	45,5	40,86	0,51	0,49	-12,1
10.02.2026	5,019	0,022	128,78	125,97	124,68	124,74	-0,06	24	0	1	86,1	45,8	40,27	0,51	0,49	-12,4
11.02.2026	4,725	0	137,66	135,55	133,64	134,16	-0,52	24	0	0	81,9	46,4	35,55	0,51	0,49	-3,8
12.02.2026	4,453	0,003	139,53	137,6	135,73	136,21	-0,48	24	0	0	78,8	45,8	32,98	0,51	0,49	-0,7
13.02.2026	4,449	-0,003	136,37	134,56	132,58	133,18	-0,6	24	0	0	79,7	45,9	33,79	0,51	0,49	-1,2
14.02.2026	4,816	-0,001	134,29	132,19	130,23	130,83	-0,6	24	0	0	83,6	46,3	37,23	0,51	0,49	-6,7
15.02.2026	5,107	-0,005	129,86	127,53	125,57	126,24	-0,67	24	0	0	87,7	46,8	40,91	0,51	0,49	-11,2
16.02.2026	5,18	-0,003	125,87	123,51	121,54	122,18	-0,64	24	0	0	89,9	47,1	42,85	0,51	0,49	-
17.02.2026	5,114	-0,004	126,97	124,72	122,69	123,42	-0,73	24	0	0	88,6	46,6	41,94	0,51	0,49	-
Итого:	123,772	0	3249,5	3192,45	3147,71	3160,86	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	123,772															

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1116,068	60825,63	59851,33	59411,6	59030,5
17.02.2026	1239,84	64075,13	63043,78	62559,31	62191,36

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.02.2026 11:42:23