

#162510#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Кирова 29-39, Калининград

13

7143

ВКТ-7

00272053

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,523	-0,022	132,52	132,81	129,54	130,14	-0,6	24	0	0	70,9	66,6	4,35	0,45	0,42	-
25.09.2025	0,558	-0,002	131,86	131,86	128,89	129,2	-0,31	24	0	0	71	66,5	4,47	0,45	0,42	-
26.09.2025	0,515	-0,002	130,65	130,68	127,7	128,02	-0,32	24	0	0	71,1	66,9	4,17	0,45	0,42	-
27.09.2025	0,514	-0,004	130,37	130,48	127,47	127,83	-0,36	24	0	0	70,9	66,7	4,2	0,45	0,42	-
28.09.2025	0,572	-0,003	132,61	132,55	129,64	129,9	-0,26	24	0	0	70,9	66,3	4,55	0,45	0,42	-
29.09.2025	0,519	-0,035	128,74	129,29	125,87	126,72	-0,85	24	0	0	70,5	65,9	4,56	0,45	0,42	-
30.09.2025	0,555	-0,044	128,17	128,89	125,28	126,32	-1,04	24	0	0	71	66	4,95	0,44	0,41	-
01.10.2025	0,544	-0,043	143,64	144,32	140,43	141,43	-1	24	0	0	70,6	66,2	4,32	0,45	0,43	-
02.10.2025	1,016	0,03	118,5	117,11	115,96	115,1	0,86	24	0	1	69	60,8	8,26	0,45	0,46	-
03.10.2025	1,587	0,367	48,31	39,14	47,23	38,77	8,46	24	0	1	70	44,4	25,67	0,46	0,46	-
04.10.2025	1,52	0,405	42,07	31,54	41,11	31,25	9,86	24	0	1	69,1	42,2	26,86	0,46	0,47	-
05.10.2025	1,468	0,339	41,02	32,06	40,06	31,77	8,29	24	0	1	69,6	41,5	28,08	0,46	0,47	-
06.10.2025	1,443	0,338	40,84	31,98	39,88	31,68	8,2	24	0	1	69,8	42,3	27,47	0,47	0,47	-
07.10.2025	1,266	0,367	39,48	30,94	38,56	30,58	7,98	24	0	1	70,2	47,1	23,1	0,47	0,47	-
08.10.2025	1,239	0,401	38,01	28,68	37,21	28,36	8,85	24	0	1	69,7	47,8	21,96	0,48	0,47	-
09.10.2025	0,975	0,193	34,41	30,26	33,64	29,94	3,7	24	0	1	70,1	46,3	23,8	0,43	0,43	-
10.10.2025	1,749	0,003	68,54	68	67,02	67,36	-0,34	24	0	1	70,8	44,4	26,34	0,48	0,47	-
11.10.2025	2,566	0,003	113,87	112,75	111,29	111,51	-0,22	24	0	1	71	47,8	23,19	0,48	0,47	-
12.10.2025	2,612	-0,005	112,43	111,55	109,93	110,37	-0,44	24	0	0	70,8	46,9	23,97	0,48	0,47	-
13.10.2025	2,522	-0,008	110,11	109,37	107,59	108,2	-0,61	24	0	0	70,9	47,2	23,73	0,48	0,47	-
14.10.2025	2,671	0,014	106,38	105,07	103,98	104,06	-0,08	24	0	1	70,8	45,1	25,72	0,48	0,47	-
15.10.2025	2,834	-0,006	103,87	102,99	101,55	102,07	-0,52	24	0	0	71	42,8	28,15	0,48	0,47	-
16.10.2025	2,709	0,006	98,12	97,13	95,93	96,3	-0,37	24	0	1	70,8	42,4	28,44	0,48	0,47	-
17.10.2025	2,677	0,011	96,7	95,58	94,54	94,79	-0,25	24	0	1	70,8	42,3	28,45	0,48	0,48	-
18.10.2025	2,605	-0,008	93,91	93,29	91,75	92,55	-0,8	24	0	0	70,8	42	28,78	0,48	0,48	-
19.10.2025	2,609	-0,023	92,98	92,69	90,86	91,97	-1,11	24	0	0	70,8	41,6	29,24	0,48	0,48	-
20.10.2025	2,6	-0,015	91,02	90,63	88,99	89,92	-0,93	24	0	0	70,6	40,9	29,68	0,48	0,48	-
21.10.2025	2,392	0,021	80,46	79,24	78,66	78,62	0,04	24	0	1	70,6	40,1	30,44	0,48	0,47	-
22.10.2025	2,345	-0,024	79,56	79,5	77,74	78,89	-1,15	24	0	0	70,9	40,1	30,78	0,49	0,48	-
Итого:	47,705	0	2709,15	2640,38	2648,3	2603,62	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,705															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	672,376	43829,41	43109,44	42835,59	42470,85
22.10.2025	723,574	46678,33	45887,95	45620,48	45211,26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 11:58:19