

#165884#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Кирова 29-39, Калининград
13
7143
ВКТ-7
00272053
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	3,493	0,004	139,77	138,13	136,59	136,79	-0,2	24	0	1	71,1	45,5	25,66	0,51	0,48	-
24.10.2025	4,051	0,015	177,37	174,83	173,35	172,95	0,4	24	0	0	71,1	47,8	23,27	0,52	0,48	-
25.10.2025	3,986	0,016	172,99	170,49	169,09	168,68	0,41	24	0	0	71	47,6	23,48	0,51	0,48	-
26.10.2025	4,029	0,02	176,55	173,93	172,58	172,07	0,51	24	0	0	70,9	47,6	23,22	0,52	0,48	-
27.10.2025	3,952	0,024	170,63	167,99	166,74	166,16	0,58	24	0	0	71,1	47,6	23,54	0,51	0,48	-
28.10.2025	3,631	-0,029	162,41	161,19	158,74	159,45	-0,71	24	0	1	71	47,9	23,11	0,51	0,48	-
29.10.2025	3,873	0,027	173,05	170,32	169,13	168,43	0,7	24	0	0	71,2	48,5	22,71	0,52	0,48	-
30.10.2025	3,842	0,008	170,33	168,05	166,45	166,21	0,24	24	0	0	71,1	48,1	23,04	0,51	0,48	-
31.10.2025	3,851	0,001	168,94	167,22	165,11	165,44	-0,33	24	0	0	71,2	47,8	23,43	0,51	0,48	-
01.11.2025	3,795	-0,001	164,95	163,32	161,2	161,58	-0,38	24	0	0	71,3	47,6	23,68	0,51	0,48	-
02.11.2025	3,865	0	170,11	168,39	166,24	166,55	-0,31	24	0	0	71,3	48	23,35	0,52	0,48	-
03.11.2025	3,847	0	172,47	170,88	168,54	169	-0,46	24	0	0	71,4	48,4	22,97	0,52	0,48	-
04.11.2025	3,896	0	174,55	172,96	170,59	171,08	-0,49	24	0	0	71,2	48,2	22,99	0,52	0,48	-
05.11.2025	3,932	0,007	176,13	174,19	172,11	172,26	-0,15	24	0	0	71,5	48,6	22,9	0,52	0,48	-
06.11.2025	3,908	0	174,99	172,95	171,03	171,03	0	24	0	0	71,3	48,4	22,88	0,52	0,48	-
07.11.2025	3,921	0	171,81	169,92	167,87	168,08	-0,21	24	0	0	71,6	48,1	23,44	0,51	0,48	-
08.11.2025	3,975	0	171,63	169,71	167,74	167,89	-0,15	24	0	0	71,3	47,6	23,76	0,51	0,48	-
09.11.2025	3,985	0	171,48	169,56	167,59	167,75	-0,16	24	0	0	71,2	47,3	23,86	0,51	0,48	-
10.11.2025	3,941	0	170,85	168,95	167	167,15	-0,15	24	0	0	71,1	47,4	23,66	0,51	0,48	-
11.11.2025	3,96	0	170,24	168,33	166,36	166,54	-0,18	24	0	0	71,2	47,4	23,85	0,51	0,48	-
12.11.2025	3,91	0	168,1	166,32	164,3	164,59	-0,29	24	0	0	70,9	47	23,9	0,51	0,48	-
13.11.2025	3,9	0	168,84	167,12	165,05	165,36	-0,31	24	0	0	70,9	47,2	23,74	0,51	0,48	-
14.11.2025	3,906	0	169,63	167,93	165,78	166,14	-0,36	24	0	0	71,2	47,5	23,68	0,51	0,48	-
15.11.2025	4,068	0	168,09	166,25	164,22	164,54	-0,32	24	0	0	71,7	46,8	24,88	0,51	0,48	-
16.11.2025	4,369	0	158,69	156,67	154,7	155,01	-0,31	24	0	0	75,5	47,2	28,37	0,51	0,48	-
17.11.2025	4,129	0	160,71	158,83	156,84	157,16	-0,32	24	0	0	73,5	47,1	26,42	0,51	0,48	-
18.11.2025	3,99	0	159,31	157,62	155,64	156,02	-0,38	24	0	0	71,9	46,1	25,76	0,51	0,48	-
19.11.2025	4,035	-0,027	159,7	158,7	155,93	157,08	-1,15	24	0	0	72,8	46,5	26,24	0,51	0,48	-
20.11.2025	4,211	-0,005	155,14	153,47	151,33	151,87	-0,54	24	0	0	74,5	46,5	27,99	0,51	0,49	-
21.11.2025	4,173	0	156,3	154,4	152,52	152,84	-0,32	24	0	0	73,8	46,4	27,47	0,51	0,49	-
22.11.2025	4,207	0	154,09	152,12	150,3	150,58	-0,28	24	0	0	74,2	46,2	28,09	0,51	0,48	-
23.11.2025	4,649	0	150,16	147,87	146,04	146,3	-0,26	24	0	0	79	47,1	31,94	0,51	0,48	-
Итого:	127,28	0	5330,01	5268,61	5206,7	5212,58	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	127,28															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.10.2025	720,081	46538,56	45749,82	45483,89	45074,47
23.11.2025	847,361	51868,57	51018,43	50690,59	50287,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 9:45:22