

#189970#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Кирова 29-39, Калининград
13
7143
ВКТ-7
00272053
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	4,65	0	148,42	146,15	144,31	144,65	-0,34	24	0	0	79,6	47,2	32,36	0,51	0,49	-3,9
25.11.2025	4,435	0	149,34	147,2	145,38	145,71	-0,33	24	0	0	77,5	46,9	30,62	0,51	0,49	-0,9
26.11.2025	4,411	0	148,42	146,39	144,54	144,93	-0,39	24	0	0	76,9	46,3	30,66	0,51	0,49	-0,4
27.11.2025	4,266	0	145,86	143,98	142,13	142,54	-0,41	24	0	0	76,1	46	30,15	0,51	0,48	-1,3
28.11.2025	4,27	0	148,3	146,27	144,54	144,82	-0,28	24	0	0	75,6	46	29,66	0,51	0,48	-0,4
29.11.2025	4,333	0	148,28	146,26	144,52	144,84	-0,32	24	0	0	75,7	45,6	30,1	0,51	0,49	-0,3
30.11.2025	4,34	0	148,52	146,48	144,76	145,02	-0,26	24	0	0	75,8	45,7	30,09	0,51	0,48	-0,5
01.12.2025	4,215	0	149,63	147,69	145,92	146,24	-0,32	24	0	0	74,8	45,8	29,01	0,51	0,48	-
02.12.2025	4,339	0	146,46	144,43	142,68	143	-0,32	24	0	0	76,5	45,9	30,55	0,51	0,48	-
03.12.2025	4,019	0	151,22	149,44	147,64	147,99	-0,35	24	0	0	72,7	45,4	27,33	0,51	0,48	-
04.12.2025	4,026	0	155,64	153,88	152,01	152,35	-0,34	24	0	0	72,2	45,6	26,6	0,51	0,48	-
05.12.2025	3,979	0	157,05	155,32	153,39	153,74	-0,35	24	0	0	72,2	46,1	26,06	0,51	0,48	-
06.12.2025	3,959	0	158,65	156,9	154,94	155,28	-0,34	24	0	0	72,2	46,5	25,67	0,51	0,48	-
07.12.2025	3,966	0	157,29	155,56	153,65	153,98	-0,33	24	0	0	72	46,1	25,94	0,51	0,48	-
08.12.2025	3,964	0	158,71	156,97	155,03	155,35	-0,32	24	0	0	72	46,4	25,68	0,51	0,48	-
09.12.2025	3,963	0	161,77	160	158,01	158,35	-0,34	24	0	0	72,1	46,9	25,2	0,51	0,48	-
10.12.2025	3,965	0	162,75	160,99	158,94	159,3	-0,36	24	0	0	72,3	47,2	25,07	0,51	0,48	-
11.12.2025	3,924	0	161,96	160,23	158,22	158,55	-0,33	24	0	0	72	47,1	24,91	0,51	0,48	-
12.12.2025	3,882	0	160,35	158,67	156,66	157,01	-0,35	24	0	0	72	47,1	24,89	0,51	0,48	-
13.12.2025	3,88	0	157,04	155,36	153,4	153,8	-0,4	24	0	0	71,9	46,5	25,44	0,51	0,48	-
14.12.2025	3,996	0	160,57	158,78	156,84	157,16	-0,32	24	0	0	72,2	46,6	25,6	0,51	0,49	-
15.12.2025	3,777	0	155,7	154,1	152,2	152,56	-0,36	24	0	0	70,9	45,9	24,94	0,51	0,49	-
16.12.2025	3,957	0	153,41	151,69	149,81	150,19	-0,38	24	0	0	72,4	45,8	26,56	0,51	0,49	-
17.12.2025	4,163	0	149,67	147,8	145,97	146,32	-0,35	24	0	0	74,8	46,2	28,65	0,51	0,49	-
18.12.2025	4,159	0	150,38	148,55	146,67	147,08	-0,41	24	0	0	74,6	46,2	28,49	0,51	0,49	-
19.12.2025	3,96	0	155,07	153,39	151,43	151,87	-0,44	24	0	0	72,3	46	26,31	0,51	0,48	-
20.12.2025	3,926	0	157,39	155,72	153,74	154,12	-0,38	24	0	0	72	46,3	25,66	0,51	0,48	-
21.12.2025	3,993	0	160,43	158,69	156,72	157,08	-0,36	24	0	0	72,1	46,5	25,61	0,51	0,48	-
22.12.2025	3,983	0	158,6	156,83	154,89	155,22	-0,33	24	0	0	72,3	46,5	25,83	0,51	0,49	-
23.12.2025	4,352	0	150,61	148,61	146,74	147,08	-0,34	24	0	0	76,5	46,7	29,79	0,51	0,49	-
Итого:	123,052	0	4627,49	4572,33	4515,68	4526,13	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	123,052															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	847,361	51868,57	51018,43	50690,59	50287,05
23.12.2025	970,413	56496,06	55590,76	55206,27	54813,18

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2025 13:52:05