

#193543#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Кирова 29-39, Калининград

13

7143

ВКТ-7

00272053

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	4,832	-0,003	141,94	139,75	137,74	138,3	-0,56	24	0	0	82,7	47,4	35,28	0,51	0,49	-6,3
25.12.2025	4,629	0	142,37	140,18	138,35	138,73	-0,38	24	0	0	80,2	46,7	33,59	0,51	0,49	-5,6
26.12.2025	4,143	0	156,85	155,04	153,1	153,47	-0,37	24	0	0	73,4	46,2	27,19	0,51	0,49	4,4
27.12.2025	4,001	0	157,38	155,68	153,74	154,11	-0,37	24	0	0	72	45,9	26,14	0,51	0,49	5,4
28.12.2025	3,976	0	155,05	153,35	151,42	151,85	-0,43	24	0	0	72	45,6	26,42	0,51	0,49	3,8
29.12.2025	4,009	0	149,47	147,77	145,91	146,32	-0,41	24	0	0	73,2	45,6	27,62	0,51	0,49	2,5
30.12.2025	4,537	0	147,66	145,54	143,71	144,07	-0,36	24	0	0	78	46,3	31,72	0,51	0,49	-1,1
31.12.2025	4,743	0	144,04	141,75	139,95	140,3	-0,35	24	0	0	80,6	46,6	34,01	0,51	0,49	-4,2
01.01.2026	4,535	0	141,37	139,22	137,4	137,78	-0,38	24	0	0	80,1	47	33,15	0,51	0,48	-5,2
02.01.2026	4,363	0	147,12	145,1	143,24	143,64	-0,4	24	0	0	77,2	46,6	30,62	0,51	0,49	1,2
03.01.2026	4,379	0	143,83	141,8	140,01	140,36	-0,35	24	0	0	77,7	46,3	31,42	0,51	0,49	-0,6
04.01.2026	4,552	0	141,13	138,99	137,21	137,6	-0,39	24	0	0	79,4	46,1	33,31	0,51	0,49	-4
05.01.2026	4,659	0	142,32	140,1	138,34	138,66	-0,32	24	0	0	80,2	46,4	33,8	0,51	0,49	-3
06.01.2026	4,881	0	142,44	140,03	138,26	138,59	-0,33	24	0	0	82,4	47	35,41	0,51	0,49	-5,5
07.01.2026	4,933	0	136,24	133,78	132,06	132,38	-0,32	24	0	0	84,3	46,8	37,48	0,51	0,49	-7,8
08.01.2026	5,012	0	131,95	129,44	127,78	128,11	-0,33	24	0	0	85,6	46,3	39,34	0,51	0,49	-11
09.01.2026	4,957	0	131,44	128,98	127,29	127,65	-0,36	24	0	0	85,5	46,4	39,07	0,51	0,48	-9,6
10.01.2026	4,837	0	138,35	136,01	134,26	134,6	-0,34	24	0	0	82,5	46,3	36,14	0,51	0,48	-5,2
11.01.2026	4,799	0	139,72	137,41	135,66	136,03	-0,37	24	0	0	81,7	46,2	35,51	0,51	0,49	-5,2
12.01.2026	4,809	0	136,77	134,46	132,71	133,08	-0,37	24	0	0	82,7	46,4	36,37	0,51	0,49	-
13.01.2026	4,963	0	134,92	132,47	130,75	131,06	-0,31	24	0	0	84,7	46,7	38,06	0,51	0,49	-
14.01.2026	4,819	0	133,25	130,96	129,23	129,65	-0,42	24	0	0	83,6	46,1	37,45	0,51	0,49	-
15.01.2026	4,486	0	140,37	138,35	136,55	136,97	-0,42	24	0	0	78,8	45,8	33,02	0,51	0,49	-
16.01.2026	4,744	0	137,95	135,76	134	134,44	-0,44	24	0	0	81,2	45,6	35,57	0,51	0,49	-
17.01.2026	4,902	0	133,57	131,22	129,48	129,87	-0,39	24	0	0	84,1	46,1	38,01	0,51	0,49	-
18.01.2026	5,019	0	131,42	128,98	127,29	127,68	-0,39	24	0	0	85,5	46	39,54	0,51	0,49	-
19.01.2026	5,041	0	129,77	127,31	125,61	126,03	-0,42	24	0	0	86,5	46,2	40,28	0,51	0,49	-
20.01.2026	5,004	0	132,38	129,94	128,2	128,63	-0,43	24	0	0	85,3	46,1	39,19	0,51	0,49	-
21.01.2026	5,121	0	133,4	130,87	129,11	129,5	-0,39	24	0	0	86,5	46,7	39,8	0,51	0,49	-
22.01.2026	4,917	0	124,61	122,29	120,64	121,09	-0,45	24	0	0	86,1	45,2	40,92	0,51	0,49	-
23.01.2026	5,053	0	130,49	128,04	126,33	126,77	-0,44	24	0	0	86	45,9	40,15	0,51	0,49	-
Итого:	145,655	0	4329,57	4260,57	4205,33	4217,32	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	145,655															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	970,413	56496,06	55590,76	55206,27	54813,18
23.01.2026	1116,068	60825,63	59851,33	59411,6	59030,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:26:43