

#133120#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Кирова 41-47, Калининград
13

Заводской номер счётчика 3550	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	1536,864	1524,733	12.131

Подпись исполнителя



#133119#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3550
Номер системы 2
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.05.2025	-	0,465	0	175,25	0	0	171,304	0	0	24	0	0	2	70,9	68,2	0	0,39	0,31	0
25.05.2025	-	0,437	0	175,423	0	0	171,485	0	0	24	0	0	2	70,8	68,2	0	0,39	0,31	0
26.05.2025	-	0,467	0	179,376	0	0	175,358	0	0	24	0	0	2	70,7	68	0	0,39	0,31	0
27.05.2025	-	0,46	0	183,669	0	0	179,592	0	0	24	0	0	2	70,4	67,8	0	0,4	0,31	0
28.05.2025	-	0,453	0	159,858	0	0	156,279	0	0	24	0	0	2	70,7	67,6	0	0,39	0,32	0
29.05.2025	-	0,451	0	147,317	0	0	144,032	0	0	24	0	0	2	70,5	67,4	0	0,38	0,33	0
30.05.2025	-	0,456	0	144,735	0	0	141,528	0	0	24	0	0	2	70,3	67	0	0,38	0,33	0
31.05.2025	-	0,405	0	139,347	0	0	136,401	0	0	23,93	0,07	0	32774	68,4	65,3	0	0,38	0,33	0
01.06.2025	-	0,429	0	142,317	0	0	139,147	0	0	23,3	0,7	0	32774	70,5	67,4	0	0,38	0,33	0
02.06.2025	-	0,277	0	102,718	0	0	100,442	0	0	23,33	0,67	786432	32774	70,2	52,9	0	0,44	0,39	0
03.06.2025	-	0,457	0	162,566	0	0	158,945	0	0	24	0	0	2	70,5	67,6	0	0,38	0,32	0
04.06.2025	-	0,425	0	151,596	0	0	148,227	0	0	24	0	0	2	70,4	67,4	0	0,38	0,32	0
05.06.2025	-	0,423	0	145,091	0	0	141,848	0	0	24	0	0	2	70,6	67,6	0	0,38	0,33	0
06.06.2025	-	0,432	0	147,309	0	0	144,013	0	0	24	0	0	2	70,6	67,6	0	0,38	0,33	0
07.06.2025	-	0,406	0	149,224	0	0	145,878	0	0	24	0	0	2	70,7	67,9	0	0,38	0,33	0
08.06.2025	-	0,412	0	148,353	0	0	145,063	0	0	24	0	0	2	70,3	67,4	0	0,38	0,33	0
09.06.2025	-	0,086	0	51,563	0	0	50,402	0	0	9,55	14,45	0	32774	70,9	48,5	0	0,16	0,14	0
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	19,9	33,2	0	0,03	0,03	0
11.06.2025	-	0,119	0	16,974	0	0	16,68	0	0	5,55	18,45	0	32774	60,5	31,6	0	0,1	0,1	0
12.06.2025	-	0,456	0	74,715	0	0	73,127	0	0	24	0	0	2	68,6	62,2	0	0,35	0,34	0
13.06.2025	-	0,401	0	93,782	0	0	91,712	0	0	23,77	0,23	0	32774	70,1	65,4	0	0,36	0,34	0
14.06.2025	-	0,47	0	108,793	0	0	106,348	0	0	24	0	0	2	70,8	66,3	0	0,36	0,34	0
15.06.2025	-	0,44	0	112,442	0	0	109,917	0	0	24	0	0	2	70,8	66,7	0	0,37	0,34	0
16.06.2025	-	0,416	0	114,325	0	0	111,756	0	0	24	0	0	2	70,8	67	0	0,37	0,34	0
17.06.2025	-	0,424	0	115,752	0	0	113,155	0	0	24	0	0	2	70,8	66,9	0	0,36	0,33	0
18.06.2025	-	0,463	0	116,964	0	0	114,332	0	0	24	0	0	2	70,9	66,7	0	0,36	0,33	0
19.06.2025	-	0,4	0	115,377	0	0	112,8	0	0	24	0	0	2	70,6	66,9	0	0,37	0,34	0
20.06.2025	-	0,408	0	116,165	0	0	113,551	0	0	24	0	0	2	70,9	67,2	0	0,36	0,33	0
21.06.2025	-	0,398	0	117,191	0	0	114,552	0	0	24	0	0	2	70,9	67,4	0	0,37	0,34	0
22.06.2025	-	0,388	0	116,567	0	0	113,946	0	0	24	0	0	2	70,8	67,4	0	0,37	0,34	0
23.06.2025	-	0,406	0	115,971	0	0	113,374	0	0	24	0	0	2	70,7	67	0	0,37	0,34	0
Итого:	-	12,13	0	3840,73	0	0	3755,194	0	0	685,43	58,57	-	-	68,53	63,73	0	0,35	0,31	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 685,43 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.05.2025	1524,733	121419,141	0	0	118612,93	0	0	21309,55	741,23	6156,53	2,77
23.06.2025	1536,864	125259,875	0	0	122368,125	0	0	21994,98	1426,67	6215,1	61,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения