

#193202#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Кирова 41-47, Калининград
13

| Заводской номер счётчика 3550 | Показания прибора, Гкал 23.01.2026 | Предыдущие показания, Гкал 23.12.2025 | Разность показаний, Гкал |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество тепловой энергии, система 2 | 137,829 | 39,377 | 98.452 |

Подпись исполнителя _____



#193201#

Отчёт за период с 23.12.2025 по 23.01.2026.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3550
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.01.2026

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | t _{нар} , °С | dQ, Гкал | dQ _г , Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | TehErr, | t1, °С | t2, °С | t3, °С | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа |
|------------|-----------------------|----------|------------------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 24.12.2025 | -6,3 | 3,254 | 0 | 159,84 | 0 | 0 | 154,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83,9 | 62,9 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| 25.12.2025 | -5,6 | 3,178 | 0 | 158,16 | 0 | 0 | 153,591 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81,5 | 60,8 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| 26.12.2025 | 4,4 | 2,799 | 0 | 167,273 | 0 | 0 | 163,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 57,3 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| 27.12.2025 | 5,4 | 2,71 | 0 | 166,643 | 0 | 0 | 162,679 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 56,4 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| 28.12.2025 | 3,8 | 2,681 | 0 | 161,635 | 0 | 0 | 157,787 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 56,1 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| 29.12.2025 | 2,5 | 2,751 | 0 | 159,803 | 0 | 0 | 155,896 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,2 | 56,5 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| 30.12.2025 | -1,1 | 3,016 | 0 | 160,218 | 0 | 0 | 155,829 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,1 | 59,8 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| 31.12.2025 | -4,2 | 3,247 | 0 | 157,876 | 0 | 0 | 153,292 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81,8 | 60,5 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| 01.01.2026 | -5,2 | 3,056 | 0 | 159,384 | 0 | 0 | 154,796 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81,3 | 61,6 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| 02.01.2026 | 1,2 | 2,929 | 0 | 163,955 | 0 | 0 | 159,544 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,3 | 59,9 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| 03.01.2026 | -0,6 | 2,977 | 0 | 159,009 | 0 | 0 | 154,687 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,8 | 59,5 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| 04.01.2026 | -4 | 3,036 | 0 | 155,646 | 0 | 0 | 151,244 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,1 | 60,5 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| 05.01.2026 | -3 | 3,104 | 0 | 158,009 | 0 | 0 | 153,459 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81,4 | 61,1 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| 06.01.2026 | -5,5 | 3,226 | 0 | 158,366 | 0 | 0 | 153,584 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83,6 | 62,6 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| 07.01.2026 | -7,8 | 3,313 | 0 | 154,074 | 0 | 0 | 149,231 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85,5 | 63,3 | 0 | 0,4 | 0,39 | 0 |
| 08.01.2026 | -11 | 3,301 | 0 | 147,383 | 0 | 0 | 142,615 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86,9 | 63,8 | 0 | 0,4 | 0,39 | 0 |
| 09.01.2026 | -9,6 | 3,397 | 0 | 149,482 | 0 | 0 | 144,655 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86,8 | 63,4 | 0 | 0,4 | 0,39 | 0 |
| 10.01.2026 | -5,2 | 3,288 | 0 | 154,322 | 0 | 0 | 149,639 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83,8 | 61,8 | 0 | 0,4 | 0,39 | 0 |
| 11.01.2026 | -5,2 | 3,203 | 0 | 154,371 | 0 | 0 | 149,771 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82,9 | 61,6 | 0 | 0,4 | 0,39 | 0 |
| 12.01.2026 | - | 3,246 | 0 | 152,578 | 0 | 0 | 147,931 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84 | 62 | 0 | 0,4 | 0,39 | 0 |
| 13.01.2026 | - | 3,356 | 0 | 150,73 | 0 | 0 | 145,941 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86 | 63 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| 14.01.2026 | - | 3,238 | 0 | 149,277 | 0 | 0 | 144,641 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84,9 | 62,5 | 0 | 0,4 | 0,39 | 0 |
| 15.01.2026 | - | 3,022 | 0 | 153,63 | 0 | 0 | 149,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 59,8 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| 16.01.2026 | - | 3,198 | 0 | 150,678 | 0 | 0 | 146,245 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82,4 | 60,5 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| 17.01.2026 | - | 3,349 | 0 | 150,102 | 0 | 0 | 145,394 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85,4 | 62,4 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| 18.01.2026 | - | 3,396 | 0 | 145,82 | 0 | 0 | 141,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86,7 | 62,7 | 0 | 0,4 | 0,39 | 0 |
| 19.01.2026 | - | 3,501 | 0 | 145,968 | 0 | 0 | 141,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87,8 | 63 | 0 | 0,4 | 0,39 | 0 |
| 20.01.2026 | - | 3,4 | 0 | 148,04 | 0 | 0 | 143,275 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86,7 | 63 | 0 | 0,4 | 0,39 | 0 |
| 21.01.2026 | - | 3,45 | 0 | 149,929 | 0 | 0 | 144,995 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87,8 | 64 | 0 | 0,4 | 0,39 | 0 |
| 22.01.2026 | - | 3,402 | 0 | 138,553 | 0 | 0 | 134,025 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87,4 | 62,1 | 0 | 0,4 | 0,39 | 0 |
| 23.01.2026 | - | 3,428 | 0 | 146,236 | 0 | 0 | 141,462 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87,4 | 63,2 | 0 | 0,4 | 0,39 | 0 |
| Итого: | -2,7 | 98,452 | 0 | 4786,99 | 0 | 0 | 4645,948 | 0 | 0 | 744 | 0 | - | - | 82,5 | 61,21 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | TNar, ч | Ttn, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|---------|--------|--------|
| 23.12.2025 | 39,377 | 2448,901 | 0 | 0 | 2389,744 | 0 | 0 | 347,7 | 347,7 | 0 | 0 |
| 23.01.2026 | 137,829 | 7235,884 | 0 | 0 | 7035,693 | 0 | 0 | 1091,7 | 1091,7 | 0 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
