

#133046#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Кирова 57-63, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00233747	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	404,989	394,337	10.652

Подпись исполнителя _____



#133045#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00233747
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
24.05.2025	-	0,415	0,166	55,21	52,51	54,01	51,46	2,55	24	0	0	70,2	65,7	4,51	0,6	0,4	0
25.05.2025	-	0,478	0,16	55,27	52,55	54,07	51,55	2,52	24	0	0	70,1	64,3	5,83	0,6	0,4	0
26.05.2025	-	0,389	0,165	56,39	53,78	55,19	52,69	2,5	24	0	0	70,1	66	4,05	0,6	0,4	0
27.05.2025	-	0,415	0,162	57,77	55,18	56,57	54,11	2,46	24	0	0	69,8	65,3	4,45	0,6	0,4	0
28.05.2025	-	0,375	0,13	50,42	48,25	49,34	47,33	2,01	24	0	0	70	65,2	4,9	0,6	0,4	0
29.05.2025	-	0,362	0,123	46,17	44,13	45,2	43,29	1,91	24	0	0	69,9	64,7	5,21	0,6	0,4	0
30.05.2025	-	0,356	0,122	45,36	43,32	44,4	42,5	1,9	24	0	0	69,6	64,4	5,24	0,6	0,4	0
31.05.2025	-	0,376	0,119	43,44	41,33	42,54	40,59	1,95	24	0	0	67,8	61,8	6,01	0,6	0,4	0
01.06.2025	-	0,44	0,132	46,03	43,73	45,07	42,93	2,14	24	0	0	69,8	63	6,78	0,6	0,4	0
02.06.2025	-	0,269	0,108	33,39	31,54	32,69	30,96	1,73	24	0	1	69	64,2	4,78	0,6	0,4	0
03.06.2025	-	0,415	0,157	51,17	48,57	50,07	47,63	2,44	24	0	0	69,8	64,7	5,1	0,6	0,4	0
04.06.2025	-	0,391	0,151	47,88	45,38	46,87	44,53	2,34	24	0	0	69,8	64,7	5,08	0,6	0,4	0
05.06.2025	-	0,431	0,191	45,64	42,51	44,68	41,7	2,98	24	0	0	70	64,7	5,26	0,6	0,4	0
06.06.2025	-	0,354	0,14	45,75	43,5	44,79	42,67	2,12	24	0	0	70	65,2	4,75	0,6	0,4	0
07.06.2025	-	0,376	0,139	46,48	44,17	45,47	43,36	2,11	24	0	0	70,1	64,9	5,21	0,6	0,4	0
08.06.2025	-	0,376	0,146	46,26	43,9	45,29	43,08	2,21	24	0	0	69,7	64,5	5,16	0,6	0,4	0
09.06.2025	-	0,115	0,056	16,65	15,79	16,32	15,47	0,85	24	0	1	70,2	66,8	3,41	0,6	0,4	0
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,7	23,8	0,97	0,6	0,4	0
11.06.2025	-	0,096	0,014	4,95	4,6	4,86	4,56	0,3	24	0	1	61,3	44	17,31	0,6	0,4	0
12.06.2025	-	0,33	0,086	23,25	21,56	22,77	21,26	1,51	24	0	0	68	57,3	10,63	0,6	0,4	0
13.06.2025	-	0,356	0,105	29,1	27,27	28,5	26,78	1,72	24	0	1	69,4	60,6	8,81	0,6	0,4	0
14.06.2025	-	0,376	0,114	33,93	31,9	33,2	31,34	1,86	24	0	0	70,1	62,4	7,74	0,6	0,4	0
15.06.2025	-	0,359	0,11	34,76	32,84	34,04	32,26	1,78	24	0	0	70,1	63	7,15	0,6	0,4	0
16.06.2025	-	0,348	0,115	35,4	33,42	34,65	32,83	1,82	24	0	0	70,1	63,5	6,67	0,6	0,4	0
17.06.2025	-	0,32	0,116	35,85	33,92	35,08	33,28	1,8	24	0	0	70,1	64,3	5,82	0,6	0,4	0
18.06.2025	-	0,342	0,119	36,32	34,3	35,55	33,67	1,88	24	0	0	70,2	64	6,18	0,6	0,4	0
19.06.2025	-	0,359	0,115	35,79	33,74	35,01	33,18	1,83	24	0	0	70	63	6,97	0,6	0,4	0
20.06.2025	-	0,343	0,125	36,11	34,03	35,33	33,4	1,93	24	0	0	70,2	64	6,17	0,6	0,4	0
21.06.2025	-	0,363	0,127	36,48	34,33	35,69	33,7	1,99	24	0	0	70,2	63,6	6,61	0,6	0,4	0
22.06.2025	-	0,372	0,125	36,29	34,12	35,49	33,51	1,98	24	0	0	70,2	63,4	6,84	0,6	0,4	0
23.06.2025	-	0,355	0,123	36,1	33,95	35,32	33,35	1,97	24	0	0	70	63,5	6,51	0,6	0,4	0
Итого:	-	10,652	3,761	1203,61	1140,12	1178,06	1118,97	59,09	744	0	-	68,08	61,95	6,13	0,6	0,4	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	394,337	23584	22383,14	23039,34	22040,63
23.06.2025	404,989	24787,61	23523,26	24217,4	23159,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения