

#141781#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК  
Кирова 57-63, Калининград  
13

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00233747	23.07.2025	23.06.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	415,175	404,989	10.186

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#141726#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 13  
 Порядковый номер 6273  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00233747  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 29.07.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
24.06.2025	-	0,368	0,127	36,09	33,92	35,31	33,31	2	24	0	0	70,2	63,4	6,81	0,6	0,4	0
25.06.2025	-	0,336	0,118	33,03	30,97	32,33	30,45	1,88	23	1	1	70	63,3	6,72	0,6	0,4	0
26.06.2025	-	0,359	0,126	34,9	32,73	34,15	32,18	1,97	24	0	0	70,1	63,2	6,82	0,6	0,4	0
27.06.2025	-	0,331	0,117	33,4	31,34	32,66	30,79	1,87	23	1	1	70,1	63,7	6,42	0,6	0,4	0
28.06.2025	-	0,359	0,126	34,85	32,67	34,08	32,09	1,99	24	0	0	70,2	63,4	6,74	0,6	0,4	0
29.06.2025	-	0,337	0,126	34,77	32,62	34,02	32,03	1,99	24	0	0	70,1	64	6,07	0,6	0,4	0
30.06.2025	-	0,356	0,124	34,88	32,72	34,14	32,17	1,97	24	0	0	70,1	63,4	6,77	0,6	0,4	0
01.07.2025	-	0,368	0,12	34,55	32,44	33,79	31,89	1,9	24	0	0	69,9	62,5	7,42	0,6	0,4	0
02.07.2025	-	0,33	0,126	35,11	33,01	34,35	32,38	1,97	24	0	0	70,2	64,4	5,88	0,6	0,4	0
03.07.2025	-	0,336	0,13	35,2	33,05	34,46	32,43	2,03	24	0	0	70,2	64,3	5,93	0,6	0,4	0
04.07.2025	-	0,325	0,126	35,03	32,9	34,27	32,31	1,96	24	0	0	70,3	64,4	5,85	0,6	0,4	0
05.07.2025	-	0,367	0,127	35,27	33,14	34,55	32,54	2,01	24	0	0	70,2	63,3	6,85	0,6	0,4	0
06.07.2025	-	0,357	0,124	35,32	33,18	34,55	32,58	1,97	24	0	0	70,2	63,6	6,68	0,6	0,4	0
07.07.2025	-	0,348	0,126	35,62	33,51	34,86	32,89	1,97	24	0	0	70,2	63,9	6,37	0,6	0,4	0
08.07.2025	-	0,34	0,132	36,17	33,99	35,39	33,35	2,04	24	0	0	70,3	64,5	5,85	0,6	0,4	0
09.07.2025	-	0,333	0,128	35,53	33,4	34,75	32,78	1,97	24	0	0	70,3	64,4	5,9	0,6	0,4	0
10.07.2025	-	0,354	0,125	35,59	33,44	34,81	32,84	1,97	24	0	0	70,2	63,7	6,51	0,6	0,4	0
11.07.2025	-	0,352	0,128	35,78	33,62	35	32,99	2,01	24	0	0	70,2	63,8	6,37	0,6	0,4	0
12.07.2025	-	0,343	0,129	35,91	33,73	35,12	33,12	2	24	0	0	70,3	64,2	6,05	0,6	0,4	0
13.07.2025	-	0,348	0,129	36,06	33,92	35,28	33,3	1,98	24	0	0	70,3	64,1	6,16	0,6	0,4	0
14.07.2025	-	0,332	0,125	35,95	33,85	35,17	33,21	1,96	24	0	0	70,2	64,4	5,88	0,6	0,4	0
15.07.2025	-	0,342	0,136	36,4	34,21	35,68	33,56	2,12	24	0	0	70,2	64,5	5,66	0,6	0,4	0
16.07.2025	-	0,318	0,109	33,26	31,35	32,48	30,8	1,68	24	0	0	70,2	63,7	6,47	0,6	0,4	0
17.07.2025	-	0,322	0,116	34,18	32,23	33,46	31,63	1,83	24	0	0	70,2	64	6,1	0,6	0,4	0
18.07.2025	-	0,297	0,111	32,13	30,24	31,43	29,69	1,74	23	1	1	70,1	64,3	5,8	0,6	0,4	0
19.07.2025	-	0,331	0,117	32,78	30,75	32,06	30,21	1,85	24	0	0	70,2	63,5	6,61	0,6	0,4	0
20.07.2025	-	0,33	0,12	33,4	31,36	32,68	30,8	1,88	24	0	0	70,2	63,8	6,39	0,6	0,4	0
21.07.2025	-	0,33	0,12	33,7	31,64	32,98	31,07	1,91	24	0	0	70,3	64	6,28	0,6	0,4	0
22.07.2025	-	0,312	0,121	34,1	32,05	33,38	31,47	1,91	24	0	0	70,2	64,6	5,55	0,6	0,4	0
23.07.2025	-	0,325	0,13	35,17	33,04	34,44	32,42	2,02	24	0	0	70,3	64,7	5,6	0,6	0,4	0
Итого:	-	10,186	3,719	1044,13	981,02	1021,63	963,28	58,35	717	3	-	70,19	63,9	6,28	0,6	0,4	0

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

717 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.06.2025	404,989	24787,61	23523,26	24217,4	23159,6
23.07.2025	415,175	25831,74	24504,28	25239,03	24122,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения