

#144929#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Кирова 57-63, Калининград

13

6273

ВКТ-7

00233747

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.07.2025	0,305	0,122	34,98	32,95	34,2	32,33	1,87	24	0	0	70,2	64,9	5,34	0,6	0,4	0	-
25.07.2025	0,326	0,112	32	30,05	31,28	29,51	1,77	24	0	0	70,1	63,3	6,8	0,6	0,4	0	-
26.07.2025	0,306	0,114	32,21	30,26	31,49	29,71	1,78	24	0	0	70,2	64,2	6,01	0,6	0,4	0	-
27.07.2025	0,314	0,118	32,39	30,4	31,67	29,85	1,82	24	0	0	70,1	64	6,19	0,6	0,4	0	-
28.07.2025	0,312	0,112	32,02	30,04	31,3	29,49	1,81	24	0	0	70,2	64,1	6,16	0,6	0,4	0	-
29.07.2025	0,306	0,135	44,02	41,81	43,05	40,98	2,07	24	0	0	69,6	65,7	3,92	0,6	0,4	0	-
30.07.2025	0,348	0,156	58,01	55,47	56,71	54,36	2,35	24	0	0	70,1	66,8	3,33	0,6	0,4	0	-
31.07.2025	0,327	0,148	55,91	53,62	54,71	52,52	2,19	24	0	0	70,4	67,2	3,25	0,6	0,4	0	-
01.08.2025	0,346	0,159	56,29	53,81	55,09	52,74	2,35	24	0	0	70	66,6	3,38	0,6	0,4	0	-
02.08.2025	0,362	0,165	56,03	53,42	54,83	52,39	2,44	24	0	0	70,2	66,5	3,68	0,6	0,4	0	-
03.08.2025	0,335	0,166	56,2	53,57	55	52,52	2,48	24	0	0	69,6	66,6	3,07	0,6	0,4	0	-
04.08.2025	0,351	0,172	56,34	53,68	55,14	52,57	2,57	24	0	0	70,4	67,2	3,2	0,6	0,4	0	-
05.08.2025	0,351	0,172	56,03	53,36	54,83	52,26	2,57	24	0	0	70,4	67,2	3,18	0,6	0,4	0	-
06.08.2025	0,348	0,171	56,03	53,36	54,83	52,27	2,56	24	0	0	70,1	67	3,19	0,6	0,4	0	-
07.08.2025	0,368	0,179	56,22	53,51	55,02	52,4	2,62	24	0	0	70,6	67,1	3,42	0,6	0,4	0	-
08.08.2025	0,369	0,174	56,47	53,75	55,27	52,68	2,59	24	0	0	70,3	66,8	3,53	0,6	0,4	0	-
09.08.2025	0,372	0,176	56,57	53,86	55,37	52,76	2,61	24	0	0	70,6	67,1	3,5	0,6	0,4	0	-
10.08.2025	0,358	0,169	56,24	53,59	55,04	52,5	2,54	24	0	0	70,1	66,7	3,41	0,6	0,4	0	-
11.08.2025	0,373	0,171	56,35	53,69	55,15	52,6	2,55	24	0	0	70,4	66,7	3,63	0,6	0,4	0	-
12.08.2025	0,323	0,126	40,27	38,19	39,41	37,46	1,95	24	0	0	70	65	4,99	0,6	0,4	0	-
13.08.2025	0,302	0,099	31,24	29,52	30,57	28,97	1,6	24	0	0	70,3	63,8	6,47	0,6	0,4	0	-
14.08.2025	0,255	0,078	25,93	24,57	25,34	24,1	1,24	24	0	1	70,2	63,2	6,96	0,6	0,4	0	-
15.08.2025	0,28	0,087	30,91	29,38	30,19	28,84	1,35	24	0	0	70,6	64,2	6,37	0,6	0,4	0	-
16.08.2025	0,255	0,087	30,48	28,96	29,76	28,42	1,34	24	0	0	70,4	64,7	5,67	0,6	0,4	0	-
17.08.2025	0,268	0,088	30,19	28,67	29,47	28,12	1,35	24	0	0	70,4	64,3	6,04	0,6	0,4	0	-
18.08.2025	0,273	0,085	30,69	29,18	29,97	28,63	1,34	24	0	0	70,5	64,4	6,16	0,6	0,4	0	-
19.08.2025	0,285	0,086	31,11	29,59	30,39	29,05	1,34	24	0	0	70,6	64	6,54	0,6	0,4	0	-
20.08.2025	0,263	0,075	29,42	28,1	28,72	27,56	1,16	24	0	0	70,4	63,9	6,47	0,6	0,4	0	-
21.08.2025	0,254	0,072	29,32	28	28,61	27,46	1,15	24	0	0	70,4	64,2	6,26	0,6	0,4	0	-
22.08.2025	0,268	0,07	28,77	27,51	28,07	26,98	1,09	24	0	0	70,3	63,3	6,97	0,6	0,4	0	-
23.08.2025	0,271	0,067	28,61	27,41	27,95	26,88	1,07	24	0	0	70,3	63	7,26	0,6	0,4	0	-
Итого:	9,774	0	1307,25	1243,28	1278,43	1218,91	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,774																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	415,175	25831,74	24504,28	25239,03	24122,88
23.08.2025	424,949	27138,99	25747,56	26517,46	25341,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 13:31:57