

#148383#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Кирова 57-63, Калининград

13

6273

ВКТ-7

00233747

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.08.2025	0,272	0,068	27,92	26,75	27,34	26,23	1,11	24	0	0	70,2	62,9	7,26	0,6	0,4	0	-
25.08.2025	0,272	0,062	25,13	24,04	24,65	23,6	1,05	23	1	1	69,4	61	8,43	0,6	0,4	0	-
26.08.2025	0,161	0,057	30,49	29,2	30,09	28,85	1,24	24	0	1	50,1	46,7	3,43	0,6	0,4	0	-
27.08.2025	0,343	0,132	50,12	47,89	49,09	46,99	2,1	24	0	0	67	62,7	4,27	0,6	0,4	0	-
28.08.2025	0,345	0,148	53,85	51,52	52,65	50,47	2,18	24	0	0	70,6	66,8	3,75	0,6	0,4	0	-
29.08.2025	0,353	0,144	54	51,69	52,8	50,66	2,14	24	0	0	70,7	66,8	3,88	0,6	0,4	0	-
30.08.2025	0,317	0,131	53,96	51,79	52,76	50,76	2	24	0	0	70	66,6	3,42	0,6	0,4	0	-
31.08.2025	0,324	0,126	53,85	51,77	52,65	50,74	1,91	24	0	0	70	66,3	3,7	0,6	0,4	0	-
01.09.2025	0,323	0,132	53,81	51,66	52,61	50,63	1,98	24	0	0	70,3	66,7	3,6	0,6	0,4	0	-
02.09.2025	0,344	0,142	53,9	51,62	52,7	50,6	2,1	24	0	0	70,1	66,3	3,84	0,6	0,4	0	-
03.09.2025	0,341	0,146	54	51,61	52,8	50,59	2,21	24	0	0	70	66,4	3,64	0,6	0,4	0	-
04.09.2025	0,355	0,153	54,51	52,02	53,33	50,97	2,36	24	0	0	69,8	66,1	3,7	0,6	0,4	0	-
05.09.2025	0,332	0,17	57,37	54,81	56,17	53,65	2,52	24	0	0	70,3	67,5	2,85	0,6	0,4	0	-
06.09.2025	0,357	0,173	57,46	54,83	56,26	53,69	2,57	24	0	0	70,4	67,1	3,26	0,6	0,4	0	-
07.09.2025	0,344	0,172	57,27	54,65	56,07	53,53	2,54	24	0	0	70,2	67,2	3,02	0,6	0,4	0	-
08.09.2025	0,346	0,177	58,33	55,64	57,13	54,49	2,64	24	0	0	70,3	67,4	2,92	0,6	0,4	0	-
09.09.2025	0,352	0,177	57,36	54,65	56,16	53,51	2,65	24	0	0	70,4	67,3	3,04	0,6	0,4	0	-
10.09.2025	0,345	0,176	57,37	54,72	56,17	53,58	2,59	24	0	0	70,4	67,4	2,98	0,6	0,4	0	-
11.09.2025	0,359	0,174	57,29	54,62	56,09	53,48	2,61	24	0	0	70,1	66,9	3,23	0,6	0,4	0	-
12.09.2025	0,349	0,177	57,33	54,65	56,13	53,52	2,61	24	0	0	70,3	67,3	3,01	0,6	0,4	0	-
13.09.2025	0,344	0,173	57,33	54,66	56,13	53,5	2,63	24	0	0	70,4	67,4	2,94	0,6	0,4	0	-
14.09.2025	0,37	0,173	57,09	54,39	55,89	53,3	2,59	24	0	0	70,3	66,8	3,45	0,6	0,4	0	-
15.09.2025	0,36	0,166	52,09	49,55	50,98	48,54	2,44	24	0	0	70,6	66,8	3,84	0,6	0,4	0	-
16.09.2025	0,337	0,148	45,02	42,68	44,05	41,81	2,24	24	0	0	71	66,8	4,21	0,6	0,4	0	-
17.09.2025	0,348	0,155	48,35	45,95	47,31	45,01	2,3	24	0	0	71,3	67,3	4,01	0,6	0,4	0	-
18.09.2025	0,392	0,171	58,01	55,29	56,66	54,13	2,53	24	0	0	71,6	67,7	3,87	0,6	0,4	0	-
19.09.2025	0,353	0,175	58,38	55,64	57,02	54,46	2,56	24	0	0	71,2	68,2	3,07	0,6	0,4	0	-
20.09.2025	0,36	0,17	58,73	56,03	57,33	54,85	2,48	24	0	0	71,4	68,1	3,28	0,6	0,4	0	-
21.09.2025	0,372	0,172	58,9	56,09	57,46	54,9	2,56	24	0	0	71,5	68,1	3,44	0,6	0,4	0	-
22.09.2025	0,363	0,17	58,97	56,19	57,53	54,99	2,54	24	0	0	71,5	68,2	3,26	0,6	0,4	0	-
23.09.2025	0,348	0,172	58,75	55,98	57,34	54,82	2,52	24	0	0	71,3	68,3	3,03	0,6	0,4	0	-
Итого:	10,481	0	1636,94	1562,58	1601,35	1530,85	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,481																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	424,949	27138,99	25747,56	26517,46	25341,79
23.09.2025	435,43	28775,93	27310,14	28118,81	26872,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 10:02:30