

#162509#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Кирова 57-63, Калининград
13
6273
ВКТ-7
00233747
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.09.2025	0,377	0,176	58,66	55,84	57,28	54,68	2,6	24	0	0	71,3	67,9	3,44	0,6	0,4	0	-
25.09.2025	0,364	0,177	58,44	55,64	57,06	54,47	2,59	24	0	0	71,4	68,2	3,24	0,6	0,4	0	-
26.09.2025	0,377	0,18	58,33	55,5	56,98	54,32	2,66	24	0	0	71,5	68,1	3,4	0,6	0,4	0	-
27.09.2025	0,353	0,179	58,22	55,44	56,9	54,27	2,63	24	0	0	71,3	68,2	3,05	0,6	0,4	0	-
28.09.2025	0,381	0,174	58,18	55,4	56,85	54,25	2,6	24	0	0	71,3	67,7	3,54	0,6	0,4	0	-
29.09.2025	0,387	0,178	57,48	54,71	56,21	53,57	2,64	24	0	0	70,9	67,2	3,74	0,6	0,4	0	-
30.09.2025	0,389	0,172	56,86	54,12	55,58	53,03	2,55	24	0	0	71,4	67,5	3,88	0,6	0,4	0	-
01.10.2025	0,417	0,193	63,6	60,63	62,18	59,36	2,82	24	0	0	71	67,4	3,6	0,6	0,4	0	-
02.10.2025	0,675	0,304	75,92	71,06	74,24	69,66	4,58	24	0	0	70,1	65	5,06	0,6	0,4	0	-
03.10.2025	0,939	0,265	106,48	101,91	104,08	99,98	4,1	24	0	0	71,3	64,9	6,41	0,6	0,4	0	-
04.10.2025	1,049	0,251	101,46	96,97	99,22	95,24	3,98	24	0	0	70,6	62,6	7,98	0,6	0,4	0	-
05.10.2025	1,127	0,262	104,07	99,31	101,69	97,51	4,18	24	0	0	71,1	62,6	8,47	0,6	0,4	0	-
06.10.2025	1,028	0,28	98,15	93,21	95,9	91,47	4,43	24	0	0	71,3	63,6	7,74	0,6	0,4	0	-
07.10.2025	1,683	1,14	96,91	79,2	94,68	77,64	17,04	24	0	0	71,6	65,7	5,92	0,6	0,4	0	-
08.10.2025	1,992	1,637	97,02	72,03	94,8	70,53	24,27	24	0	0	71,2	67,5	3,71	0,6	0,4	0	-
09.10.2025	1,557	1,311	106,59	87,05	104,15	85,16	18,99	24	0	0	71,6	69,4	2,24	0,6	0,4	0	-
10.10.2025	0,769	0,477	150,66	143,54	147,19	140,38	6,81	24	0	0	71,9	70	1,94	0,6	0,4	0	-
11.10.2025	0,867	0,264	89,97	85,51	87,92	83,87	4,05	24	0	0	71,7	64,9	6,84	0,6	0,4	0	-
12.10.2025	1,032	0,265	95,23	90,51	93,03	88,85	4,18	24	0	0	71,6	63,4	8,21	0,6	0,4	0	-
13.10.2025	0,858	0,241	79,96	75,74	78,14	74,34	3,8	24	0	1	71,4	63,5	7,86	0,6	0,4	0	-
14.10.2025	1,185	0,302	98,61	93,19	96,38	91,55	4,83	24	0	0	71,5	62,4	9,12	0,6	0,4	0	-
15.10.2025	1,362	0,307	105,53	99,83	103,09	98,1	4,99	24	0	0	71,6	61,4	10,19	0,6	0,4	0	-
16.10.2025	1,29	0,278	104,63	99,46	102,24	97,72	4,52	24	0	0	71,5	61,6	9,86	0,6	0,4	0	-
17.10.2025	1,297	0,266	103,37	98,36	100,98	96,63	4,35	24	0	0	71,4	61,3	10,13	0,6	0,4	0	-
18.10.2025	1,329	0,256	100,76	95,87	98,46	94,22	4,24	24	0	0	71,5	60,7	10,85	0,6	0,4	0	-
19.10.2025	1,277	0,255	100,34	95,52	98,04	93,86	4,18	24	0	0	71,5	61,2	10,35	0,6	0,4	0	-
20.10.2025	1,257	0,241	97,86	93,19	95,6	91,63	3,97	24	0	0	71,3	60,7	10,59	0,6	0,4	0	-
21.10.2025	1,274	0,243	98,87	94,25	96,64	92,65	3,99	24	0	0	71,4	60,8	10,64	0,6	0,4	0	-
22.10.2025	1,281	0,252	100,95	96,18	98,64	94,54	4,1	24	0	0	71,7	61,3	10,39	0,6	0,4	0	-
Итого:	28,173	0	2583,11	2409,17	2524,15	2363,48	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,173																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	435,43	28775,93	27310,14	28118,81	26872,64
22.10.2025	464,901	31459,35	29814,93	30740,98	29330,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 11:55:56