

#165883#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Кирова 57-63, Калининград

13

6273

ВКТ-7

00233747

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.10.2025	1,931	0,297	131,32	125,29	128,33	123,27	5,06	24	0	0	71,7	59	12,67	0,6	0,4	0	-
25.10.2025	1,919	0,295	129,8	123,8	126,83	121,81	5,02	24	0	0	71,6	58,9	12,75	0,6	0,4	0	-
26.10.2025	1,905	0,297	128,69	122,68	125,76	120,7	5,06	24	0	0	71,5	58,7	12,75	0,6	0,4	0	-
27.10.2025	1,898	0,293	128,66	122,71	125,68	120,74	4,94	24	0	0	71,7	59	12,75	0,6	0,4	0	-
28.10.2025	1,939	0,295	130,26	124,22	127,26	122,25	5,01	24	0	0	71,6	58,8	12,88	0,6	0,4	0	-
29.10.2025	1,896	0,292	128,64	122,69	125,68	120,73	4,95	24	0	0	71,8	59,1	12,71	0,6	0,4	0	-
30.10.2025	1,889	0,296	127,99	122,02	125,06	120,05	5,01	24	0	0	71,8	59,1	12,69	0,6	0,4	0	-
31.10.2025	1,862	0,297	126,08	120,18	123,19	118,25	4,94	24	0	0	71,9	59,1	12,72	0,6	0,4	0	-
01.11.2025	1,881	0,289	123,75	117,88	120,91	116	4,91	24	0	0	71,9	58,7	13,14	0,6	0,4	0	-
02.11.2025	1,893	0,295	125,98	120,06	123,06	118,12	4,94	24	0	0	71,9	58,9	13,01	0,6	0,4	0	-
03.11.2025	1,905	0,3	129,64	123,59	126,64	121,59	5,05	24	0	0	72	59,3	12,65	0,6	0,4	0	-
04.11.2025	1,923	0,304	129,86	123,73	126,87	121,75	5,12	24	0	0	71,8	59,1	12,74	0,6	0,4	0	-
05.11.2025	1,906	0,315	132,79	126,54	129,69	124,44	5,25	24	0	0	72,1	59,8	12,23	0,6	0,4	0	-
06.11.2025	1,749	0,302	123,38	117,46	120,55	115,5	5,05	24	0	0	71,9	60	11,94	0,6	0,4	0	-
07.11.2025	1,379	0,243	94,17	89,4	91,99	87,92	4,07	24	0	0	72	59,8	12,27	0,6	0,4	0	-
08.11.2025	1,348	0,235	91,07	86,44	88,97	85,01	3,96	24	0	0	71,8	59,3	12,47	0,6	0,4	0	-
09.11.2025	1,358	0,229	90,43	85,88	88,38	84,48	3,9	24	0	0	71,6	58,9	12,73	0,6	0,4	0	-
10.11.2025	1,373	0,232	91,86	87,24	89,76	85,81	3,95	24	0	0	71,6	58,9	12,68	0,6	0,4	0	-
11.11.2025	1,391	0,228	90,64	86,07	88,6	84,69	3,91	24	0	0	71,7	58,6	13,1	0,6	0,4	0	-
12.11.2025	1,299	0,213	87,29	82,97	85,28	81,65	3,63	24	0	0	71,4	58,7	12,7	0,6	0,4	0	-
13.11.2025	1,372	0,218	88,42	83,95	86,4	82,65	3,75	24	0	0	71,4	58	13,31	0,6	0,4	0	-
14.11.2025	1,342	0,224	89,08	84,59	87,04	83,23	3,81	24	0	0	71,6	58,8	12,81	0,6	0,4	0	-
15.11.2025	1,379	0,216	85,78	81,34	83,78	80,07	3,71	24	0	0	72,1	58,3	13,85	0,6	0,4	0	-
16.11.2025	1,631	0,233	91,01	86,24	88,69	84,81	3,88	24	0	0	76	60,3	15,69	0,6	0,4	0	-
17.11.2025	1,974	0,278	115,47	109,71	112,66	107,92	4,74	24	0	0	74,2	59,2	14,99	0,6	0,4	0	-
18.11.2025	1,897	0,258	109,68	104,22	107,08	102,59	4,49	24	0	0	72,7	57,4	15,28	0,6	0,4	0	-
19.11.2025	1,911	0,254	112,15	106,76	109,46	105,1	4,36	24	0	0	73,4	58,3	15,09	0,6	0,4	0	-
20.11.2025	1,985	0,275	109,79	104,12	107,05	102,43	4,62	24	0	0	75,1	59,2	15,94	0,6	0,4	0	-
21.11.2025	2,003	0,266	110,73	105,17	108,03	103,49	4,54	24	0	0	74,4	58,4	16,04	0,6	0,4	0	-
22.11.2025	1,982	0,254	108,85	103,44	106,14	101,81	4,33	24	0	0	74,8	58,6	16,22	0,6	0,4	0	-
23.11.2025	2,181	0,268	109,44	103,84	106,37	102,04	4,33	24	0	0	79,6	61,6	17,96	0,6	0,4	0	-
Итого:	54,301	0	3472,7	3304,23	3391,19	3250,9	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,301																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	464,901	31459,35	29814,93	30740,98	29330,07
23.11.2025	519,202	34932,05	33119,16	34132,17	32580,97

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 15:15:45