

#189969#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 21.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Кирова 57-63, Калининград
13
6273
ВКТ-7
00233747
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.11.2025	2,19	0,275	109,38	103,76	106,33	101,9	4,43	24	0	0	80,2	62,3	17,93	0,6	0,4	0	-3,9
25.11.2025	2,098	0,27	109,87	104,33	106,93	102,52	4,41	24	0	0	78,1	61,1	17,04	0,6	0,4	0	-0,9
26.11.2025	2,087	0,255	106,33	100,92	103,49	99,26	4,23	24	0	0	77,6	59,9	17,66	0,6	0,4	0	-0,4
27.11.2025	2,001	0,256	104,8	99,44	102,09	97,8	4,29	24	0	0	76,8	59,7	17,04	0,6	0,4	0	-1,3
28.11.2025	1,993	0,26	106,13	100,7	103,41	99,05	4,36	24	0	0	76,3	59,6	16,71	0,6	0,4	0	-0,4
29.11.2025	2,016	0,253	104,76	99,42	102,08	97,8	4,28	24	0	0	76,3	59,1	17,22	0,6	0,4	0	-0,3
30.11.2025	2,024	0,249	102,76	97,43	100,11	95,87	4,24	24	0	0	76,4	58,7	17,69	0,6	0,4	0	-0,5
01.12.2025	1,984	0,255	105,81	100,41	103,15	98,82	4,33	24	0	0	75,4	58,6	16,76	0,6	0,4	0	-
02.12.2025	1,999	0,245	103,38	98,12	100,64	96,52	4,12	24	0	0	77,1	59,7	17,39	0,6	0,4	0	-
03.12.2025	1,921	0,248	105,31	99,99	102,83	98,51	4,32	24	0	0	73,3	57,1	16,25	0,6	0,4	0	-
04.12.2025	1,887	0,256	107,89	102,47	105,37	100,93	4,44	24	0	0	72,8	57,3	15,46	0,6	0,4	0	-
05.12.2025	1,892	0,268	111,12	105,55	108,52	103,91	4,61	24	0	0	72,7	57,8	14,96	0,6	0,4	0	-
06.12.2025	1,876	0,265	111,99	106,42	109,33	104,75	4,58	24	0	0	72,8	58	14,7	0,6	0,4	0	-
07.12.2025	1,916	0,258	108,46	103,02	105,94	101,45	4,49	24	0	0	72,6	57	15,63	0,6	0,4	0	-
08.12.2025	1,932	0,265	112,35	106,78	109,73	105,1	4,63	24	0	0	72,6	57,5	15,15	0,6	0,4	0	-
09.12.2025	1,946	0,273	117,44	111,7	114,66	109,96	4,7	24	0	0	72,7	58,2	14,56	0,6	0,4	0	-
10.12.2025	1,914	0,285	120,63	114,82	117,76	112,96	4,8	24	0	0	72,9	59,1	13,81	0,6	0,4	0	-
11.12.2025	1,915	0,281	119,71	113,9	116,87	112,09	4,78	24	0	0	72,6	58,7	13,94	0,6	0,4	0	-
12.12.2025	1,922	0,282	118,39	112,6	115,65	110,8	4,85	24	0	0	72,6	58,5	14,13	0,6	0,4	0	-
13.12.2025	1,897	0,272	114,6	108,93	111,9	107,23	4,67	24	0	0	72,6	58,1	14,49	0,6	0,4	0	-
14.12.2025	1,913	0,278	116,19	110,46	113,47	108,71	4,76	24	0	0	72,8	58,5	14,37	0,6	0,4	0	-
15.12.2025	1,8	0,252	108,61	103,2	106,08	101,62	4,46	24	0	0	71,7	57,2	14,54	0,6	0,4	0	-
16.12.2025	1,879	0,262	110,8	105,31	108,16	103,65	4,51	24	0	0	73	58,1	14,92	0,6	0,4	0	-
17.12.2025	2,016	0,271	110,23	104,58	107,46	102,89	4,57	24	0	0	75,4	59,2	16,19	0,6	0,4	0	-
18.12.2025	1,969	0,27	110,11	104,56	107,36	102,86	4,5	24	0	0	75,3	59,4	15,82	0,6	0,4	0	-
19.12.2025	1,878	0,263	111,51	105,99	108,86	104,34	4,52	24	0	0	72,9	58,1	14,82	0,6	0,4	0	-
20.12.2025	1,904	0,267	114,39	108,79	111,7	107,07	4,63	24	0	0	72,6	58	14,6	0,6	0,4	0	-
21.12.2025	1,937	0,27	114,76	109,07	112,04	107,35	4,69	24	0	0	72,7	57,8	14,82	0,6	0,4	0	-
Итого:	54,706	0	3097,71	2942,67	3021,92	2895,72	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,706																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	519,202	34932,05	33119,16	34132,17	32580,97
21.12.2025	575,826	38144,33	36170,74	37265,95	35583,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 10:45:41