

#193542#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Кирова 57-63, Калининград
13
6273
ВКТ-7
00233747
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
22.12.2025	1,918	0,272	114,57	108,91	111,86	107,21	4,65	24	0	0	72,9	58,2	14,68	0,6	0,4	0	3,7
23.12.2025	2,064	0,278	111,92	106,21	109	104,39	4,61	24	0	0	77,1	60,8	16,33	0,6	0,4	0	0
24.12.2025	2,305	0,275	107,71	102,06	104,48	100,17	4,31	24	0	0	83,4	64	19,35	0,6	0,4	0	-6,3
25.12.2025	2,172	0,266	103,54	98,05	100,58	96,3	4,28	24	0	0	81	62,1	18,88	0,6	0,4	0	-5,6
26.12.2025	1,901	0,261	109,32	103,85	106,64	102,17	4,47	24	0	0	74	58,7	15,32	0,6	0,4	0	4,4
27.12.2025	1,895	0,25	110,09	104,72	107,48	103,12	4,36	24	0	0	72,7	57,5	15,24	0,6	0,4	0	5,4
28.12.2025	1,894	0,247	107,08	101,78	104,61	100,23	4,38	24	0	0	72,7	57	15,68	0,6	0,4	0	3,8
29.12.2025	1,889	0,244	104,7	99,49	102,15	97,94	4,21	24	0	0	73,8	57,8	16,06	0,6	0,4	0	2,5
30.12.2025	2,102	0,257	105,09	99,7	102,25	98	4,25	24	0	0	78,6	60,7	17,96	0,6	0,4	0	-1,1
31.12.2025	2,219	0,255	101,98	96,55	99,06	94,89	4,17	24	0	0	81,3	61,5	19,76	0,6	0,4	0	-4,2
01.01.2026	2,105	0,264	104,13	98,74	101,16	96,97	4,19	24	0	0	80,7	62,6	18,16	0,6	0,4	0	-5,2
02.01.2026	2,023	0,267	108,74	103,26	105,85	101,49	4,36	24	0	0	77,8	61,3	16,53	0,6	0,4	0	1,2
03.01.2026	2,049	0,252	104,03	98,72	101,24	97,07	4,17	24	0	0	78,3	60,6	17,68	0,6	0,4	0	-0,6
04.01.2026	2,071	0,248	100,19	94,95	97,37	93,31	4,06	24	0	0	80,1	61,4	18,67	0,6	0,4	0	-4
05.01.2026	2,138	0,257	102,92	97,57	99,97	95,85	4,12	24	0	0	80,9	62,1	18,77	0,6	0,4	0	-3
06.01.2026	2,242	0,259	102,8	97,4	99,72	95,61	4,11	24	0	0	83	63,2	19,84	0,6	0,4	0	-5,5
07.01.2026	2,259	0,252	97,86	92,56	94,8	90,83	3,97	24	0	0	84,9	63,8	21,08	0,6	0,4	0	-7,8
08.01.2026	2,253	0,238	90,32	85,24	87,44	83,66	3,78	24	0	0	86,3	63,3	22,99	0,6	0,4	0	-11
09.01.2026	2,282	0,242	92,57	87,39	89,61	85,79	3,82	24	0	0	86,2	63,5	22,71	0,6	0,4	0	-9,6
10.01.2026	2,22	0,253	98,82	93,52	95,86	91,81	4,05	24	0	0	83,2	62,8	20,45	0,6	0,4	0	-5,2
11.01.2026	2,241	0,247	99,38	94,09	96,45	92,44	4,01	24	0	0	82,4	61,8	20,61	0,6	0,4	0	-5,2
12.01.2026	2,225	0,245	97,79	92,58	94,82	90,91	3,91	24	0	0	83,4	62,6	20,82	0,6	0,4	0	-
13.01.2026	2,222	0,242	94,5	89,37	91,51	87,7	3,81	24	0	0	85,4	63,8	21,57	0,6	0,4	0	-
14.01.2026	2,239	0,239	93,62	88,5	90,76	86,9	3,86	24	0	0	84,2	62,3	21,96	0,6	0,4	0	-
15.01.2026	2,136	0,237	99,46	94,33	96,72	92,76	3,96	24	0	0	79,5	59,9	19,58	0,6	0,4	0	-
16.01.2026	2,14	0,243	95,56	90,39	92,77	88,84	3,93	24	0	0	81,8	61,3	20,43	0,6	0,4	0	-
17.01.2026	2,285	0,24	94,27	89,11	91,35	87,52	3,83	24	0	0	84,7	62,4	22,35	0,6	0,4	0	-
18.01.2026	2,265	0,234	89,74	84,68	86,87	83,15	3,72	24	0	0	86	62,7	23,33	0,6	0,4	0	-
19.01.2026	2,3	0,235	90,26	85,17	87,33	83,58	3,75	24	0	0	87,1	63,6	23,53	0,6	0,4	0	-
20.01.2026	2,286	0,244	92,9	87,74	89,97	86,12	3,85	24	0	0	86	63,3	22,64	0,6	0,4	0	-
21.01.2026	2,48	0,286	100,44	94,57	97,18	92,77	4,41	24	0	0	87,1	64,6	22,52	0,6	0,4	0	-
22.01.2026	2,568	0,247	96,23	90,77	93,14	89,15	3,99	24	0	0	86,8	62	24,85	0,6	0,4	0	-
23.01.2026	2,624	0,282	107,48	101,61	104,05	99,68	4,37	24	0	0	86,7	64,3	22,44	0,6	0,4	0	-
Итого:	72,012	0	3330,01	3153,58	3234,05	3098,33	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,012																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

792

792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.12.2025	573,908	38029,76	36061,83	37154,09	35476,69
23.01.2026	645,92	41359,77	39215,41	40388,14	38575,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2026 14:56:37