

#162507#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК  
Леонова 20, Калининград  
13  
8948  
ТВ7 (ASCII)  
19076651  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2025 | 0,58    | 0         | 15,304   | 0       | 0       | 15,024   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,3   | 54,1   | 0,43    | 0,36    | -           |
| 25.09.2025 | 0,461   | 0         | 15,233   | 0       | 0       | 14,955   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,2   | 55,8   | 0,43    | 0,36    | -           |
| 26.09.2025 | 0,515   | 0         | 15,171   | 0       | 0       | 14,893   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,3   | 55     | 0,43    | 0,36    | -           |
| 27.09.2025 | 0,441   | 0         | 15,174   | 0       | 0       | 14,897   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,1   | 56     | 0,43    | 0,36    | -           |
| 28.09.2025 | 0,507   | 0         | 15,214   | 0       | 0       | 14,936   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,1   | 55     | 0,43    | 0,36    | -           |
| 29.09.2025 | 0,482   | 0         | 14,932   | 0       | 0       | 14,665   | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 54,6   | 0,43    | 0,36    | -           |
| 30.09.2025 | 0,504   | 0         | 14,619   | 0       | 0       | 14,356   | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,8   | 54,4   | 0,43    | 0,36    | -           |
| 01.10.2025 | 0,566   | 0         | 19,101   | 0       | 0       | 18,744   | 0      | 0      | 24       | 0       | 64     | 56,8   | 0,45    | 0,33    | -           |
| 02.10.2025 | 0,544   | 0         | 20,207   | 0       | 0       | 19,839   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,1   | 56,6   | 0,47    | 0,34    | -           |
| 03.10.2025 | 0,542   | 0         | 17,487   | 0       | 0       | 17,165   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,6   | 56     | 0,47    | 0,37    | -           |
| 04.10.2025 | 2,261   | 0         | 34,806   | 0       | 0       | 34,113   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,3   | 50,5   | 0,46    | 0,38    | -           |
| 05.10.2025 | 4,663   | 0         | 65,465   | 0       | 0       | 64,078   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,5   | 51,1   | 0,46    | 0,38    | -           |
| 06.10.2025 | 4,571   | 0         | 64,276   | 0       | 0       | 62,907   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,8   | 51,4   | 0,46    | 0,38    | -           |
| 07.10.2025 | 4,561   | 0         | 62,418   | 0       | 0       | 61,074   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,1   | 51,3   | 0,46    | 0,38    | -           |
| 08.10.2025 | 4,249   | 0         | 60,579   | 0       | 0       | 59,292   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,6   | 51,5   | 0,45    | 0,38    | -           |
| 09.10.2025 | 4,222   | 0         | 60,779   | 0       | 0       | 59,474   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 52     | 0,45    | 0,38    | -           |
| 10.10.2025 | 4,227   | 0         | 60,564   | 0       | 0       | 59,264   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 51,9   | 0,46    | 0,39    | -           |
| 11.10.2025 | 4,164   | 0         | 61,183   | 0       | 0       | 59,868   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,1   | 52,5   | 0,46    | 0,39    | -           |
| 12.10.2025 | 4,131   | 0         | 60,946   | 0       | 0       | 59,644   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,9   | 52,4   | 0,46    | 0,39    | -           |
| 13.10.2025 | 4,218   | 0         | 60,521   | 0       | 0       | 59,224   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 52     | 0,46    | 0,39    | -           |
| 14.10.2025 | 4,262   | 0         | 60,063   | 0       | 0       | 58,78    | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,9   | 51,6   | 0,46    | 0,39    | -           |
| 15.10.2025 | 4,211   | 0         | 60,26    | 0       | 0       | 58,971   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,9   | 51,9   | 0,46    | 0,39    | -           |
| 16.10.2025 | 4,227   | 0         | 60,402   | 0       | 0       | 59,11    | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,9   | 51,8   | 0,46    | 0,39    | -           |
| 17.10.2025 | 4,151   | 0         | 59,953   | 0       | 0       | 58,679   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,7   | 51,8   | 0,45    | 0,39    | -           |
| 18.10.2025 | 4,32    | 0         | 58,874   | 0       | 0       | 57,625   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,7   | 50,8   | 0,45    | 0,39    | -           |
| 19.10.2025 | 4,374   | 0         | 58,719   | 0       | 0       | 57,467   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,8   | 50,6   | 0,45    | 0,39    | -           |
| 20.10.2025 | 4,249   | 0         | 57,823   | 0       | 0       | 56,599   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,5   | 50,6   | 0,45    | 0,39    | -           |
| 21.10.2025 | 4,331   | 0         | 58,191   | 0       | 0       | 56,955   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,6   | 50,5   | 0,45    | 0,39    | -           |
| 22.10.2025 | 4,387   | 0         | 58,856   | 0       | 0       | 57,595   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 50,8   | 0,45    | 0,39    | -           |
| 23.10.2025 | 4,189   | 0         | 58,779   | 0       | 0       | 57,519   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,9   | 51,6   | 0,45    | 0,39    | -           |
| Итого:     | 89,11   | 0         | 1345,899 | 0       | 0       | 1317,712 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 21,284  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.09.2025 | 969,261 | 14942,645 | 0      | 0      | 14639,119 | 0     | 0     | 12540   | 3      |
| 23.10.2025 | 1058,37 | 16288,546 | 0      | 0      | 15956,829 | 0     | 0     | 13260   | 3      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2025 7:47:36