

#165881#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 20, Калининград
13
8948
ТВ7 (АСЦП)
19076651
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	4,24	0	58,261	0	0	57,02	0	0	24	0	68,7	50,9	0,45	0,39	-
25.10.2025	4,303	0	57,931	0	0	56,696	0	0	24	0	68,7	50,6	0,45	0,39	-
26.10.2025	4,29	0	57,56	0	0	56,339	0	0	24	0	68,5	50,4	0,45	0,39	-
27.10.2025	4,333	0	57,271	0	0	56,055	0	0	24	0	68,7	50,3	0,45	0,39	-
28.10.2025	4,206	0	57,917	0	0	56,686	0	0	24	0	68,6	50,9	0,45	0,39	-
29.10.2025	4,18	0	57,669	0	0	56,436	0	0	24	0	68,9	51,2	0,45	0,39	-
30.10.2025	4,229	0	57,716	0	0	56,485	0	0	24	0	68,7	50,9	0,45	0,39	-
31.10.2025	4,214	0	57,307	0	0	56,092	0	0	24	0	68,6	50,7	0,45	0,39	-
01.11.2025	4,15	0	56,687	0	0	55,476	0	0	24	0	68,8	51	0,45	0,39	-
02.11.2025	4,163	0	57,462	0	0	56,231	0	0	24	0	69	51,3	0,45	0,39	-
03.11.2025	4,207	0	57,952	0	0	56,706	0	0	24	0	69,1	51,4	0,45	0,39	-
04.11.2025	4,265	0	57,829	0	0	56,591	0	0	24	0	68,9	50,9	0,45	0,39	-
05.11.2025	4,241	0	58,41	0	0	57,149	0	0	24	0	69,2	51,5	0,45	0,39	-
06.11.2025	4,194	0	58,489	0	0	57,231	0	0	24	0	69,1	51,6	0,45	0,39	-
07.11.2025	4,147	0	57,971	0	0	56,721	0	0	24	0	69,3	51,8	0,45	0,39	-
08.11.2025	4,368	0	57,033	0	0	55,809	0	0	24	0	68,9	50,3	0,45	0,39	-
09.11.2025	4,287	0	56,701	0	0	55,493	0	0	24	0	68,8	50,4	0,45	0,39	-
10.11.2025	4,277	0	56,977	0	0	55,763	0	0	24	0	68,8	50,5	0,45	0,39	-
11.11.2025	4,276	0	56,941	0	0	55,721	0	0	24	0	68,9	50,6	0,45	0,39	-
12.11.2025	4,326	0	55,993	0	0	54,804	0	0	24	0	68,6	49,8	0,45	0,39	-
13.11.2025	4,189	0	56,356	0	0	55,162	0	0	24	0	68,5	50,4	0,45	0,39	-
14.11.2025	4,237	0	56,93	0	0	55,711	0	0	24	0	68,8	50,6	0,45	0,39	-
15.11.2025	4,157	0	55,607	0	0	54,415	0	0	24	0	69	50,8	0,45	0,39	-
16.11.2025	4,71	0	54,769	0	0	53,486	0	0	24	0	72,4	51,4	0,45	0,39	-
17.11.2025	4,579	0	54,947	0	0	53,707	0	0	24	0	71	50,6	0,45	0,39	-
18.11.2025	4,281	0	53,632	0	0	52,474	0	0	24	0	69,2	49,7	0,45	0,39	-
19.11.2025	4,408	0	53,576	0	0	52,392	0	0	24	0	70,2	50,1	0,45	0,39	-
20.11.2025	4,545	0	53,373	0	0	52,154	0	0	24	0	71,4	50,6	0,45	0,39	-
21.11.2025	4,605	0	53,806	0	0	52,592	0	0	24	0	71	50,1	0,45	0,4	-
22.11.2025	4,65	0	53,347	0	0	52,134	0	0	24	0	71,2	49,9	0,45	0,4	-
23.11.2025	5,124	0	53,267	0	0	51,918	0	0	24	0	75,7	52,1	0,45	0,4	-
Итого:	134,381	0	1749,687	0	0	1711,649	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,096														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	1058,37	16288,546	0	0	15956,829	0	0	13260	3
23.11.2025	1192,75	18038,232	0	0	17668,478	0	0	14004	3

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2025 8:41:17