

#207104#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК  
Мусоргского 19, Калининград  
13  
6874  
ВКТ-7  
00214275  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2026 | 2,981    | 0,032     | 123,15  | 120,79  | 119,25  | 118,73  | 0,52   | 24       | 0       | 0      | 85,7   | 61     | 24,67 | 0,6     | 0,4     | -9,4        |
| 25.01.2026 | 2,95     | 0,03      | 128,68  | 126,39  | 124,66  | 124,17  | 0,49   | 24       | 0       | 0      | 85,2   | 61,8   | 23,36 | 0,6     | 0,4     | -7,3        |
| 26.01.2026 | 2,807    | 0,027     | 132,22  | 130,13  | 128,36  | 127,96  | 0,4    | 24       | 0       | 0      | 82,1   | 60,5   | 21,63 | 0,6     | 0,4     | -4,4        |
| 27.01.2026 | 2,788    | 0,032     | 134,67  | 132,63  | 130,76  | 130,32  | 0,44   | 24       | 0       | 0      | 82,2   | 61,1   | 21,07 | 0,6     | 0,4     | -3,8        |
| 28.01.2026 | 2,791    | 0,034     | 131,18  | 129     | 127,34  | 126,81  | 0,53   | 24       | 0       | 0      | 82,2   | 60,6   | 21,6  | 0,6     | 0,4     | -6          |
| 29.01.2026 | 3,028    | 0,032     | 127,33  | 124,93  | 123,21  | 122,69  | 0,52   | 24       | 0       | 0      | 86,6   | 62,4   | 24,24 | 0,6     | 0,4     | -9,7        |
| 30.01.2026 | 3,016    | 0,037     | 118,94  | 116,52  | 115,08  | 114,53  | 0,55   | 24       | 0       | 0      | 87,2   | 61,4   | 25,84 | 0,6     | 0,4     | -12,4       |
| 31.01.2026 | 3,145    | 0,035     | 118,26  | 115,8   | 114,35  | 113,81  | 0,54   | 24       | 0       | 0      | 88     | 60,9   | 27,14 | 0,6     | 0,4     | -13,8       |
| 01.02.2026 | 3,161    | 0,032     | 111,37  | 108,85  | 107,62  | 107,07  | 0,55   | 24       | 0       | 0      | 88,6   | 59,6   | 29,01 | 0,6     | 0,4     | -18,9       |
| 02.02.2026 | 3,246    | 0,046     | 112,82  | 110,01  | 108,89  | 108,11  | 0,78   | 24       | 0       | 0      | 90,4   | 61     | 29,3  | 0,6     | 0,4     | -20,1       |
| 03.02.2026 | 3,331    | 0,04      | 123,31  | 120,6   | 119,03  | 118,4   | 0,63   | 24       | 0       | 0      | 90,6   | 63     | 27,56 | 0,6     | 0,4     | -18         |
| 04.02.2026 | 3,328    | 0,038     | 127,44  | 124,76  | 123,03  | 122,43  | 0,6    | 24       | 0       | 0      | 90,5   | 63,8   | 26,66 | 0,6     | 0,4     | -12,3       |
| 05.02.2026 | 3,248    | 0,031     | 135,54  | 133,07  | 131,06  | 130,62  | 0,44   | 24       | 0       | 0      | 88     | 63,5   | 24,5  | 0,6     | 0,4     | -7,6        |
| 06.02.2026 | 3,003    | 0,024     | 137,26  | 135,06  | 133,03  | 132,65  | 0,38   | 24       | 0       | 0      | 84,4   | 62     | 22,33 | 0,6     | 0,4     | -3,2        |
| 07.02.2026 | 2,966    | 0,027     | 136,39  | 134,21  | 132,34  | 131,95  | 0,39   | 24       | 0       | 0      | 82,5   | 60,3   | 22,18 | 0,6     | 0,4     | -3,3        |
| 08.02.2026 | 2,937    | 0,023     | 134,27  | 132,14  | 130,2   | 129,84  | 0,36   | 24       | 0       | 0      | 83,8   | 61,4   | 22,32 | 0,6     | 0,4     | -4,9        |
| 09.02.2026 | 2,998    | 0,027     | 123,09  | 120,87  | 119,12  | 118,74  | 0,38   | 24       | 0       | 0      | 87     | 62     | 24,92 | 0,6     | 0,4     | -12,1       |
| 10.02.2026 | 2,996    | 0,008     | 126,45  | 124,49  | 122,34  | 122,27  | 0,07   | 24       | 0       | 0      | 86,6   | 62,2   | 24,39 | 0,6     | 0,4     | -12,4       |
| 11.02.2026 | 2,827    | 0,013     | 138,84  | 137,03  | 134,75  | 134,63  | 0,12   | 24       | 0       | 0      | 82,3   | 61,4   | 20,88 | 0,6     | 0,4     | -3,8        |
| 12.02.2026 | 2,666    | 0,012     | 137,15  | 135,49  | 133,38  | 133,29  | 0,09   | 24       | 0       | 0      | 79,1   | 59,2   | 19,87 | 0,6     | 0,4     | -0,7        |
| 13.02.2026 | 2,713    | 0,02      | 139,04  | 137,19  | 135,18  | 134,9   | 0,28   | 24       | 0       | 0      | 80,1   | 60,2   | 19,9  | 0,6     | 0,4     | -1,2        |
| 14.02.2026 | 2,93     | 0,013     | 136,63  | 134,72  | 132,47  | 132,35  | 0,12   | 24       | 0       | 0      | 83,8   | 61,8   | 22,01 | 0,6     | 0,4     | -6,7        |
| 15.02.2026 | 3,137    | 0,007     | 132,17  | 130,24  | 127,8   | 127,82  | -0,02  | 24       | 0       | 0      | 88,1   | 63,6   | 24,47 | 0,6     | 0,4     | -11,2       |
| 16.02.2026 | 3,171    | 0,004     | 127,68  | 125,8   | 123,25  | 123,39  | -0,14  | 24       | 0       | 0      | 90,5   | 64,8   | 25,72 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 17.02.2026 | 3,122    | 0,002     | 125,97  | 124,18  | 121,71  | 121,86  | -0,15  | 24       | 0       | 0      | 89,1   | 63,5   | 25,66 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 75,286   | 0         | 3219,85 | 3164,9  | 3118,21 | 3109,34 | 0      | 600      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 75,286   |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2026 | 408,536  | 34124,84 | 33910,11 | 33320,27 | 33337,71 |
| 17.02.2026 | 483,822  | 37344,69 | 37075,01 | 36438,48 | 36447,05 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 8:17:35