

#282583#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Мусоргского 19, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6874
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00214275
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,892	0	131,85	130,26	127,75	127,92	-0,17	24	0	0	84,9	62,3	22,64	0,6	0,4	-
19.02.2026	2,795	0,002	135,47	133,92	131,55	131,7	-0,15	24	0	0	81,4	60,1	21,27	0,6	0,4	-
20.02.2026	2,731	0,001	137,58	136,14	133,68	133,84	-0,16	24	0	0	80,9	60,5	20,45	0,6	0,4	-
21.02.2026	2,712	-0,001	135,38	133,97	131,59	131,78	-0,19	24	0	0	80,2	59,6	20,66	0,6	0,4	-
22.02.2026	2,511	0,001	140,22	138,98	136,58	136,78	-0,2	24	0	0	76,7	58,2	18,43	0,6	0,4	-
23.02.2026	2,418	0	139,72	138,5	136,12	136,35	-0,23	24	0	0	75,6	57,8	17,81	0,6	0,4	-
24.02.2026	2,502	0,001	138,79	137,54	135,33	135,46	-0,13	24	0	0	75,2	56,7	18,51	0,6	0,4	-
25.02.2026	2,553	0	137,77	136,48	134,23	134,37	-0,14	24	0	0	76,6	57,6	19,06	0,6	0,4	-
26.02.2026	2,455	0	137,91	136,71	134,45	134,66	-0,21	24	0	0	75,3	57	18,32	0,6	0,4	-
27.02.2026	2,309	0	142,46	141,44	139,13	139,38	-0,25	24	0	0	72,5	55,8	16,68	0,6	0,4	-
28.02.2026	2,325	-0,001	146,78	145,79	143,29	143,67	-0,38	24	0	0	72,6	56,3	16,35	0,6	0,4	-
01.03.2026	2,33	-0,001	144,46	143,49	141,12	141,42	-0,3	24	0	0	72,3	55,7	16,59	0,6	0,4	-
02.03.2026	2,308	-0,001	141,94	140,97	138,62	138,95	-0,33	24	0	0	72,4	55,7	16,75	0,6	0,4	-
03.03.2026	2,269	-0,002	146,08	145,17	142,68	143,02	-0,34	24	0	0	72,4	56,4	16,01	0,6	0,4	-
04.03.2026	2,289	-0,001	142,99	142,09	139,65	140,01	-0,36	24	0	0	72,4	56	16,49	0,6	0,4	-
05.03.2026	2,255	-0,005	142,19	141,34	138,85	139,3	-0,45	24	0	0	72,3	55,9	16,37	0,6	0,4	-
06.03.2026	2,264	-0,003	143,3	142,41	139,94	140,32	-0,38	24	0	0	72,8	56,5	16,28	0,6	0,4	-
07.03.2026	2,272	-0,003	147,79	146,88	144,32	144,7	-0,38	24	0	0	72,6	56,8	15,85	0,6	0,4	-
08.03.2026	2,317	-0,003	151,3	150,38	147,72	148,13	-0,41	24	0	0	72,7	56,9	15,8	0,6	0,4	-
09.03.2026	2,292	-0,002	152,81	151,94	149,25	149,61	-0,36	24	0	0	72,6	57,2	15,47	0,6	0,4	-
10.03.2026	2,298	0,017	155,76	154,4	152,12	152,03	0,09	24	0	0	72,6	57,5	15,04	0,6	0,4	-
11.03.2026	2,301	0,026	158,15	156,48	154,42	154,05	0,37	24	0	0	72,5	57,8	14,72	0,6	0,4	-
12.03.2026	2,255	0,019	156,91	155,38	153,21	152,96	0,25	24	0	0	72,6	58	14,58	0,6	0,4	-
13.03.2026	2,277	0,024	157,02	155,51	153,43	153,14	0,29	24	0	0	72	57,3	14,7	0,6	0,4	-
14.03.2026	2,284	0,02	161,26	159,7	157,52	157,23	0,29	24	0	0	72,1	57,8	14,36	0,6	0,4	-
15.03.2026	2,266	0,028	157,76	156,05	154,09	153,65	0,44	24	0	0	72	57,6	14,5	0,6	0,4	-
16.03.2026	2,272	0,033	154,45	152,62	150,85	150,29	0,56	24	0	0	72,3	57,4	14,82	0,6	0,4	-
17.03.2026	2,161	0,034	149,31	147,48	145,94	145,34	0,6	24	0	0	70,6	56,1	14,54	0,6	0,4	-
18.03.2026	2,279	0,034	148,58	146,76	145,18	144,61	0,57	24	0	0	71,5	56	15,45	0,6	0,4	-
Итого:	69,192	0	4235,99	4198,78	4132,61	4134,67	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,192															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	483,822	37344,69	37075,01	36438,48	36447,05
18.03.2026	553,014	41580,68	41273,79	40571,09	40581,72

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:14:49