

#162506#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Мусоргского 19, Калининград

13

6874

ВКТ-7

00214275

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,331	0,018	73,59	73,35	71,91	71,85	0,06	24	0	0	71	66,5	4,52	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,307	0,016	73,12	72,88	71,44	71,4	0,04	24	0	0	71,1	66,9	4,21	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,302	0,01	72,81	72,76	71,13	71,26	-0,13	24	0	0	71,3	66,9	4,37	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,292	0,01	72,58	72,43	70,9	70,94	-0,04	24	0	0	71	66,9	4,11	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,285	0,008	72,56	72,45	70,88	70,96	-0,08	24	0	0	71	66,9	4,07	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,329	0,011	71,9	71,73	70,25	70,3	-0,05	24	0	0	70,6	65,9	4,67	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,328	0,013	70,89	70,76	69,26	69,31	-0,05	24	0	0	71,1	66,4	4,73	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,329	0,009	71,01	70,96	69,42	69,57	-0,15	24	0	0	70,6	65,7	4,85	0,6	0,4	-
02.10.2025	1,391	0,021	133,48	132,5	130,48	130,27	0,21	24	0	0	70,9	60,3	10,54	0,6	0,4	-
03.10.2025	2,416	0,018	202,6	201,07	197,99	197,79	0,2	24	0	0	71,5	59,4	12,1	0,6	0,4	-
04.10.2025	2,34	0,022	188,97	187,35	184,7	184,42	0,28	24	0	0	70,7	58,1	12,55	0,6	0,4	-
05.10.2025	2,251	0,02	188,98	187,39	184,68	184,38	0,3	24	0	0	71,2	59,1	12,06	0,6	0,4	-
06.10.2025	2,325	0,05	183,22	181,1	179,05	178,22	0,83	24	0	0	71,4	58,8	12,65	0,6	0,4	-
07.10.2025	2,318	0,039	176,6	174,71	172,56	171,91	0,65	24	0	0	71,8	58,6	13,18	0,6	0,4	-
08.10.2025	2,238	0,034	171,74	169,94	167,84	167,25	0,59	24	0	0	71,3	58,2	13,1	0,6	0,4	-
09.10.2025	2,213	0,039	172,27	170,42	168,31	167,66	0,65	24	0	0	71,7	58,8	12,88	0,6	0,4	-
10.10.2025	2,225	0,039	172,18	170,31	168,21	167,57	0,64	24	0	0	71,8	58,8	12,96	0,6	0,4	-
11.10.2025	2,217	0,036	175,59	173,75	171,52	170,95	0,57	24	0	0	71,8	59,1	12,7	0,6	0,4	-
12.10.2025	2,18	0,029	174,1	172,46	170,16	169,69	0,47	24	0	0	71,6	59	12,62	0,6	0,4	-
13.10.2025	2,234	0,032	172,55	170,76	168,58	168,05	0,53	24	0	0	71,7	58,7	13,03	0,6	0,4	-
14.10.2025	2,267	0,032	170,98	169,19	167,08	166,56	0,52	24	0	0	71,6	58,3	13,36	0,6	0,4	-
15.10.2025	2,24	0,031	172,33	170,55	168,34	167,82	0,52	24	0	0	71,8	58,7	13,09	0,6	0,4	-
16.10.2025	2,228	0,023	172,21	170,58	168,27	167,88	0,39	24	0	0	71,6	58,6	13,07	0,6	0,4	-
17.10.2025	2,188	0,029	170,9	169,25	167,02	166,56	0,46	24	0	0	71,6	58,7	12,91	0,6	0,4	-
18.10.2025	2,283	0,032	167,53	165,74	163,69	163,17	0,52	24	0	0	71,6	57,9	13,72	0,6	0,4	-
19.10.2025	2,262	0,037	167,06	165,19	163,22	162,62	0,6	24	0	0	71,6	58	13,61	0,6	0,4	-
20.10.2025	2,261	0,034	163,82	162,06	160,12	159,57	0,55	24	0	0	71,3	57,4	13,89	0,6	0,4	-
21.10.2025	2,305	0,01	163,78	162,38	160,03	159,91	0,12	24	0	0	71,4	57,1	14,32	0,6	0,4	-
22.10.2025	2,236	0,004	167,5	166,37	163,64	163,76	-0,12	24	0	0	71,8	58,1	13,67	0,6	0,4	-
23.10.2025	2,244	0,001	168,3	167,34	164,46	164,69	-0,23	24	0	0	71,8	58,1	13,68	0,6	0,4	-
Итого:	51,365	0	4375,15	4337,73	4275,14	4266,29	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,365															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	128,483	16141,61	16106,13	15784,18	15820,35
23.10.2025	179,848	20516,76	20443,86	20059,32	20086,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:36:00