

#189966#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Мусоргского 19, Калининград

13

6874

ВКТ-7

00214275

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,763	0,006	151,05	149,43	146,82	146,85	-0,03	24	0	0	79,9	61,1	18,79	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	2,61	0,008	151,06	149,49	147,04	146,98	0,06	24	0	0	77,9	60,2	17,68	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	2,559	0,011	147,87	146,29	143,97	143,88	0,09	24	0	0	77,4	59,6	17,7	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	2,479	0,01	145,49	143,99	141,74	141,66	0,08	24	0	0	76,5	59	17,43	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	2,508	0,009	146,72	145,24	142,96	142,94	0,02	24	0	0	76	58,5	17,5	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	2,497	0,012	144,77	143,26	141,13	141,01	0,12	24	0	0	76,1	58,4	17,62	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	2,53	0,013	142,67	141,1	139,04	138,89	0,15	24	0	0	76,1	58	18,09	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	2,469	0,009	144,96	143,44	141,3	141,24	0,06	24	0	0	75,1	57,7	17,41	0,6	0,4	-
02.12.2025	2,532	0,007	143,2	141,7	139,47	139,46	0,01	24	0	0	76,8	58,7	18,1	0,6	0,4	-
03.12.2025	2,372	0,012	145,68	144,29	142,27	142,13	0,14	24	0	0	73,1	56,5	16,59	0,6	0,4	-
04.12.2025	2,327	0,008	148,3	146,95	144,81	144,74	0,07	24	0	0	72,6	56,6	16,01	0,6	0,4	-
05.12.2025	2,312	0,005	150,21	148,97	146,65	146,73	-0,08	24	0	0	72,6	56,8	15,77	0,6	0,4	-
06.12.2025	2,341	0,003	152,2	150,96	148,6	148,71	-0,11	24	0	0	72,7	56,9	15,76	0,6	0,4	-
07.12.2025	2,31	0,01	149,07	147,78	145,6	145,54	0,06	24	0	0	72,5	56,7	15,81	0,6	0,4	-
08.12.2025	2,301	0,007	150,67	149,38	147,1	147,15	-0,05	24	0	0	72,5	56,9	15,62	0,6	0,4	-
09.12.2025	2,315	0,011	156,51	155,21	152,88	152,8	0,08	24	0	0	72,7	57,6	15,06	0,6	0,4	-
10.12.2025	2,292	0,007	157,2	155,91	153,5	153,46	0,04	24	0	0	72,8	57,9	14,88	0,6	0,4	-
11.12.2025	2,265	0,008	156,34	155,02	152,66	152,63	0,03	24	0	0	72,6	57,8	14,77	0,6	0,4	-
12.12.2025	2,3	0,009	154,44	153,09	150,81	150,73	0,08	24	0	0	72,5	57,4	15,17	0,6	0,4	-
13.12.2025	2,259	0,013	150,23	148,82	146,71	146,58	0,13	24	0	0	72,4	57,1	15,32	0,6	0,4	-
14.12.2025	2,307	0,015	152,45	150,98	148,85	148,73	0,12	24	0	0	72,8	57,4	15,41	0,6	0,4	-
15.12.2025	1,998	0,017	128,19	126,84	125,24	124,98	0,26	21	3	1	71,8	56	15,81	0,6	0,4	-
16.12.2025	2,288	0,023	145,5	143,92	142,09	141,74	0,35	24	0	0	72,8	56,9	15,92	0,6	0,4	-
17.12.2025	2,467	0,019	144,75	143,11	141,15	140,87	0,28	24	0	0	75,2	57,9	17,33	0,6	0,4	-
18.12.2025	2,436	0,022	144,47	142,77	140,86	140,55	0,31	24	0	0	75	57,8	17,14	0,6	0,4	-
19.12.2025	2,396	0,023	148,28	146,64	144,79	144,47	0,32	24	0	0	72,8	56,4	16,39	0,6	0,4	-
20.12.2025	2,365	0,021	151,51	149,89	147,91	147,64	0,27	24	0	0	72,4	56,6	15,85	0,6	0,4	-
21.12.2025	2,299	0,028	151,92	150,13	148,32	147,87	0,45	24	0	0	72,5	57,2	15,3	0,6	0,4	-
22.12.2025	2,339	0,027	150,15	148,38	146,57	146,15	0,42	24	0	0	72,8	57	15,76	0,6	0,4	-
23.12.2025	2,564	0,026	145,46	143,63	141,69	141,33	0,36	24	0	0	77	59	17,91	0,6	0,4	-
Итого:	71,8	0	4451,32	4406,61	4342,53	4338,44	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,8															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	249,916	25413,97	25304,61	24841,48	24871,86
23.12.2025	321,716	29865,29	29711,22	29184,01	29210,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:28:52