

#193538#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Мусоргского 19, Калининград

13

6874

ВКТ-7

00214275

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	2,765	0,004	139,07	137,43	134,93	134,96	-0,03	24	0	0	83	62,5	20,46	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	2,697	0,01	136,06	134,39	132,21	132,12	0,09	24	0	0	80,6	60,3	20,31	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	2,411	0,013	146,65	145,22	143,15	143	0,15	24	0	0	73,9	57,1	16,74	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	2,368	0,016	145,09	143,6	141,7	141,53	0,17	24	0	0	72,5	55,9	16,6	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	2,377	0,023	145,07	143,45	141,68	141,35	0,33	24	0	0	72,5	55,9	16,62	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	2,456	0,018	143,6	141,97	140,13	139,87	0,26	24	0	0	73,6	56,2	17,4	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	2,655	0,022	142,68	140,81	138,85	138,5	0,35	24	0	0	78,4	59,4	18,93	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	2,844	0,02	141,81	139,82	137,76	137,47	0,29	24	0	0	80,9	60,5	20,45	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	2,636	0,013	140,14	138,43	136,16	136,03	0,13	24	0	0	80,5	61,2	19,24	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	2,528	0,021	146,1	144,33	142,24	141,95	0,29	24	0	0	77,6	60	17,62	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	2,563	0,019	144,03	142,28	140,17	139,9	0,27	24	0	0	78,1	60	18,09	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	2,678	0,019	138,64	136,79	134,8	134,52	0,28	24	0	0	79,7	60	19,71	0,6	0,4	-4
05.01.2026	2,722	0,014	141,56	139,83	137,54	137,41	0,13	24	0	0	80,5	60,8	19,69	0,6	0,4	-3
06.01.2026	2,817	0,017	140,7	138,82	136,53	136,36	0,17	24	0	0	82,7	62,2	20,5	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	2,89	0,021	135,63	133,63	131,46	131,2	0,26	24	0	0	84,6	62,8	21,79	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	2,929	0,01	129,32	127,42	125,21	125,1	0,11	24	0	0	86,2	62,9	23,29	0,6	0,4	-11
09.01.2026	2,952	0,008	133,54	131,67	129,26	129,24	0,02	24	0	0	86	63,2	22,77	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	2,861	0,009	136,47	134,71	132,44	132,37	0,07	24	0	0	82,8	61,3	21,51	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	2,89	0,02	137,66	135,66	133,61	133,38	0,23	24	0	0	82	60,6	21,46	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	2,988	0,03	137,5	135,26	133,41	132,97	0,44	24	0	0	83	60,9	22,16	0,6	0,4	-
13.01.2026	3,017	0,038	135,92	133,5	131,69	131,12	0,57	24	0	0	85	62,4	22,58	0,6	0,4	-
14.01.2026	2,978	0,041	134,48	132,03	130,38	129,73	0,65	24	0	0	83,9	61,4	22,48	0,6	0,4	-
15.01.2026	2,719	0,041	137,6	135,33	133,82	133,13	0,69	24	0	0	79,1	59,1	19,98	0,6	0,4	-
16.01.2026	2,822	0,034	135,71	133,51	131,79	131,26	0,53	24	0	0	81,5	60,4	21,12	0,6	0,4	-
17.01.2026	2,969	0,026	133,86	131,66	129,73	129,33	0,4	24	0	0	84,5	61,9	22,62	0,6	0,4	-
18.01.2026	3,032	0,02	131,41	129,2	127,22	126,91	0,31	24	0	0	85,9	62,3	23,61	0,6	0,4	-
19.01.2026	3,081	0,019	130,49	128,37	126,27	126,06	0,21	24	0	0	87	62,8	24,23	0,6	0,4	-
20.01.2026	3,007	0,021	132,51	130,36	128,31	128,02	0,29	24	0	0	85,7	62,5	23,22	0,6	0,4	-
21.01.2026	3,055	0,027	134,75	132,47	130,39	130	0,39	24	0	0	86,8	63,6	23,17	0,6	0,4	-
22.01.2026	3,043	0,025	123,29	121,01	119,31	118,91	0,4	24	0	0	86,7	61,4	25,23	0,6	0,4	-
23.01.2026	3,07	0,028	128,21	125,93	124,11	123,71	0,4	24	0	0	86,6	62,1	24,48	0,6	0,4	-
Итого:	86,82	0	4259,55	4198,89	4136,26	4127,41	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,82															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	321,716	29865,29	29711,22	29184,01	29210,3
23.01.2026	408,536	34124,84	33910,11	33320,27	33337,71

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:18:51