

#206979#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
13/02/26г.-20/02/26г.

Абонент: УКУЮТ

Адрес: Носова, 2-8

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M pvc = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tив = 0.00°C

Заводской номер 00104432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x7376

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
13.02.2026	80,93	45,92	35,01	55,27	53,73	54,49	54,03	-0,3	7	7	1,88	22	2	*
14.02.2026	84,53	46,26	38,27	57,9	56,15	56,95	56,42	-0,27	7	7	2,15	24	0	
15.02.2026	88,94	46,36	42,58	57,27	55,35	56,08	55,55	-0,2	7	7	2,356	24	0	
16.02.2026	91,17	45,96	45,21	55,61	53,68	54,34	53,83	-0,15	7	7	2,427	24	0	
17.02.2026	89,94	54,46	35,48	76,72	74,09	75,25	74,22	-0,13	7	7	2,635	24	0	
18.02.2026	86,23	63,65	22,58	124,95	120,97	123,44	121,17	-0,2	7	7	2,734	24	0	
19.02.2026	82,65	63,42	19,23	124,38	120,72	123,21	120,96	-0,24	7	7	2,325	24	0	
20.02.2026	82,41	65,39	17,02	128,39	124,61	127,28	124,82	-0,21	7	7	2,123	24	0	
Итого:				680,49	659,3	671,04	661	-1,7			18,63	190	2	
Средние:	85,85	53,92	31,92						7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
12/02/2624:00	16260,57	15883,98	16292,96	16130,36	-246,38	413,405	9588	3720
20/02/2624:00	16941,06	16543,28	16964	16791,36	-248,08	432,035	9778	3722
Итого:	680,49	659,3	671,04	661	-1,7	18,63	190	2

Период нормальной работы 190ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 135ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



с 13.02. 26 по факт