

#125839#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Носова 2-8, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 4595
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104432
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,651	69,1	69,06	67,59	68,36	-0,77	24	0	0	69,4	45	24,48	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	1,638	69,32	69,16	67,79	68,54	-0,75	24	0	0	69,2	45	24,22	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	1,638	70,64	70,38	69,18	69,66	-0,48	24	0	0	68,9	45,2	23,74	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	1,63	69,8	69,55	68,35	68,83	-0,48	24	0	0	68,8	44,9	23,9	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	1,652	73,52	73,25	71,91	72,53	-0,62	24	0	0	69,2	46,2	22,98	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	1,633	74,28	73,91	72,7	73,17	-0,47	24	0	0	68,9	46,4	22,48	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	1,641	73,41	72,98	71,81	72,26	-0,45	24	0	0	69,2	46,4	22,85	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	1,644	71,95	71,45	70,4	70,73	-0,33	24	0	0	69,2	45,8	23,38	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	1,659	71,75	71,2	70,21	70,48	-0,27	24	0	0	69,4	45,8	23,64	0,7	0,7	-
02.04.2025	1,656	74,87	74,5	73,24	73,73	-0,49	24	0	0	69,4	46,8	22,66	0,7	0,7	-
03.04.2025	1,655	76,77	76,73	75,1	75,91	-0,81	24	0	0	69,8	47,8	22,06	0,7	0,7	-
04.04.2025	1,634	73,96	73,87	72,34	73,15	-0,81	24	0	0	69,4	46,8	22,61	0,7	0,7	-
05.04.2025	1,755	71,51	71,37	69,83	70,65	-0,82	24	0	0	72,4	47,2	25,17	0,7	0,7	-
06.04.2025	1,852	69,75	69,59	68,07	68,87	-0,8	24	0	0	74,3	47,1	27,21	0,7	0,7	-
07.04.2025	1,819	70,39	70,24	68,71	69,52	-0,81	24	0	0	73,5	47	26,46	0,7	0,7	-
08.04.2025	1,722	69,64	69,33	68,07	68,61	-0,54	24	0	0	71,4	46,1	25,31	0,7	0,7	-
09.04.2025	1,759	71,41	71,04	69,77	70,32	-0,55	24	0	0	71,7	46,5	25,23	0,7	0,7	-
10.04.2025	1,753	70,46	70,15	68,8	69,43	-0,63	24	0	0	71,8	46,3	25,49	0,7	0,7	-
11.04.2025	1,68	71,26	71,15	69,72	70,43	-0,71	24	0	0	70,4	46,2	24,13	0,7	0,7	-
12.04.2025	1,651	72,38	72,43	70,83	71,71	-0,88	24	0	0	69,4	46,1	23,33	0,7	0,7	-
13.04.2025	1,632	76,36	76,45	74,71	75,63	-0,92	24	0	0	69,4	47,5	21,92	0,7	0,7	-
14.04.2025	1,617	81,26	81,12	79,5	80,24	-0,74	24	0	0	69,3	49	20,36	0,7	0,7	-
15.04.2025	1,625	87,42	87,17	85,5	86,11	-0,61	24	0	0	69,9	50,8	19,04	0,7	0,7	-
16.04.2025	1,606	92,62	92,78	90,62	91,63	-1,01	24	0	0	69,3	51,6	17,75	0,7	0,7	-
17.04.2025	1,042	61,42	61,59	60,09	60,82	-0,73	24	0	0	69,4	52	17,36	0,7	0,7	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,8	32,7	-4,9	0,7	0,7	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,5	31,7	-5,17	0,7	0,7	-
Итого:	41,244	1835,25	1830,45	1794,84	1811,32	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,244														

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	279,767	10655,67	10604,52	10405,08	10500,8
19.04.2025	321,011	12490,92	12434,97	12199,92	12312,12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 14:21:33