

#162505#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Носова 2-8, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 4595
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104432
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,1	27,6	-6,51	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,047	21,99	23,43	21,5	22,95	-1,45	24	0	0	70,4	68,3	2,14	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,211	77,43	80,98	75,75	79,35	-3,6	24	0	0	69,4	66,6	2,78	0,7	0,7	-
04.10.2025	1,163	77,71	80,43	76,06	79,38	-3,32	24	0	0	69,4	54,1	15,35	0,7	0,7	-
05.10.2025	1,646	77,54	80,3	75,86	79,46	-3,6	24	0	0	69,2	47,4	21,74	0,7	0,7	-
06.10.2025	1,618	74,99	77,25	73,37	76,45	-3,08	24	0	0	69,5	47,4	22,06	0,7	0,7	-
07.10.2025	1,565	69,66	70,34	68,15	69,62	-1,47	24	0	0	69,6	46,6	22,97	0,7	0,7	-
08.10.2025	1,493	66,87	67,9	65,44	67,18	-1,74	24	0	0	69,2	46,4	22,84	0,7	0,7	-
09.10.2025	1,434	65,35	66,43	63,96	65,71	-1,75	24	0	0	68,8	46,3	22,47	0,7	0,7	-
10.10.2025	1,416	63,77	65,54	62,37	64,82	-2,45	24	0	0	69	46,3	22,72	0,7	0,7	-
11.10.2025	1,435	64,43	66,05	62,99	65,33	-2,34	24	0	0	69,5	46,7	22,79	0,7	0,7	-
12.10.2025	1,461	63,69	65,24	62,3	64,56	-2,26	24	0	0	69,4	46	23,46	0,7	0,7	-
13.10.2025	1,495	63,2	64,82	61,84	64,21	-2,37	24	0	0	69	44,8	24,19	0,7	0,7	-
14.10.2025	1,55	66,26	67,4	64,82	66,71	-1,89	24	0	0	69,2	45,3	23,93	0,7	0,7	-
15.10.2025	1,586	70,24	72,11	68,74	71,39	-2,65	24	0	0	69,7	46,6	23,08	0,7	0,7	-
16.10.2025	1,587	71,4	73,11	69,87	72,39	-2,52	24	0	0	69,7	46,9	22,74	0,7	0,7	-
17.10.2025	1,57	70,86	72,62	69,39	71,9	-2,51	24	0	0	69,6	46,9	22,64	0,7	0,7	-
18.10.2025	1,535	68,19	70,37	66,75	69,65	-2,9	24	0	0	68,9	45,8	23,03	0,7	0,7	-
19.10.2025	1,582	69,11	70,17	67,67	69,45	-1,78	24	0	0	69,3	45,9	23,4	0,7	0,7	-
20.10.2025	1,612	65,31	66,29	63,88	65,62	-1,74	24	0	0	70,4	45,1	25,29	0,7	0,7	-
21.10.2025	1,608	66,25	67,2	64,79	66,52	-1,73	24	0	0	69,8	45	24,8	0,7	0,7	-
22.10.2025	1,592	67,16	68,03	65,72	67,31	-1,59	24	0	0	69,6	45,4	24,23	0,7	0,7	-
23.10.2025	1,62	68,62	69,24	67,11	68,52	-1,41	24	0	0	70,5	46,4	24,13	0,7	0,7	-
Итого:	30,826	1470,03	1505,25	1438,33	1488,48	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,826														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	321,011	12490,96	12436,41	12199,96	12313,53
23.10.2025	351,837	13960,99	13941,66	13638,29	13802,01

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2025 11:39:51