

#179606#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Носова 2-8, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00104432	Показания прибора, Гкал 23.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	412,64	402,979	9.661

Подпись исполнителя _____



#178618#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 4595
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104432
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	1,934	55,45	57,85	53,92	57,37	-3,45	24	0	0	79,9	44	35,9	0,7	0,7
25.11.2025	-0,9	1,936	57,72	58,36	56,17	57,88	-1,71	24	0	0	78,3	43,8	34,46	0,7	0,7
26.11.2025	-0,4	1,988	59,82	58,6	58,2	58,12	0,08	24	0	0	77,7	43,5	34,21	0,7	0,7
27.11.2025	-1,3	1,944	59,58	58,42	58,02	57,94	0,08	24	0	0	76,9	43,4	33,55	0,7	0,7
28.11.2025	-0,4	1,859	57,35	56,24	55,92	55,78	0,14	23	1	1	76,4	43,1	33,3	0,7	0,7
29.11.2025	-0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	1	76,3	42,9	33,37	0,7	0,7
30.11.2025	-0,5	0	0	0	0	0	0	0	24	1	76,8	42,8	33,93	0,7	0,7
01.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	75,7	43,1	32,58	0,7	0,7
02.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	77,1	42,7	34,39	0,7	0,7
03.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,6	42,6	30,97	0,7	0,7
04.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,9	42,4	29,47	0,7	0,7
05.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,2	43	28,29	0,7	0,7
06.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71	43,8	27,21	0,7	0,7
07.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,9	43	27,88	0,7	0,7
08.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,5	43,9	27,64	0,7	0,7
09.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71	44,6	26,3	0,7	0,7
10.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71	45	26,01	0,7	0,7
11.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,1	45	26,12	0,7	0,7
12.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,2	44,8	26,35	0,7	0,7
13.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71	44	26,93	0,7	0,7
14.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,2	44,5	26,72	0,7	0,7
15.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,2	43,3	27,86	0,7	0,7
16.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73	43,7	29,33	0,7	0,7
17.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	76,1	44,3	31,8	0,7	0,7
18.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	75	43,7	31,3	0,7	0,7
19.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	72,1	43,2	28,85	0,7	0,7
20.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71	43,5	27,52	0,7	0,7
21.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,3	43,7	27,6	0,7	0,7
22.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,7	43,9	27,77	0,7	0,7
23.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	77,5	44,6	32,94	0,7	0,7
Итого:	-1,5	9,661	289,92	289,47	282,23	287,09	-4,86	119	601	-	73,69	43,66	30,02	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 119 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	402,979	15947,8	15980,95	15579,53	15820,91
23.12.2025	412,64	16237,72	16270,42	15861,76	16108

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения