

#207103#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 3, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 13
Порядковый номер 7527
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5112
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,097	0	105,31	0	0	102,011	0	0	24	0	0	0	85,4	55	0	0,45	0,4	0	-9,4
25.01.2026	2,889	0	100,77	0	0	97,66	0	0	24	0	0	0	84,6	55,5	0	0,45	0,4	0	-7,3
26.01.2026	6,259	0	230,871	0	0	224,117	0	0	24	0	0	0	82,1	54,3	0	0,45	0,4	0	-4,4
27.01.2026	5,848	0	218,781	0	0	212,359	0	0	24	0	0	0	82,3	54,7	0	0,45	0,4	0	-3,8
28.01.2026	5,484	0	201,271	0	0	195,408	0	0	24	0	0	0	81,9	53,9	0	0,45	0,4	0	-6
29.01.2026	3,129	0	106,19	0	0	102,819	0	0	24	0	0	0	86	55,6	0	0,45	0,4	0	-9,7
30.01.2026	1,159	0	37,13	0	0	35,936	0	0	24	0	0	0	86,7	54,9	0	0,45	0,4	0	-12,4
31.01.2026	0,921	0	29,53	0	0	28,562	0	0	24	0	0	0	87,6	55,3	0	0,45	0,4	0	-13,8
01.02.2026	1,15	0	35,22	0	0	34,055	0	0	24	0	0	0	88,1	54,3	0	0,44	0,4	0	-18,9
02.02.2026	1,515	0	44,63	0	0	43,096	0	0	24	0	0	0	90,1	54,8	0	0,45	0,4	0	-20,1
03.02.2026	1,461	0	44,41	0	0	42,881	0	0	24	0	0	0	90,2	56,2	0	0,45	0,4	0	-18
04.02.2026	1,559	0	48,03	0	0	46,373	0	0	24	0	0	0	90,3	56,6	0	0,45	0,4	0	-12,3
05.02.2026	1,587	0	51,92	0	0	50,174	0	0	24	0	0	0	88,9	56,6	0	0,45	0,4	0	-7,6
06.02.2026	1,343	0	47,58	0	0	46,096	0	0	24	0	0	0	85,2	55,4	0	0,45	0,4	0	-3,2
07.02.2026	1,319	0	48,13	0	0	46,728	0	0	24	0	0	0	81,9	54,6	0	0,45	0,4	0	-3,3
08.02.2026	0,714	0	25,01	0	0	24,249	0	0	24	0	0	0	84	54,7	0	0,45	0,4	0	-4,9
09.02.2026	2,266	0	75,62	0	0	73,187	0	0	24	0	0	0	86,7	55,6	0	0,45	0,4	0	-12,1
10.02.2026	2,436	0	81,68	0	0	79,045	0	0	24	0	0	0	86,8	55,8	0	0,45	0,4	0	-12,4
11.02.2026	1,716	0	63,42	0	0	61,511	0	0	24	0	0	0	83,5	54,9	0	0,45	0,4	0	-3,8
12.02.2026	2,226	0	88,03	0	0	85,618	0	0	24	0	0	0	79,2	53,3	0	0,46	0,4	0	-0,7
13.02.2026	2,546	0	98,1	0	0	95,36	0	0	24	0	0	0	80	53,7	0	0,46	0,4	0	-1,2
14.02.2026	0,967	0	34,47	0	0	33,422	0	0	24	0	0	0	83,9	55,1	0	0,45	0,4	0	-6,7
15.02.2026	1,929	0	64,53	0	0	62,403	0	0	24	0	0	0	87,9	56,9	0	0,45	0,4	0	-11,2
16.02.2026	2,887	0	92,45	0	0	89,27	0	0	24	0	0	0	90,1	57,8	0	0,45	0,4	0	-
17.02.2026	2,676	0	87	0	0	84,061	0	0	24	0	0	0	89,2	57,3	0	0,45	0,4	0	-
Итого:	59,083	0	2060,083	0	0	1996,401	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,083																		

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	1016,698	67160,938	0	0	65580,805	0	0	12158,5	768	44,97	0
17.02.2026	1075,782	69221,023	0	0	67577,211	0	0	12758,5	1368	44,97	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 8:31:29