

#282582#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 3, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 13
Порядковый номер 7527
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5112
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,433	0	86,9	0	0	84,185	0	0	24	0	0	0	85,2	56,1	0	0,45	0,4	0	-
19.02.2026	1,329	0	50,99	0	0	49,519	0	0	24	0	0	0	81,5	54,6	0	0,46	0,4	0	-
20.02.2026	0,984	0	37,5	0	0	36,43	0	0	24	0	0	0	81	54	0	0,46	0,4	0	-
21.02.2026	1,178	0	45,57	0	0	44,273	0	0	24	0	0	0	80,9	53,7	0	0,46	0,4	0	-
22.02.2026	1,471	0	61,65	0	0	60,051	0	0	24	0	0	0	76,7	52,4	0	0,46	0,4	0	-
23.02.2026	1,921	0	81,92	0	0	79,855	0	0	24	0	0	0	75,5	51,9	0	0,46	0,4	0	-
24.02.2026	3,857	0	163,641	0	0	159,551	0	0	24	0	0	0	75,1	51,2	0	0,46	0,4	0	-
25.02.2026	3,256	0	133,441	0	0	129,997	0	0	24	0	0	0	76,5	51,8	0	0,46	0,4	0	-
26.02.2026	1,865	0	81,23	0	0	79,253	0	0	24	0	0	0	74	51,5	0	0,46	0,4	0	-
27.02.2026	2,978	0	136,571	0	0	133,385	0	0	24	0	0	0	72,3	50,2	0	0,46	0,4	0	-
28.02.2026	2,654	0	126,181	0	0	123,23	0	0	24	0	0	0	72,4	50,9	0	0,46	0,4	0	-
01.03.2026	3,307	0	153,231	0	0	149,686	0	0	24	0	0	0	72	50,2	0	0,46	0,4	0	-
02.03.2026	2,841	0	132,421	0	0	129,328	0	0	24	0	0	0	72,4	50,4	0	0,46	0,4	0	-
03.03.2026	2,367	0	112,59	0	0	109,963	0	0	24	0	0	0	72,3	50,8	0	0,46	0,4	0	-
04.03.2026	3,727	0	171,961	0	0	167,945	0	0	24	0	0	0	72,4	50,3	0	0,46	0,4	0	-
05.03.2026	3,301	0	151,941	0	0	148,408	0	0	24	0	0	0	72,2	50	0	0,46	0,4	0	-
06.03.2026	2,133	0	97,45	0	0	95,155	0	0	24	0	0	0	72,7	50,5	0	0,46	0,4	0	-
07.03.2026	1,862	0	87,52	0	0	85,468	0	0	24	0	0	0	72,5	51	0	0,46	0,4	0	-
08.03.2026	1,118	0	54,39	0	0	53,115	0	0	24	0	0	0	72,5	51,8	0	0,46	0,4	0	-
09.03.2026	0,746	0	36,69	0	0	35,83	0	0	24	0	0	0	72,5	51,8	0	0,46	0,4	0	-
10.03.2026	0,494	0	24,43	0	0	23,856	0	0	24	0	0	0	72,6	52,1	0	0,46	0,39	0	-
11.03.2026	0,383	0	19,34	0	0	18,887	0	0	24	0	0	0	72,5	52,4	0	0,46	0,39	0	-
12.03.2026	0,485	0	24,91	0	0	24,324	0	0	24	0	0	0	72,7	52,6	0	0,46	0,39	0	-
13.03.2026	0,517	0	26,7	0	0	26,084	0	0	24	0	0	0	71,9	52,1	0	0,46	0,39	0	-
14.03.2026	0,433	0	23,13	0	0	22,593	0	0	24	0	0	0	72,2	52,8	0	0,46	0,39	0	-
15.03.2026	0,755	0	38,93	0	0	38,031	0	0	24	0	0	0	71,9	52,2	0	0,46	0,39	0	-
16.03.2026	0,356	0	17,8	0	0	17,386	0	0	24	0	0	0	72,2	51,8	0	0,46	0,39	0	-
17.03.2026	0,737	0	40,16	0	0	39,333	0	0	24	0	0	0	67,4	50,7	0	0,46	0,39	0	-
18.03.2026	1,185	0	59,14	0	0	57,862	0	0	24	0	0	0	69,2	50,2	0	0,45	0,4	0	-
Итого:	50,673	0	2278,328	0	0	2222,983	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,673																		

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
17.02.2026	1075,782	69221,023	0	0	67577,211	0	0	12758,5	768	44,97	0
18.03.2026	1126,454	71499,352	0	0	69800,188	0	0	13454,5	1464	44,97	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:19:50