

#162504#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 3, Калининград (ввод 1)
13
7527
ВКТ-9
5112
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,555	0	126,131	0	0	123,209	0	0	24	0	0	0	72	67,5	0	0,43	0,36	0	-
25.09.2025	0,55	0	124,791	0	0	121,894	0	0	24	0	0	0	72,1	67,6	0	0,43	0,36	0	-
26.09.2025	0,526	0	120,8	0	0	117,989	0	0	24	0	0	0	72,2	67,8	0	0,43	0,36	0	-
27.09.2025	0,544	0	123,061	0	0	120,213	0	0	24	0	0	0	72	67,5	0	0,43	0,36	0	-
28.09.2025	0,54	0	121,871	0	0	119,053	0	0	24	0	0	0	71,9	67,4	0	0,43	0,36	0	-
29.09.2025	0,523	0	115,14	0	0	112,508	0	0	24	0	0	32774	71,5	66,8	0	0,43	0,36	0	-
30.09.2025	0,47	0	104,93	0	0	102,505	0	0	24	0	0	2	71,9	67,4	0	0,43	0,36	0	-
01.10.2025	0,596	0	155,721	0	0	152,165	0	0	24	0	0	2	71,5	67,6	0	0,45	0,33	0	-
02.10.2025	0,586	0	158,571	0	0	155,091	0	0	24	0	0	32774	69,9	66,4	0	0,47	0,35	0	-
03.10.2025	1,606	0	132,051	0	0	129,031	0	0	24	0	0	2	71,6	58,9	0	0,47	0,37	0	-
04.10.2025	2,159	0	126,071	0	0	123,26	0	0	24	0	0	0	70,6	53,1	0	0,47	0,38	0	-
05.10.2025	2,227	0	131,131	0	0	128,166	0	0	24	0	0	0	71,1	53,8	0	0,47	0,38	0	-
06.10.2025	2,273	0	131,861	0	0	128,854	0	0	24	0	0	0	71,4	53,8	0	0,47	0,38	0	-
07.10.2025	2,207	0	127,281	0	0	124,348	0	0	24	0	0	0	71,8	54,1	0	0,46	0,39	0	-
08.10.2025	2,1	0	122,321	0	0	119,537	0	0	24	0	0	0	71,4	53,8	0	0,46	0,39	0	-
09.10.2025	2,147	0	123,941	0	0	121,094	0	0	24	0	0	0	71,7	54	0	0,46	0,39	0	-
10.10.2025	2,026	0	115,41	0	0	112,762	0	0	24	0	0	0	71,7	53,7	0	0,46	0,39	0	-
11.10.2025	2,151	0	123,631	0	0	120,783	0	0	24	0	0	0	71,8	54	0	0,46	0,39	0	-
12.10.2025	2,01	0	116,81	0	0	114,13	0	0	24	0	0	0	71,7	54	0	0,46	0,39	0	-
13.10.2025	2,11	0	119,32	0	0	116,581	0	0	24	0	0	0	71,7	53,6	0	0,46	0,39	0	-
14.10.2025	2,03	0	114,74	0	0	112,109	0	0	24	0	0	0	71,7	53,6	0	0,46	0,39	0	-
15.10.2025	2,043	0	116,29	0	0	113,619	0	0	24	0	0	0	71,7	53,8	0	0,46	0,39	0	-
16.10.2025	2,028	0	115,02	0	0	112,383	0	0	24	0	0	0	71,6	53,6	0	0,46	0,39	0	-
17.10.2025	2,001	0	113,87	0	0	111,272	0	0	24	0	0	0	71,5	53,5	0	0,46	0,39	0	-
18.10.2025	2,131	0	117,48	0	0	114,797	0	0	24	0	0	0	71,5	53	0	0,46	0,39	0	-
19.10.2025	1,937	0	106,04	0	0	103,608	0	0	24	0	0	0	71,7	53	0	0,46	0,39	0	-
20.10.2025	1,918	0	103,09	0	0	100,744	0	0	24	0	0	0	71,4	52,3	0	0,46	0,39	0	-
21.10.2025	1,86	0	100,26	0	0	97,969	0	0	24	0	0	0	71,5	52,6	0	0,46	0,39	0	-
22.10.2025	1,86	0	101,16	0	0	98,829	0	0	24	0	0	0	71,8	53	0	0,46	0,39	0	-
23.10.2025	1,909	0	106,06	0	0	103,62	0	0	24	0	0	0	71,8	53,4	0	0,46	0,39	0	-
Итого:	47,623	0	3614,854	0	0	3532,123	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,623																		

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.09.2025	658,161	50077,359	0	0	48935,836	0	0	9230,5	764,03	44,97	3,97
23.10.2025	705,785	53692,211	0	0	52467,961	0	0	9950,5	1484,03	44,97	3,97

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.10.2025 7:41:15