

#165878#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 3, Калининград (ввод 1)
13
7527
ВКТ-9
5112
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,922	0	106,82	0	0	104,379	0	0	24	0	0	0	71,5	53,1	0	0,46	0,39	0	-
25.10.2025	2,089	0	114,9	0	0	112,271	0	0	24	0	0	0	71,6	53	0	0,46	0,39	0	-
26.10.2025	2,142	0	117,17	0	0	114,501	0	0	24	0	0	0	71,4	52,7	0	0,46	0,39	0	-
27.10.2025	2,132	0	118,52	0	0	115,805	0	0	24	0	0	0	71,6	53,2	0	0,46	0,39	0	-
28.10.2025	2,149	0	119,65	0	0	116,919	0	0	24	0	0	0	71,5	53,2	0	0,46	0,39	0	-
29.10.2025	2,29	0	125,691	0	0	122,799	0	0	24	0	0	0	71,8	53,2	0	0,46	0,39	0	-
30.10.2025	2,217	0	120,96	0	0	118,195	0	0	24	0	0	0	71,6	52,8	0	0,46	0,39	0	-
31.10.2025	2,344	0	125,571	0	0	122,699	0	0	24	0	0	0	71,6	52,5	0	0,46	0,39	0	-
01.11.2025	2,359	0	124,661	0	0	121,79	0	0	24	0	0	0	71,8	52,5	0	0,46	0,39	0	-
02.11.2025	2,371	0	127,481	0	0	124,54	0	0	24	0	0	0	71,9	52,8	0	0,46	0,39	0	-
03.11.2025	2,333	0	127,401	0	0	124,457	0	0	24	0	0	0	72	53,2	0	0,46	0,39	0	-
04.11.2025	2,274	0	123,511	0	0	120,669	0	0	24	0	0	0	71,8	53	0	0,46	0,39	0	-
05.11.2025	2,048	0	111,94	0	0	109,344	0	0	24	0	0	0	72,1	53,4	0	0,46	0,39	0	-
06.11.2025	2,074	0	115,15	0	0	112,49	0	0	24	0	0	0	72	53,6	0	0,46	0,39	0	-
07.11.2025	2,293	0	124,541	0	0	121,647	0	0	24	0	0	0	72,2	53,3	0	0,46	0,39	0	-
08.11.2025	2,349	0	126,311	0	0	123,395	0	0	24	0	0	0	71,9	52,9	0	0,46	0,39	0	-
09.11.2025	2,325	0	124,291	0	0	121,434	0	0	24	0	0	0	71,7	52,6	0	0,46	0,39	0	-
10.11.2025	2,345	0	124,961	0	0	122,09	0	0	24	0	0	0	71,7	52,5	0	0,46	0,39	0	-
11.11.2025	2,356	0	124,681	0	0	121,808	0	0	24	0	0	0	71,8	52,5	0	0,45	0,39	0	-
12.11.2025	2,314	0	122,121	0	0	119,326	0	0	24	0	0	0	71,6	52,2	0	0,46	0,39	0	-
13.11.2025	2,311	0	123,421	0	0	120,601	0	0	24	0	0	0	71,5	52,4	0	0,46	0,39	0	-
14.11.2025	2,294	0	124,571	0	0	121,712	0	0	24	0	0	0	71,7	52,8	0	0,46	0,39	0	-
15.11.2025	2,321	0	121,911	0	0	119,081	0	0	24	0	0	0	72,1	52,6	0	0,46	0,39	0	-
16.11.2025	2,568	0	120,35	0	0	117,296	0	0	24	0	0	0	75,8	53,9	0	0,45	0,39	0	-
17.11.2025	2,487	0	120,65	0	0	117,709	0	0	24	0	0	0	74,1	53	0	0,46	0,39	0	-
18.11.2025	2,431	0	117,75	0	0	114,996	0	0	24	0	0	0	72,4	51,2	0	0,46	0,39	0	-
19.11.2025	2,406	0	116,28	0	0	113,499	0	0	24	0	0	0	73,3	52,1	0	0,46	0,39	0	-
20.11.2025	2,536	0	115,25	0	0	112,387	0	0	24	0	0	0	74,9	52,3	0	0,45	0,4	0	-
21.11.2025	2,523	0	116,84	0	0	113,979	0	0	24	0	0	0	74,3	52,1	0	0,46	0,4	0	-
22.11.2025	2,537	0	117,24	0	0	114,345	0	0	24	0	0	0	74,6	52,5	0	0,46	0,4	0	-
23.11.2025	2,792	0	117,71	0	0	114,468	0	0	24	0	0	0	79,4	55,1	0	0,45	0,4	0	-
Итого:	71,932	0	3738,305	0	0	3650,631	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,932																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.10.2025	705,785	53692,211	0	0	52467,961	0	0	9950,5	744	44,97	0
23.11.2025	777,719	57430,516	0	0	56118,59	0	0	10694,5	1488	44,97	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:17:31