

#189965#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 3, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 13
Порядковый номер 7527
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5112
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,844	0	117,67	0	0	114,381	0	0	24	0	0	0	80,1	55,2	0	0,45	0,4	0	-3,9
25.11.2025	2,682	0	118,01	0	0	114,851	0	0	24	0	0	0	78,1	54,8	0	0,46	0,4	0	-0,9
26.11.2025	2,706	0	116,72	0	0	113,643	0	0	24	0	0	0	77,4	53,6	0	0,46	0,4	0	-0,4
27.11.2025	2,654	0	114,79	0	0	111,822	0	0	24	0	0	0	76,6	52,9	0	0,45	0,4	0	-1,3
28.11.2025	2,603	0	115,12	0	0	112,178	0	0	24	0	0	0	76,1	52,9	0	0,45	0,4	0	-0,4
29.11.2025	2,586	0	114,47	0	0	111,541	0	0	24	0	0	0	76,1	53	0	0,45	0,4	0	-0,3
30.11.2025	2,602	0	113,69	0	0	110,776	0	0	24	0	0	0	76,2	52,7	0	0,45	0,4	0	-0,5
01.12.2025	2,571	0	114,81	0	0	111,93	0	0	24	0	0	0	75,3	52,3	0	0,45	0,4	0	-
02.12.2025	2,664	0	114,24	0	0	111,261	0	0	24	0	0	0	77	53	0	0,45	0,4	0	-
03.12.2025	2,454	0	114,57	0	0	111,838	0	0	24	0	0	0	73,2	51,3	0	0,45	0,4	0	-
04.12.2025	2,431	0	116,2	0	0	113,466	0	0	24	0	0	0	72,7	51,3	0	0,46	0,4	0	-
05.12.2025	2,432	0	118,17	0	0	115,394	0	0	24	0	0	0	72,6	51,5	0	0,46	0,39	0	-
06.12.2025	2,399	0	119,37	0	0	116,572	0	0	24	0	0	0	72,5	52	0	0,46	0,39	0	-
07.12.2025	2,408	0	117,07	0	0	114,334	0	0	24	0	0	0	72,4	51,3	0	0,46	0,4	0	-
08.12.2025	2,402	0	118,91	0	0	116,123	0	0	24	0	0	0	72,5	51,8	0	0,46	0,4	0	-
09.12.2025	2,428	0	122,601	0	0	119,724	0	0	24	0	0	0	72,5	52,3	0	0,46	0,4	0	-
10.12.2025	2,408	0	123,081	0	0	120,176	0	0	24	0	0	0	72,8	52,8	0	0,46	0,39	0	-
11.12.2025	2,401	0	123,121	0	0	120,237	0	0	24	0	0	0	72,5	52,5	0	0,46	0,4	0	-
12.12.2025	2,383	0	122,451	0	0	119,588	0	0	24	0	0	0	72,4	52,5	0	0,46	0,4	0	-
13.12.2025	2,377	0	120,05	0	0	117,247	0	0	24	0	0	0	72,4	52,1	0	0,46	0,4	0	-
14.12.2025	2,448	0	121,661	0	0	118,8	0	0	24	0	0	0	72,6	52	0	0,46	0,4	0	-
15.12.2025	2,38	0	117,49	0	0	114,806	0	0	24	0	0	0	71,5	50,7	0	0,46	0,4	0	-
16.12.2025	2,443	0	117,66	0	0	114,883	0	0	24	0	0	0	72,8	51,5	0	0,46	0,4	0	-
17.12.2025	2,587	0	117,68	0	0	114,727	0	0	24	0	0	0	75,3	52,8	0	0,46	0,4	0	-
18.12.2025	2,604	0	117,59	0	0	114,646	0	0	24	0	0	0	75,2	52,5	0	0,46	0,4	0	-
19.12.2025	2,454	0	118,47	0	0	115,668	0	0	24	0	0	0	72,9	51,7	0	0,46	0,4	0	-
20.12.2025	2,416	0	120,15	0	0	117,342	0	0	24	0	0	0	72,4	51,8	0	0,46	0,4	0	-
21.12.2025	2,449	0	121,211	0	0	118,367	0	0	24	0	0	0	72,5	51,9	0	0,46	0,4	0	-
22.12.2025	2,449	0	120,85	0	0	117,999	0	0	24	0	0	0	72,8	52	0	0,46	0,4	0	-
23.12.2025	3,116	0	136,861	0	0	133,289	0	0	24	0	0	0	77	53,6	0	0,46	0,4	0	-
Итого:	75,781	0	3564,737	0	0	3477,609	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,781																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.11.2025	777,719	57430,516	0	0	56118,59	0	0	10694,5	768	44,97	0
23.12.2025	853,5	60995,262	0	0	59596,203	0	0	11414,5	1488	44,97	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2025 7:34:04