

#282581#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Репина 2а, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9063
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19078888
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	6,254	0	66,899	0	0	64,817	0	0	24	0	84,9	61,9	0,29	0,25	-11,6
19.02.2026	5,888	0	67,309	0	0	65,375	0	0	24	0	81,2	59,8	0,29	0,25	-
20.02.2026	5,679	0	70,376	0	0	68,363	0	0	24	0	80,9	61,1	0,29	0,25	-
21.02.2026	5,626	0	70,407	0	0	68,418	0	0	24	0	80,3	60,7	0,29	0,25	-
22.02.2026	5,467	0	75,406	0	0	73,434	0	0	24	0	76,9	59,1	0,3	0,25	-
23.02.2026	5,256	0	73,541	0	0	71,665	0	0	24	0	75,9	58,4	0,29	0,24	-
24.02.2026	5,063	0	69,892	0	0	68,148	0	0	24	0	74,9	57,1	0,28	0,24	-
25.02.2026	5,283	0	68,347	0	0	66,559	0	0	24	0	76,8	57,9	0,28	0,24	-
26.02.2026	5,083	0	68,872	0	0	67,124	0	0	24	0	75,6	57,5	0,28	0,24	-
27.02.2026	4,845	0	74,814	0	0	73,038	0	0	24	0	72,9	57,1	0,29	0,25	-
28.02.2026	4,896	0	78,211	0	0	76,352	0	0	24	0	72,8	57,5	0,3	0,25	-
01.03.2026	4,718	0	75,889	0	0	74,102	0	0	24	0	72,5	57,3	0,29	0,24	-
02.03.2026	4,787	0	77,529	0	0	75,691	0	0	24	0	72,8	57,7	0,29	0,24	-
03.03.2026	4,883	0	82,799	0	0	80,835	0	0	24	0	72,9	58,5	0,3	0,24	-
04.03.2026	4,593	0	63,504	0	0	62,018	0	0	24	0	72,2	54,6	0,29	0,23	-
05.03.2026	4,577	0	65,239	0	0	63,702	0	0	24	0	72,5	55,4	0,3	0,24	-
06.03.2026	4,561	0	66,133	0	0	64,554	0	0	24	0	73,1	56,2	0,3	0,24	-
07.03.2026	4,52	0	66,493	0	0	64,931	0	0	24	0	72,4	55,8	0,3	0,23	-
08.03.2026	4,552	0	69,27	0	0	67,637	0	0	24	0	72,5	56,4	0,3	0,23	-
09.03.2026	4,606	0	70,795	0	0	69,13	0	0	24	0	72,4	56,5	0,3	0,23	-
10.03.2026	4,386	0	71,865	0	0	70,189	0	0	24	0	72,2	57,3	0,3	0,23	-
11.03.2026	4,356	0	74,072	0	0	72,333	0	0	24	0	72,4	58,1	0,31	0,23	-
12.03.2026	4,472	0	74,324	0	0	72,572	0	0	24	0	72,6	57,9	0,3	0,22	-
13.03.2026	4,492	0	76,723	0	0	74,912	0	0	24	0	72,7	58,4	0,31	0,23	-
14.03.2026	4,31	0	77,433	0	0	75,62	0	0	24	0	72,4	58,8	0,31	0,23	-
15.03.2026	4,309	0	74,066	0	0	72,347	0	0	24	0	72	57,8	0,3	0,22	-
16.03.2026	4,511	0	72,316	0	0	70,606	0	0	24	0	72,7	57,5	0,3	0,23	-
17.03.2026	4,382	0	74,22	0	0	72,483	0	0	24	0	72,3	57,9	0,31	0,23	-
18.03.2026	4,425	0	71,911	0	0	70,228	0	0	24	0	72,2	57,2	0,3	0,23	-
Итого:	140,78	0	2088,655	0	0	2037,183	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,625														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	1819,338	51526,572	0	0	50373,943	0	0	15999	0
18.03.2026	1960,118	53615,226	0	0	52411,124	0	0	16695	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:54:22