

#162503#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Репина 2а, Калининград
13
9063
ТВ7 (АСЦП)
19078888
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,433	0	47,216	0	0	46,211	0	0	24	0	68,6	66,4	0,42	0,38	-
25.09.2025	0,395	0	46,73	0	0	45,737	0	0	24	0	68,6	66,5	0,42	0,38	-
26.09.2025	0,416	0	46,36	0	0	45,371	0	0	24	0	68,7	66,6	0,42	0,38	-
27.09.2025	0,437	0	46,818	0	0	45,825	0	0	24	0	68,5	66,2	0,42	0,38	-
28.09.2025	0,46	0	47,326	0	0	46,322	0	0	24	0	68,5	66,1	0,42	0,38	-
29.09.2025	0,434	0	45,841	0	0	44,88	0	0	24	0	68	65,7	0,41	0,38	-
30.09.2025	0,416	0	43,689	0	0	42,767	0	0	24	0	68,4	66,1	0,41	0,38	-
01.10.2025	0,461	0	53,167	0	0	52,154	0	0	24	0	64,3	62,2	0,28	0,21	-
02.10.2025	0,63	0	75,978	0	0	74,391	0	0	24	0	67,8	65,8	0,27	0,15	-
03.10.2025	0,567	0	63,563	0	0	62,202	0	0	24	0	68,7	66,6	0,28	0,21	-
04.10.2025	0,55	0	61,455	0	0	60,145	0	0	24	0	68,7	66,5	0,29	0,22	-
05.10.2025	0,561	0	60,928	0	0	59,629	0	0	24	0	68,6	66,3	0,3	0,22	-
06.10.2025	0,532	0	58,951	0	0	57,691	0	0	24	0	68,7	66,5	0,29	0,22	-
07.10.2025	2,305	0	54,496	0	0	53,331	0	0	24	0	68,8	58,5	0,27	0,21	-
08.10.2025	3,806	0	67,583	0	0	66,145	0	0	24	0	68,6	54,8	0,26	0,21	-
09.10.2025	3,773	0	90,74	0	0	88,809	0	0	24	0	68,5	58,4	0,26	0,21	-
10.10.2025	3,744	0	88,366	0	0	86,471	0	0	24	0	68,8	58,5	0,26	0,21	-
11.10.2025	3,623	0	89,28	0	0	87,344	0	0	24	0	69,2	59,3	0,26	0,21	-
12.10.2025	3,642	0	88,57	0	0	86,655	0	0	24	0	69,1	59,1	0,25	0,21	-
13.10.2025	3,92	0	88,536	0	0	86,639	0	0	24	0	68,8	58	0,26	0,22	-
14.10.2025	4,472	0	92,594	0	0	90,604	0	0	24	0	69	57,2	0,27	0,23	-
15.10.2025	4,397	0	98,609	0	0	96,456	0	0	24	0	69,5	58,6	0,29	0,23	-
16.10.2025	4,343	0	100,316	0	0	98,128	0	0	24	0	69,5	58,9	0,29	0,24	-
17.10.2025	4,297	0	94,439	0	0	92,38	0	0	24	0	69,5	58,4	0,28	0,24	-
18.10.2025	4,193	0	90,905	0	0	88,962	0	0	24	0	68,7	57,5	0,28	0,23	-
19.10.2025	4,143	0	90,807	0	0	88,852	0	0	24	0	69	57,8	0,28	0,24	-
20.10.2025	4,356	0	85,288	0	0	83,399	0	0	24	0	70,1	57,6	0,26	0,23	-
21.10.2025	4,386	0	85,281	0	0	83,422	0	0	24	0	69,4	56,9	0,28	0,23	-
22.10.2025	4,319	0	87,046	0	0	85,156	0	0	24	0	69,3	57,2	0,28	0,24	-
23.10.2025	4,327	0	88,766	0	0	86,79	0	0	24	0	70,2	58,3	0,28	0,24	-
Итого:	74,338	0	2179,644	0	0	2132,868	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,755														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	1125,289	40548,937	0	0	39675,697	0	0	12471	0
23.10.2025	1199,631	42728,582	0	0	41808,563	0	0	13191	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2025 7:48:14