

#207101#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК  
Чайковского 26-30, Калининград  
13  
7027  
ВКТ-7  
00233721  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2026 | 3,051    | 112,73  | 108,37  | 109,13  | 106,72  | 2,41   | 24       | 0       | 0      | 86,2   | 57,6   | 28,53 | 0,6     | 0,4     | -9,4        |
| 25.01.2026 | 3,168    | 118,47  | 113,92  | 114,7   | 112,17  | 2,53   | 24       | 0       | 0      | 85,7   | 57,6   | 28,16 | 0,6     | 0,4     | -7,3        |
| 26.01.2026 | 2,956    | 120,43  | 115,98  | 116,84  | 114,23  | 2,61   | 24       | 0       | 0      | 82,8   | 57     | 25,81 | 0,6     | 0,4     | -4,4        |
| 27.01.2026 | 3,003    | 119,57  | 114,94  | 116,01  | 113,26  | 2,75   | 24       | 0       | 1      | 82,8   | 56,3   | 26,56 | 0,6     | 0,4     | -3,8        |
| 28.01.2026 | 2,985    | 120,37  | 115,52  | 116,77  | 113,78  | 2,99   | 24       | 0       | 0      | 82,8   | 56,6   | 26,18 | 0,6     | 0,4     | -6          |
| 29.01.2026 | 3,171    | 117,06  | 112,57  | 113,27  | 110,78  | 2,49   | 24       | 0       | 0      | 87,1   | 58,5   | 28,57 | 0,6     | 0,4     | -9,7        |
| 30.01.2026 | 3,145    | 110,41  | 106,1   | 106,79  | 104,45  | 2,34   | 24       | 0       | 0      | 87,6   | 57,6   | 30,03 | 0,6     | 0,4     | -12,4       |
| 31.01.2026 | 3,24     | 108,36  | 104,08  | 104,75  | 102,51  | 2,24   | 24       | 0       | 0      | 88,5   | 57     | 31,52 | 0,6     | 0,4     | -13,8       |
| 01.02.2026 | 3,026    | 102,19  | 98,01   | 98,76   | 96,49   | 2,27   | 24       | 0       | 0      | 89     | 57,8   | 31,28 | 0,6     | 0,4     | -18,9       |
| 02.02.2026 | 3,113    | 105,81  | 101,45  | 102,11  | 99,78   | 2,33   | 24       | 0       | 0      | 90,9   | 59,7   | 31,13 | 0,6     | 0,4     | -20,1       |
| 03.02.2026 | 3,413    | 113,77  | 109,12  | 109,74  | 107,34  | 2,4    | 24       | 0       | 0      | 91,2   | 59,4   | 31,71 | 0,6     | 0,4     | -18         |
| 04.02.2026 | 3,455    | 115,44  | 110,77  | 111,36  | 108,96  | 2,4    | 24       | 0       | 0      | 91,1   | 59,5   | 31,59 | 0,6     | 0,4     | -12,3       |
| 05.02.2026 | 3,337    | 123,18  | 118,33  | 119,03  | 116,35  | 2,68   | 24       | 0       | 0      | 88,8   | 60,2   | 28,59 | 0,6     | 0,4     | -7,6        |
| 06.02.2026 | 3,125    | 128,54  | 123,72  | 124,52  | 121,68  | 2,84   | 24       | 0       | 0      | 85,2   | 59,6   | 25,63 | 0,6     | 0,4     | -3,2        |
| 07.02.2026 | 3,001    | 125,26  | 120,7   | 121,51  | 118,82  | 2,69   | 24       | 0       | 0      | 83,2   | 58     | 25,21 | 0,6     | 0,4     | -3,3        |
| 08.02.2026 | 3,045    | 122,57  | 117,98  | 118,83  | 116,11  | 2,72   | 24       | 0       | 0      | 84,3   | 58,2   | 26,16 | 0,6     | 0,4     | -4,9        |
| 09.02.2026 | 3,126    | 115,03  | 110,85  | 111,27  | 109,08  | 2,19   | 24       | 0       | 0      | 87,4   | 58,8   | 28,6  | 0,6     | 0,4     | -12,1       |
| 10.02.2026 | 3,183    | 117,97  | 113,74  | 114,12  | 111,93  | 2,19   | 24       | 0       | 0      | 87,2   | 58,8   | 28,39 | 0,6     | 0,4     | -12,4       |
| 11.02.2026 | 2,95     | 125,65  | 121,51  | 121,9   | 119,61  | 2,29   | 24       | 0       | 0      | 83     | 58,4   | 24,62 | 0,6     | 0,4     | -3,8        |
| 12.02.2026 | 2,746    | 125,07  | 121,16  | 121,57  | 119,36  | 2,21   | 24       | 0       | 0      | 79,8   | 56,8   | 22,98 | 0,6     | 0,4     | -0,7        |
| 13.02.2026 | 2,823    | 124,08  | 120,15  | 120,57  | 118,34  | 2,23   | 24       | 0       | 0      | 80,7   | 56,9   | 23,82 | 0,6     | 0,4     | -1,2        |
| 14.02.2026 | 3,008    | 122,99  | 118,89  | 119,2   | 116,98  | 2,22   | 24       | 0       | 0      | 84,6   | 58,9   | 25,65 | 0,6     | 0,4     | -6,7        |
| 15.02.2026 | 3,21     | 120,58  | 116,26  | 116,54  | 114,31  | 2,23   | 24       | 0       | 0      | 88,7   | 60,7   | 27,99 | 0,6     | 0,4     | -11,2       |
| 16.02.2026 | 3,295    | 118,61  | 114,21  | 114,45  | 112,21  | 2,24   | 24       | 0       | 0      | 91     | 61,7   | 29,28 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 17.02.2026 | 3,211    | 118,68  | 114,36  | 114,62  | 112,39  | 2,23   | 24       | 0       | 0      | 89,7   | 61,2   | 28,48 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 77,786   | 2952,82 | 2842,69 | 2858,36 | 2797,64 | 0      | 600      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 77,786   |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2026 | 757,429  | 62574,97 | 60870,57 | 61104    | 59853,41 |
| 17.02.2026 | 835,215  | 65527,79 | 63713,26 | 63962,36 | 62651,05 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 14:14:06