

#141851#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 26-30, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00233721	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	445,312	439,477	5.835

Подпись исполнителя



#141850#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 7027
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233721
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,202	119,81	117,34	117,16	114,84	2,32	24	0	0	70,6	68,9	1,72	0,6	0,4
25.06.2025	-	0,204	115,09	112,71	112,56	110,3	2,26	24	0	0	70,3	68,5	1,81	0,6	0,4
26.06.2025	-	0,209	115,72	113,28	113,14	110,86	2,28	24	0	0	70,5	68,6	1,85	0,6	0,4
27.06.2025	-	0,194	115,76	113,31	113,2	110,88	2,32	24	0	0	70,5	68,8	1,72	0,6	0,4
28.06.2025	-	0,178	116,38	113,94	113,8	111,49	2,31	24	0	0	70,5	69	1,56	0,6	0,4
29.06.2025	-	0,186	116,14	113,67	113,56	111,22	2,34	24	0	0	70,4	68,8	1,63	0,6	0,4
30.06.2025	-	0,18	116,49	114,03	113,9	111,57	2,33	24	0	0	70,5	68,9	1,59	0,6	0,4
01.07.2025	-	0,165	115,36	112,96	112,8	110,53	2,27	24	0	0	70,3	68,8	1,45	0,6	0,4
02.07.2025	-	0,177	117,31	114,89	114,65	112,43	2,22	24	0	0	70,6	69,1	1,51	0,6	0,4
03.07.2025	-	0,18	117,47	115,08	114,82	112,64	2,18	24	0	0	70,6	69	1,56	0,6	0,4
04.07.2025	-	0,194	117,03	114,65	114,42	112,16	2,26	24	0	0	70,6	68,9	1,69	0,6	0,4
05.07.2025	-	0,193	117,82	115,41	115,15	112,94	2,21	24	0	0	70,5	68,8	1,7	0,6	0,4
06.07.2025	-	0,186	118,12	115,72	115,48	113,23	2,25	24	0	0	70,6	69	1,6	0,6	0,4
07.07.2025	-	0,196	119,03	116,62	116,34	114,13	2,21	24	0	0	70,6	68,9	1,69	0,6	0,4
08.07.2025	-	0,172	120,87	118,42	118,17	115,86	2,31	24	0	0	70,7	69,2	1,46	0,6	0,4
09.07.2025	-	0,188	118,81	116,39	116,13	113,88	2,25	24	0	0	70,6	69	1,62	0,6	0,4
10.07.2025	-	0,188	119,05	116,63	116,38	114,13	2,25	24	0	0	70,6	69	1,61	0,6	0,4
11.07.2025	-	0,179	119,59	117,17	116,89	114,66	2,23	24	0	0	70,5	69	1,52	0,6	0,4
12.07.2025	-	0,196	119,99	117,56	117,31	115,02	2,29	24	0	0	70,6	69	1,68	0,6	0,4
13.07.2025	-	0,185	120,66	118,22	117,96	115,67	2,29	24	0	0	70,6	69,1	1,56	0,6	0,4
14.07.2025	-	0,182	95,86	106,06	93,73	103,79	-10,06	24	0	1	70,7	68,8	1,81	0,6	0,4
15.07.2025	-	0,19	122,98	120,98	120,24	118,37	1,87	24	0	0	70,5	69	1,57	0,6	0,4
16.07.2025	-	0,197	111,69	111,11	109,2	108,75	0,45	24	0	0	70,5	68,7	1,78	0,6	0,4
17.07.2025	-	0,193	116,11	114,33	113,51	111,87	1,64	24	0	0	70,5	68,8	1,67	0,6	0,4
18.07.2025	-	0,196	113,55	111,7	111,05	109,32	1,73	24	0	0	70,4	68,6	1,75	0,6	0,4
19.07.2025	-	0,198	111,12	109,29	108,66	106,98	1,68	24	0	0	70,4	68,6	1,84	0,6	0,4
20.07.2025	-	0,21	113,08	111,19	110,58	108,82	1,76	24	0	0	70,5	68,6	1,89	0,6	0,4
21.07.2025	-	0,195	114,04	112,18	111,52	109,75	1,77	24	0	0	70,6	68,8	1,76	0,6	0,4
22.07.2025	-	0,254	80,99	79,55	79,22	77,88	1,34	24	0	1	70,4	67,1	3,24	0,6	0,4
23.07.2025	-	0,268	71,75	70,5	70,13	69,09	1,04	24	0	0	70,3	66,4	3,84	0,6	0,4
Итого:	-	5,835	3407,67	3354,89	3331,66	3283,06	48,6	720	0	-	70,52	68,72	1,79	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.06.2025	439,477	35897,28	34893,81	35066,36	34324,85
23.07.2025	445,312	39304,95	38248,7	38398,02	37607,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения