

#162502#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Чайковского 26-30, Калининград

13

7027

ВКТ-7

00233721

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,328	119,05	117,16	116,37	114,66	1,71	24	0	0	71,7	68,8	2,83	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,341	114	111,65	111,45	109,28	2,17	24	0	0	71,7	68,6	3,08	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,361	118,56	116,62	115,85	114,14	1,71	24	0	0	71,9	68,8	3,12	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,367	118,47	116,5	115,81	114,02	1,79	24	0	0	71,6	68,5	3,16	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,371	118,16	116,27	115,52	113,81	1,71	24	0	0	71,6	68,4	3,21	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,324	116,63	114,84	114,02	112,4	1,62	24	0	0	71,2	68,4	2,85	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,342	115,37	113,6	112,72	111,17	1,55	24	0	0	71,8	68,7	3,06	0,6	0,4	-
01.10.2025	1,286	189,66	185,07	185,3	181,53	3,77	24	0	0	71,5	64,4	7,04	0,6	0,4	-
02.10.2025	2,731	281,28	273,51	275,05	268,93	6,12	24	0	0	70,3	60,2	10,13	0,6	0,4	-
03.10.2025	2,599	220,64	214,24	215,56	210,72	4,84	24	0	0	71,9	59,6	12,3	0,6	0,4	-
04.10.2025	2,495	195,4	189,76	191,02	186,83	4,19	24	0	0	71	57,7	13,31	0,6	0,4	-
05.10.2025	2,494	193,41	187,6	189,02	184,68	4,34	24	0	0	71,5	58,1	13,46	0,6	0,4	-
06.10.2025	2,372	181,5	176	177,31	173,24	4,07	24	0	0	71,8	58,2	13,65	0,6	0,4	-
07.10.2025	2,359	168,77	163,54	164,85	161,04	3,81	24	0	0	72,2	57,6	14,61	0,6	0,4	-
08.10.2025	2,256	161,98	157,04	158,28	154,64	3,64	24	0	0	71,7	57,2	14,56	0,6	0,4	-
09.10.2025	2,277	165,16	160,08	161,35	157,6	3,75	24	0	0	72,1	57,7	14,42	0,6	0,4	-
10.10.2025	2,325	166,57	161,52	162,72	159,04	3,68	24	0	0	72,2	57,6	14,6	0,6	0,4	-
11.10.2025	2,324	171,04	165,88	167,05	163,3	3,75	24	0	0	72,1	58	14,19	0,6	0,4	-
12.10.2025	2,338	170,76	165,6	166,82	163,07	3,75	24	0	0	72	57,7	14,31	0,6	0,4	-
13.10.2025	2,348	169,74	164,57	165,77	162,03	3,74	24	0	0	72,1	57,6	14,45	0,6	0,4	-
14.10.2025	2,38	170,98	165,7	167,04	163,17	3,87	24	0	0	72	57,5	14,55	0,6	0,4	-
15.10.2025	2,36	173,4	167,99	169,37	165,37	4	24	0	0	72,1	57,9	14,23	0,6	0,4	-
16.10.2025	2,35	173,34	167,9	169,35	165,28	4,07	24	0	0	72	57,8	14,19	0,6	0,4	-
17.10.2025	2,327	171,05	165,75	167,14	163,19	3,95	24	0	0	71,9	57,7	14,21	0,6	0,4	-
18.10.2025	2,343	167,28	162,09	163,42	159,63	3,79	24	0	0	72	57,4	14,64	0,6	0,4	-
19.10.2025	2,436	166,96	161,69	163,11	159,26	3,85	24	0	0	72	56,8	15,27	0,6	0,4	-
20.10.2025	2,311	163,4	158,26	159,67	155,85	3,82	24	0	0	71,7	56,9	14,8	0,6	0,4	-
21.10.2025	2,37	163,55	158,46	159,77	156,1	3,67	24	0	0	71,9	56,7	15,16	0,6	0,4	-
22.10.2025	2,371	165,32	160,22	161,48	157,78	3,7	24	0	0	72,2	57,2	15	0,6	0,4	-
Итого:	53,886	4771,43	4639,11	4662,19	4561,76	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,886														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	463,476	45284,12	44101,94	44244,09	43340,76
22.10.2025	519,703	50216,24	48896,77	49063,24	48055,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 11:23:27