

#207100#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Нарвская 10-16, Калининград
13
6866
ВКТ-7
00209821
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,903	-0,159	74,88	77,34	72,45	76,62	-4,17	24	0	1	86,5	43,9	42,55	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	2,944	-0,171	78,28	80,87	75,85	80,15	-4,3	24	0	1	85,9	44,6	41,3	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	2,799	-0,172	80,09	82,86	77,69	82,14	-4,45	24	0	1	83	44,4	38,56	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	2,812	-0,183	81,58	84,46	79,18	83,74	-4,56	24	0	1	83,2	45,1	38,11	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	2,768	-0,178	79,47	82,35	77,12	81,62	-4,5	24	0	1	83,2	44,8	38,45	0,6	0,4	-6
29.01.2026	2,974	-0,172	77,41	79,91	74,88	79,19	-4,31	24	0	1	87,4	45,2	42,29	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	2,978	-0,152	73,19	75,51	70,77	74,79	-4,02	24	0	1	88	43,5	44,5	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	3,052	-0,146	72,86	75,13	70,42	74,41	-3,99	24	0	1	88,8	43,1	45,7	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	3,022	-0,14	69,23	71,31	66,85	70,76	-3,91	24	0	1	89,5	41,9	47,63	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	3,154	-0,138	70,15	72,13	67,65	71,52	-3,87	24	0	1	91,3	42,3	49	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	3,282	-0,156	75,64	77,72	72,95	77	-4,05	24	0	1	91,6	44,2	47,36	0,6	0,4	-18
04.02.2026	3,321	-0,162	77,92	80,02	75,17	79,3	-4,13	24	0	1	91,4	44,8	46,57	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	3,254	-0,176	82,33	84,7	79,56	83,87	-4,31	24	0	1	89	45,7	43,29	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	3,035	-0,175	83,36	86,01	80,78	85,17	-4,39	24	0	1	85,3	45,3	40,02	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	2,895	-0,186	82,9	85,71	80,38	84,97	-4,59	24	0	1	83,6	45	38,54	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	2,916	-0,178	81,64	84,33	79,09	83,48	-4,39	24	0	1	84,7	45,4	39,36	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	2,966	-0,16	75,73	78,08	73,24	77,33	-4,09	24	0	1	87,9	44,9	42,98	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	2,987	-0,168	77,77	80,19	75,24	79,47	-4,23	24	0	1	87,4	45,2	42,18	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	2,853	-0,181	84,33	87,2	81,79	86,25	-4,46	24	0	1	83,1	45,7	37,38	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	2,628	-0,191	83,26	86,38	80,88	85,6	-4,72	24	0	1	80,1	45	35,12	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	2,691	-0,182	84,07	87,1	81,67	86,17	-4,5	24	0	1	81,2	45,7	35,47	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	2,879	-0,179	82,75	85,5	80,16	84,54	-4,38	24	0	1	85,1	46,7	38,43	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	3,058	-0,18	80,36	82,78	77,63	81,86	-4,23	24	0	1	89,3	47,3	41,96	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	3,155	-0,164	78,19	80,27	75,42	79,39	-3,97	24	0	1	91,4	47,2	44,25	0,6	0,4	-
17.02.2026	3,086	-0,161	77,48	79,61	74,8	78,83	-4,03	24	0	1	89,9	46,2	43,72	0,6	0,4	-
Итого:	74,412	0	1964,87	2027,47	1901,62	2008,17	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,412															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	261,052	9457,58	9800,93	9215,79	9704,99
17.02.2026	335,464	11422,45	11828,4	11117,41	11713,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 8:17:24