

#162501#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Нарвская 10-16, Калининград
13
6866
ВКТ-7
00209821
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,5	27,4	0,13	0,6	0,4	-
02.10.2025	0,956	-0,021	33,85	33,9	33,06	33,61	-0,55	24	0	1	72,2	42,6	29,56	0,6	0,4	-
03.10.2025	1,992	0,002	65,08	64,16	63,57	63,68	-0,11	24	0	0	71,7	40,3	31,4	0,6	0,4	-
04.10.2025	1,804	-0,027	59,96	60,25	58,52	59,77	-1,25	24	0	0	71	39,3	31,67	0,6	0,4	-
05.10.2025	1,749	-0,071	59,84	61,23	58,42	60,75	-2,33	24	0	1	71,5	40	31,54	0,6	0,4	-
06.10.2025	1,683	-0,091	57,88	59,9	56,55	59,42	-2,87	24	0	1	71,8	40	31,8	0,6	0,4	-
07.10.2025	1,636	-0,101	55,6	57,98	54,39	57,5	-3,11	24	0	1	72,1	39,8	32,34	0,6	0,4	-
08.10.2025	1,583	-0,097	54,11	56,46	52,91	55,98	-3,07	24	0	1	71,7	39,5	32,25	0,6	0,4	-
09.10.2025	1,778	-0,126	66,72	69,4	65,23	68,74	-3,51	24	0	1	72,1	42,6	29,55	0,6	0,4	-
10.10.2025	2,029	-0,153	85,28	88,23	83,36	87,27	-3,91	24	0	1	72,3	45,8	26,48	0,6	0,4	-
11.10.2025	2,026	-0,156	86,79	89,78	84,84	88,82	-3,98	24	0	1	72,3	46,2	26,03	0,6	0,4	-
12.10.2025	2,003	-0,164	86,21	89,27	84,22	88,31	-4,09	24	0	1	72,1	46,1	26,03	0,6	0,4	-
13.10.2025	2,008	-0,159	85,5	88,53	83,56	87,57	-4,01	24	0	1	72,2	46	26,2	0,6	0,4	-
14.10.2025	2,012	-0,164	84,58	87,68	82,66	86,75	-4,09	24	0	1	72,1	45,6	26,58	0,6	0,4	-
15.10.2025	2,027	-0,161	85,43	88,49	83,51	87,53	-4,02	24	0	1	72,3	45,8	26,45	0,6	0,4	-
16.10.2025	2,001	-0,163	85,27	88,41	83,33	87,45	-4,12	24	0	1	72,1	45,8	26,29	0,6	0,4	-
17.10.2025	1,986	-0,166	84,57	87,74	82,65	86,78	-4,13	24	0	1	72,1	45,8	26,32	0,6	0,4	-
18.10.2025	2,003	-0,167	82,96	86,04	81,04	85,23	-4,19	24	0	1	72,2	45,1	27,06	0,6	0,4	-
19.10.2025	2,015	-0,166	82,7	85,69	80,78	84,95	-4,17	24	0	1	72,2	44,9	27,26	0,6	0,4	-
20.10.2025	2	-0,157	81,18	84,13	79,29	83,41	-4,12	24	0	1	71,8	44,3	27,54	0,6	0,4	-
21.10.2025	2,022	-0,149	81,31	84,05	79,41	83,32	-3,91	24	0	1	72	44,3	27,66	0,6	0,4	-
22.10.2025	2,04	-0,153	82,9	85,65	80,98	84,87	-3,89	24	0	1	72,3	44,9	27,38	0,6	0,4	-
23.10.2025	2,003	-0,164	83,29	86,32	81,37	85,45	-4,08	24	0	1	72,3	45,4	26,89	0,6	0,4	-
Итого:	41,356	0	1631,01	1683,29	1593,65	1667,16	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,356															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	2232,952	79015,35	75037,62	77111,15	74266,42
23.10.2025	2274,308	80646,36	76720,91	78704,8	75933,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 8:36:02