

#165726#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.10.2025 по 10.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК  
Нарвская 10-16, Калининград  
13

Заводской номер счётчика 00209821	Показания прибора, Гкал 10.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	79,168	41,35	37.818

Подпись исполнителя



ОКУ 11.11.25  
откл 21. пел



#164336#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 10.11.2025.

Номер абонента 13  
 Порядковый номер 6866  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00209821  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.11.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2025	-	1,989	-0,156	83,11	86	81,19	85,15	-3,96	24	0	1	72,2	45,6	26,68	0,6	0,4
25.10.2025	-	1,978	-0,156	82,3	85,12	80,38	84,36	-3,98	24	0	1	72,1	45,3	26,85	0,6	0,4
26.10.2025	-	2,064	-0,163	85,38	88,28	83,38	87,52	-4,14	25	0	1	71,9	44,9	27	0,6	0,4
27.10.2025	-	1,999	-0,156	81,27	83,98	79,35	83,26	-3,91	24	0	1	72,2	44,8	27,41	0,6	0,4
28.10.2025	-	2,022	-0,151	82,26	84,91	80,34	84,19	-3,85	24	0	1	72,1	44,8	27,28	0,6	0,4
29.10.2025	-	2,029	-0,15	82,52	85,12	80,6	84,4	-3,8	24	0	1	72,3	45	27,26	0,6	0,4
30.10.2025	-	2,032	-0,147	82,76	85,37	80,84	84,64	-3,8	24	0	1	72,2	45	27,24	0,6	0,4
31.10.2025	-	2,027	-0,147	81,61	84,19	79,69	83,47	-3,78	24	0	1	72,3	44,7	27,55	0,6	0,4
01.11.2025	-	2,029	-0,151	81,08	83,74	79,16	83,02	-3,86	24	0	1	72,3	44,5	27,79	0,6	0,4
02.11.2025	-	2,03	-0,15	82,66	85,3	80,74	84,58	-3,84	24	0	1	72,3	45,1	27,27	0,6	0,4
03.11.2025	-	2,003	-0,15	82,44	85,15	80,52	84,35	-3,83	24	0	1	72,4	45,4	27,04	0,6	0,4
04.11.2025	-	1,995	-0,158	81,96	84,79	80,04	84,05	-4,01	24	0	1	72,3	45,1	27,17	0,6	0,4
05.11.2025	-	2,007	-0,153	82,87	85,76	80,95	84,9	-3,95	24	0	1	72,6	45,6	27	0,6	0,4
06.11.2025	-	2,001	-0,153	83,53	86,44	81,61	85,53	-3,92	24	0	1	72,4	45,7	26,71	0,6	0,4
07.11.2025	-	2,024	-0,159	83,22	86,18	81,3	85,32	-4,02	24	0	1	72,6	45,5	27,14	0,6	0,4
08.11.2025	-	2,028	-0,162	81,55	84,4	79,63	83,68	-4,05	24	0	1	72,4	44,7	27,71	0,6	0,4
09.11.2025	-	2,025	-0,152	80,42	83,22	78,5	82,5	-4	24	0	1	72,2	44,2	28,06	0,6	0,4
10.11.2025	-	2,019	-0,155	80,61	83,44	78,7	82,72	-4,02	24	0	1	72,1	44,2	27,89	0,6	0,4
Итого:	-	36,301	-2,769	1481,55	1531,39	1446,92	1517,64	-70,72	433	0	-	72,27	45,01	27,28	0,6	0,4

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 433 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2025	41,35	1631,07	1683,5	1593,71	1667,37
10.11.2025	79,168	3170,25	3274,34	3096,92	3243,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения