

#167145#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 07.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


УЮТ, ООО, УК
Нарвская 10-16, Калининград
13

| Заводской номер счётчика 00209821 | Показания прибора, Гкал 07.12.2025 | Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 142,854 | 106,755 | 36.099 |

Подпись исполнителя



с 24.11.25 по пометку
ОРПУ



#167144#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 07.12.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 6866
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209821
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 09.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | t _{нар} , °C | dQ, Гкал | dQ _г , Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dM _г , т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-----------------------|----------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 24.11.2025 | -3,9 | 2,664 | -0,21 | 90,63 | 93,87 | 88,04 | 92,91 | -4,87 | 24 | 0 | 1 | 80,8 | 47,9 | 32,89 | 0,6 | 0,4 |
| 25.11.2025 | -0,9 | 2,572 | -0,198 | 90,37 | 93,71 | 87,96 | 92,75 | -4,79 | 24 | 0 | 1 | 78,6 | 46,8 | 31,78 | 0,6 | 0,4 |
| 26.11.2025 | -0,4 | 2,535 | -0,195 | 88,56 | 91,87 | 86,16 | 90,91 | -4,75 | 24 | 0 | 1 | 78,1 | 46,2 | 31,95 | 0,6 | 0,4 |
| 27.11.2025 | -1,3 | 2,485 | -0,193 | 87,26 | 90,64 | 84,97 | 89,68 | -4,71 | 24 | 0 | 1 | 77,2 | 45,5 | 31,76 | 0,6 | 0,4 |
| 28.11.2025 | -0,4 | 2,481 | -0,19 | 87,95 | 91,3 | 85,67 | 90,34 | -4,67 | 24 | 0 | 1 | 76,8 | 45,4 | 31,42 | 0,6 | 0,4 |
| 29.11.2025 | -0,3 | 2,486 | -0,187 | 86,81 | 90,16 | 84,61 | 89,2 | -4,59 | 24 | 0 | 1 | 76,9 | 45,1 | 31,8 | 0,6 | 0,4 |
| 30.11.2025 | -0,5 | 2,469 | -0,185 | 85,66 | 88,95 | 83,47 | 88,06 | -4,59 | 24 | 0 | 1 | 76,9 | 44,9 | 32 | 0,6 | 0,4 |
| 01.12.2025 | - | 2,414 | -0,185 | 86,83 | 90,24 | 84,63 | 89,3 | -4,67 | 24 | 0 | 1 | 75,9 | 44,9 | 30,97 | 0,6 | 0,4 |
| 02.12.2025 | - | 2,498 | -0,193 | 85,96 | 89,31 | 83,71 | 88,37 | -4,66 | 24 | 0 | 1 | 77,5 | 45,2 | 32,34 | 0,6 | 0,4 |
| 03.12.2025 | - | 2,303 | -0,192 | 87,14 | 90,75 | 84,98 | 89,93 | -4,95 | 24 | 0 | 1 | 73,8 | 44,1 | 29,65 | 0,6 | 0,4 |
| 04.12.2025 | - | 2,267 | -0,19 | 88,25 | 91,95 | 86,09 | 91 | -4,91 | 24 | 0 | 1 | 73,2 | 44,4 | 28,86 | 0,6 | 0,4 |
| 05.12.2025 | - | 2,256 | -0,199 | 89,18 | 93,03 | 87,02 | 92,07 | -5,05 | 24 | 0 | 1 | 73,2 | 44,7 | 28,48 | 0,6 | 0,4 |
| 06.12.2025 | - | 2,237 | -0,206 | 90,21 | 94,07 | 88,05 | 93,11 | -5,06 | 24 | 0 | 1 | 73,2 | 45,3 | 27,98 | 0,6 | 0,4 |
| 07.12.2025 | - | 2,213 | -0,196 | 88,39 | 92,18 | 86,23 | 91,22 | -4,99 | 24 | 0 | 1 | 73,1 | 44,9 | 28,24 | 0,6 | 0,4 |
| Итого: | -1,5 | 33,88 | -2,719 | 1233,2 | 1282,03 | 1201,59 | 1268,85 | -67,26 | 336 | 0 | - | 76,09 | 45,38 | 30,72 | 0,6 | 0,4 |

Общее время работы системы 336 час.

Период нормальной работы системы 336 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 23.11.2025 | 106,755 | 4263,74 | 4406,81 | 4163,62 | 4365,08 |
| 07.12.2025 | 142,854 | 5586,26 | 5782,03 | 5452,38 | 5726,16 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения