

#189962#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Нарвская 10-16, Калининград

13

6866

ВКТ-7

00209821

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,664	-0,21	90,63	93,87	88,04	92,91	-4,87	24	0	1	80,8	47,9	32,89	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	2,572	-0,198	90,37	93,71	87,96	92,75	-4,79	24	0	1	78,6	46,8	31,78	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	2,535	-0,195	88,56	91,87	86,16	90,91	-4,75	24	0	1	78,1	46,2	31,95	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	2,485	-0,193	87,26	90,64	84,97	89,68	-4,71	24	0	1	77,2	45,5	31,76	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	2,481	-0,19	87,95	91,3	85,67	90,34	-4,67	24	0	1	76,8	45,4	31,42	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	2,486	-0,187	86,81	90,16	84,61	89,2	-4,59	24	0	1	76,9	45,1	31,8	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	2,469	-0,185	85,66	88,95	83,47	88,06	-4,59	24	0	1	76,9	44,9	32	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	2,414	-0,185	86,83	90,24	84,63	89,3	-4,67	24	0	1	75,9	44,9	30,97	0,6	0,4	-
02.12.2025	2,498	-0,193	85,96	89,31	83,71	88,37	-4,66	24	0	1	77,5	45,2	32,34	0,6	0,4	-
03.12.2025	2,303	-0,192	87,14	90,75	84,98	89,93	-4,95	24	0	1	73,8	44,1	29,65	0,6	0,4	-
04.12.2025	2,267	-0,19	88,25	91,95	86,09	91	-4,91	24	0	1	73,2	44,4	28,86	0,6	0,4	-
05.12.2025	2,256	-0,199	89,18	93,03	87,02	92,07	-5,05	24	0	1	73,2	44,7	28,48	0,6	0,4	-
06.12.2025	2,237	-0,206	90,21	94,07	88,05	93,11	-5,06	24	0	1	73,2	45,3	27,98	0,6	0,4	-
07.12.2025	2,213	-0,196	88,39	92,18	86,23	91,22	-4,99	24	0	1	73,1	44,9	28,24	0,6	0,4	-
08.12.2025	2,219	-0,202	89,32	93,19	87,17	92,23	-5,06	24	0	1	73,1	45,1	28,04	0,6	0,4	-
09.12.2025	2,231	-0,215	92,72	96,69	90,56	95,73	-5,17	24	0	1	73,2	46	27,24	0,6	0,4	-
10.12.2025	2,217	-0,216	93,05	97,03	90,89	96,07	-5,18	24	0	1	73,4	46,3	27,05	0,6	0,4	-
11.12.2025	2,193	-0,216	92,43	96,41	90,26	95,45	-5,19	24	0	1	73,1	46,2	26,94	0,6	0,4	-
12.12.2025	2,176	-0,216	91,25	95,19	89,09	94,23	-5,14	24	0	1	73	46	27,08	0,6	0,4	-
13.12.2025	2,176	-0,203	88,94	92,76	86,81	91,81	-5	24	0	1	73	45,4	27,65	0,6	0,4	-
14.12.2025	2,214	-0,211	90,14	93,99	87,98	93,03	-5,05	24	0	1	73,3	45,6	27,73	0,6	0,4	-
15.12.2025	2,015	-0,183	81,2	84,75	79,26	83,91	-4,65	24	0	1	72,3	44,3	28,01	0,6	0,4	-
16.12.2025	2,227	-0,192	86,47	90,16	84,36	89,25	-4,89	24	0	1	73,6	44,6	28,95	0,6	0,4	-
17.12.2025	2,369	-0,189	85,83	89,25	83,67	88,3	-4,63	24	0	1	76	45,2	30,79	0,6	0,4	-
18.12.2025	2,352	-0,19	85,65	89,1	83,48	88,19	-4,71	24	0	1	75,8	45	30,73	0,6	0,4	-
19.12.2025	2,246	-0,196	87,7	91,38	85,55	90,47	-4,92	24	0	1	73,4	44,6	28,81	0,6	0,4	-
20.12.2025	2,236	-0,197	89,39	93,16	87,23	92,2	-4,97	24	0	1	73,1	45	28,17	0,6	0,4	-
21.12.2025	2,218	-0,205	89,41	93,23	87,25	92,27	-5,02	24	0	1	73,2	45,2	28	0,6	0,4	-
22.12.2025	2,221	-0,2	88,38	92,13	86,22	91,17	-4,95	24	0	1	73,5	45,2	28,35	0,6	0,4	-
23.12.2025	2,456	-0,201	85,7	89,21	83,41	88,27	-4,86	24	0	1	78,1	46	32,13	0,6	0,4	-
Итого:	69,646	0	2650,78	2759,66	2584,78	2731,43	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,646															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	106,755	4263,74	4406,81	4163,62	4365,08
23.12.2025	176,401	6914,52	7166,47	6748,4	7096,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 11:04:47