

#193534#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Нарвская 10-16, Калининград

13

6866

ВКТ-7

00209821

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	2,733	-0,206	82,84	86,15	80,27	85,19	-4,92	24	0	1	84,1	47,2	36,89	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	2,598	-0,192	81,53	84,68	79,17	83,85	-4,68	24	0	1	81,3	45,8	35,51	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	2,302	-0,196	87,01	90,71	84,81	89,78	-4,97	24	0	1	74,5	44,7	29,79	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	2,22	-0,197	86,11	89,93	84,04	89,08	-5,04	24	0	1	73,3	44,2	29,06	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	2,214	-0,199	85,87	89,66	83,8	88,86	-5,06	24	0	1	73,3	44,2	29,11	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	2,276	-0,195	84,93	88,62	82,84	87,8	-4,96	24	0	1	74,5	44,4	30,12	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	2,561	-0,191	84,76	88,02	82,4	87,06	-4,66	24	0	1	79,5	45,9	33,63	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	2,697	-0,185	84,06	87,1	81,63	86,14	-4,51	24	0	1	82,2	46,6	35,59	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	2,65	-0,181	83,72	86,79	81,33	85,83	-4,5	24	0	1	81,2	46,1	35,08	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	2,538	-0,197	86,81	90,14	84,43	89,18	-4,75	24	0	1	78,5	45,9	32,63	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	2,546	-0,192	85,51	88,78	83,14	87,82	-4,68	24	0	1	79	45,8	33,21	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	2,626	-0,187	82,73	85,75	80,33	84,91	-4,58	24	0	1	80,8	45,5	35,27	0,6	0,4	-4
05.01.2026	2,714	-0,186	84,35	87,36	81,9	86,4	-4,5	24	0	1	81,7	46	35,65	0,6	0,4	-3
06.01.2026	2,801	-0,179	83,65	86,51	81,1	85,56	-4,46	24	0	1	83,8	46,7	37,08	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	2,87	-0,176	80,8	83,44	78,22	82,57	-4,35	24	0	1	85,8	46,6	39,25	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	2,921	-0,169	77,95	80,4	75,43	79,67	-4,24	24	0	1	86,9	45,7	41,24	0,6	0,4	-11
09.01.2026	2,962	-0,175	80,02	82,5	77,38	81,74	-4,36	24	0	1	86,9	46,1	40,82	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	2,823	-0,177	81,41	84,12	78,95	83,34	-4,39	24	0	1	83,7	45,5	38,24	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	2,789	-0,178	82	84,81	79,58	84,02	-4,44	24	0	1	83,2	45,6	37,58	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	2,839	-0,18	82,02	84,82	79,5	83,92	-4,42	24	0	1	84,2	46	38,23	0,6	0,4	-
13.01.2026	2,923	-0,181	81,04	83,73	78,4	82,88	-4,48	24	0	1	86,1	46,2	39,9	0,6	0,4	-
14.01.2026	2,865	-0,181	80,27	83,02	77,81	82,3	-4,49	24	0	1	84,8	45,4	39,41	0,6	0,4	-
15.01.2026	2,627	-0,185	81,91	85,03	79,58	84,29	-4,71	24	0	1	80	44,4	35,62	0,6	0,4	-
16.01.2026	2,758	-0,184	80,98	83,94	78,57	83,19	-4,62	24	0	1	82,6	44,9	37,69	0,6	0,4	-
17.01.2026	2,906	-0,178	80,17	82,87	77,63	82,05	-4,42	24	0	1	85,6	45,6	39,99	0,6	0,4	-
18.01.2026	2,955	-0,181	78,87	81,46	76,31	80,74	-4,43	24	0	1	87	45,6	41,34	0,6	0,4	-
19.01.2026	3,002	-0,175	78,47	80,93	75,85	80,21	-4,36	24	0	1	87,9	45,7	42,13	0,6	0,4	-
20.01.2026	2,974	-0,173	79,65	82,17	77,04	81,38	-4,34	24	0	1	86,8	45,6	41,14	0,6	0,4	-
21.01.2026	3,033	-0,178	80,94	83,49	78,26	82,63	-4,37	24	0	1	87,9	46,6	41,32	0,6	0,4	-
22.01.2026	2,929	-0,161	74,85	77,24	72,44	76,52	-4,08	24	0	1	87,5	44,6	42,93	0,6	0,4	-
23.01.2026	2,999	-0,173	77,83	80,29	75,25	79,57	-4,32	24	0	1	87,4	45	42,43	0,6	0,4	-
Итого:	84,651	0	2543,06	2634,46	2467,39	2608,48	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,651															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	176,401	6914,52	7166,47	6748,4	7096,51
23.01.2026	261,052	9457,58	9800,93	9215,79	9704,99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2026 16:24:05